

О внесении изменений в постановления Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14 "Об утверждении Технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности" и от 16 января 2009 года № 16 "Об утверждении Технического регламента "Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов"

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2011 года № 1249. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 декабря 2017 года № 809

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 05.12.2017 № 809 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменения:

1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 14 "Об утверждении Технического регламента "Общие требования к пожарной безопасности" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 1-2, ст. 6):

в Техническом регламенте "Общие требования к пожарной безопасности", утвержденном указанным постановлением:

подпункт 20) пункта 5 изложить в следующей редакции:

"20) объект с массовым пребыванием людей - здания, сооружения и помещения предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, физкультурно-оздоровительных, спортивных, культурно-просветительских и зрелищных организаций, культовых учреждений, развлекательных заведений, вокзалов всех видов транспорта, рассчитанные на одновременное пребывание ста и более человек, а также здания и сооружения организаций здравоохранения, образования, гостиниц, рассчитанные на одновременное пребывание двадцати пяти и более человек;"

подпункт 3) пункта 71 исключить;

пункт 75 исключить;

пункт 79 изложить в следующей редакции:

"79. Расход воды на наружное пожаротушение одного пожара в жилых и общественных зданиях из соединительных и распределительных линий

водопроводной сети, а также из водопроводной сети внутри микрорайона или квартала должен приниматься для здания, требующего наибольшего расхода воды, по приложению 7 к настоящему Техническому регламенту.";

пункты 80 и 88 исключить;

подпункт 5) пункта 92 исключить;

пункты 132 и 133 изложить в следующей редакции:

"132. Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 100 м.

133. В городских поселениях для районов одно-, двухэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками расстояние от границ приусадебных участков до лесных массивов должно быть не менее 50 м.";

пункт 151 исключить;

подпункт 9) пункта 380 изложить в следующей редакции:

"9) устанавливать решетки на окнах всех этажей здания, и приямках у окон подвалов (за исключением помещений складов, касс, оружейных комнат, секретных частей учреждений);";

в приложении 4 к указанному Техническому регламенту:

таблицу 2 изложить в следующей редакции:

"Пределы огнестойкости заполнения проемов
в противопожарных преградах

Наименование элементов проемов в противопожарных преградах	Тип заполнения проемов в противопожарных преградах	Пределы огнестойкости
1	2	3
Двери (за исключение дверей с остеклением более 25 % и дымогазонепроницаемых дверей), ворота, люки, шторы и экраны	1	EI 60
	2	EI 30
	3	EI 15
Двери шахт лифтов	2	EI 30 (в зданиях высотой не более 28 м предел огнестойкости дверей шахт лифтов принимается E 30)
Окна	1	E 60
	2	E 30
	3	E 15
Занавесы	1	EI 60
	1	EI 90
	2	EI 30

Клапаны огнезадерживающие		
	3	ЕИ15

”;

в приложении 13 к указанному Техническому регламенту:
заголовок таблицы 3 изложить в следующей редакции:

”Противопожарные расстояния от резервуаров со сжиженным природным газом до объектов, не относящихся к складу”;

2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 16 января 2009 года № 16 "Об утверждении Технического регламента "Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов" (САПП Республики Казахстан, 2009 г., № 3-4, ст. 8):

в Техническом регламенте "Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов", утвержденном указанным постановлением:

пункт 34 изложить в следующей редакции:

"34. На объектах с противопожарным водопроводом высокого или низкого давления, оборудованным насосами, повышающими давление в сети, в зонах зданий, сооружений и строений, не обеспеченных водопроводом, должны быть созданы посты, оснащенные пожарной колонкой и напорными пожарными рукавами общей длиной не менее 100 м с присоединенным пожарным стволом.

Взамен постов допускается устанавливать прицепы, оснащенные так же как посты."

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.

Премьер-Министр
Республики Казахстан

К. Масимов