

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077 "Об утверждении Правил пожарной безопасности"

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2017 года № 919. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 марта 2022 года № 131.

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 16.03.2022 № 131 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2014 года № 1077 "Об утверждении Правил пожарной безопасности" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 62-63, ст. 577) следующие изменения:

в Правилах пожарной безопасности, утвержденных указанным постановлением:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Настоящие Правила пожарной безопасности (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 15) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года "О гражданской защите" и определяют порядок обеспечения пожарной безопасности в целях защиты людей, имущества, общества и государства от пожаров.";

пункт 47 исключить;

пункт 50 изложить в следующей редакции:

"50. В индивидуальных жилых домах допускается устройство помещений бань сухого жара (сауны) в соответствии с требованиями пунктов 143-147 настоящих Правил.";

пункт 52 изложить в следующей редакции:

"52. У въездов на территорию дачных кооперативов, садоводческих товариществ, гаражных кооперативов вывешиваются схемы с нанесенными на них как действующими, так и строящимися и временными зданиями (сооружениями), въездами, подъездами, пожарными проездами, местонахождениями источников противопожарного водоснабжения, средств пожаротушения и связи, пожарной техники в соответствии с требованиями СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 "Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Общие технические условия и порядок применения".

Схемы выполняются из материала, устойчивого к атмосферным воздействиям";

пункты 54, 55 исключить;

пункт 65 изложить в следующей редакции:

"65. Не допускается складировать стога, копны, скирды грубых кормов, другие горючие вещества и материалы:

- 1) на крышах сараев и других хозяйственных строений;
- 2) под линиями электропередачи;
- 3) на расстоянии менее 3-х метров от внешнего ограждения участка.

Не допускается размещать стога, копны, скирды грубых кормов на улицах, дорогах, вне приусадебных участков.";

пункт 75 исключить;

пункт 83 изложить в следующей редакции:

"83. В зданиях детских учреждений группы (классы) детей дошкольного и начального школьного возрастов размещаются не выше третьего этажа.";

пункт 86 изложить в следующей редакции:

"86. Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количества, установленного проектной документацией.";

подпункт 5) пункта 95 изложить в следующей редакции:

"5) иллюминация выполняется с соблюдением требований Правил устройства электроустановок, утверждаемых уполномоченным органом в области электроэнергетики (далее – Правила устройства электроустановок). При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке применяются гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 Вольт. Допустимая мощность лампочек 25 Ватт.";

пункт 102 изложить в следующей редакции:

"102. Избирательный участок обеспечивается телефонной связью. У каждого телефонного аппарата устанавливается (вывешивается) табличка с номером телефона вызова противопожарной службы.";

заголовок главы 15 раздела 2 изложить в следующей редакции:

"Порядок содержания жилых и общественных зданий высотой более 28 метров";

пункты 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 исключить;

в пункте 254:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"254. В зданиях высотой более 28 метров не допускается:";

подпункт 5) исключить;

подпункт б) изложить в следующей редакции:

"б) окрашивать, забеливать автоматические пожарные извещатели и оросители;"

подпункты 7), 9), 10) исключить;

пункты 258, 283, 284 исключить;

заголовок главы 2 раздела 3 изложить в следующей редакции:

"Порядок содержания объектов агломерационных производств и производств металлизированных окатышей";

пункт 344 изложить в следующей редакции:

"344. Места хранения металлизированных окатышей надежно защищаются от попадания влаги.";

пункт 375 изложить в следующей редакции:

"375. Для зажигания газа при постановке на сушку сталеплавильных печей, конвертеров, миксеров использование легковоспламеняющихся жидкостей не допускается.";

пункт 465 исключить;

пункт 514 изложить в следующей редакции:

"514. На железнодорожной сливно-наливной эстакаде для легковоспламеняющихся нефтепродуктов переходные мостики оборудуются деревянными подушками с потайными болтами или другими материалами, исключаящими искрообразование.";

пункт 1256 изложить в следующей редакции:

"1256. Для постоянного контроля концентрации углеводородов во взрыво- и пожароопасных помещениях устанавливаются газоанализаторы со световой и звуковой сигнализацией.";

пункты 1281, 1390, 1392 исключить;

подпункт 1) пункта 1431 изложить в следующей редакции:

"1) у заправочной площадки для автоцистерн устанавливается передвижной порошковый огнетушитель объемом не менее 100 литров;"

пункт 1443 изложить в следующей редакции:

"1443. При строительстве зданий и сооружений в проекте производства работ предусматриваются мероприятия по пожарной безопасности на всех этапах строительства.";

пункт 1463 изложить в следующей редакции:

"1463. Предусмотренные проектной документацией наружные пожарные лестницы, стояки, сухотрубы и ограждения на кровлях строящихся зданий устанавливаются сразу же после монтажа несущих конструкций, а при строительстве зданий высотой более 50 метров – по мере возведения каждого последующего этажа.

При отсутствии возможности монтажа сухотрубов, предусмотренных проектной документацией, устанавливаются временные сухотрубы диаметром 89 миллиметров с пожарным краном на каждом этаже.

По мере возведения здания, начиная с этажа, расположенного на высоте 50 метров и выше, устанавливаются временные промежуточные емкости объемом не менее 3 метров кубических с мотопомпами. Промежуток между временными промежуточными емкостями с мотопомпами определяется исходя из расчетов по потере напора при подаче огнетушащего вещества на вышерасположенные этажи";

пункт 1603 изложить в следующей редакции:

"1603. Воздухонагревательные установки размещаются на расстоянии не менее 5 метров от строящегося здания.

Емкость для топлива используется с объемом не более 200 литров и располагается на расстоянии не менее 10 метров от воздухонагревателя и не менее 15 метров от строящегося здания. Топливо к воздухонагревателю подается по металлическому трубопроводу.

Соединения и арматура на топливопроводах используются заводского изготовления, исключаящие подтекание топлива. На топливопроводе у расходного бака устанавливается запорный вентиль для прекращения подачи топлива к установке в случаях пожара или аварии.

В строящемся здании при соблюдении требований инструкции по эксплуатации допускается применять переносные или передвижные воздухонагревательные приборы, работающие на жидком топливе и имеющие встроенный топливный бак.";

заголовок столбца 5 приложения 4 к Правилам пожарной безопасности изложить в следующей редакции:

"Пенные огнетушители ОВП-10";

заголовок столбца 9 приложения 4 к Правилам пожарной безопасности изложить в следующей редакции:

"Противопожарное полотно размером 2x1,5 м";

заголовок столбца 3 приложения 7 к Правилам пожарной безопасности изложить в следующей редакции:

"Огнетушители ОП-5";

заголовок столбца 6 приложения 7 к Правилам пожарной безопасности изложить в следующей редакции:

"Противопожарных полотен 2x2 м";

абзац четвертый описания таблицы в приложении 7 к Правилам пожарной безопасности изложить в следующей редакции:

***** Но не менее двух огнетушителей и одного ящика с песком. В ящике с песком должно находиться противопожарное полотно размером 1,5х1,5 м.";

пункт 2 примечания таблицы в приложении 7 к Правилам пожарной безопасности изложить в следующей редакции:

"2. Помимо противопожарного оборудования, предусмотренного настоящими Правилами, на территории строительства складов, временных зданий должны быть размещены пожарные пункты (шкафы, щиты) со следующим набором пожарного оборудования (инвентаря), шт. топоров – 2; ломов и лопат – 2; багров железных – 2; ведер, окрашенных в красный цвет – 2; огнетушителей – 2."

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Премьер-Министр
Республики Казахстан*

Б. Сагинтаев