

О нормах эксплуатационного запаса топлива на энергоисточниках

Утративший силу

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 19 декабря 1996 года № 577-р. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2013 года № 1143

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 24.10.2013 № 1143 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

В соответствии с пунктом 2 статьи 17 Указа Президента Республики Казахстан, имеющего силу Закона, от 23 декабря 1995 г. N 2724 U952724_ "Об электроэнергетике" и в целях обеспечения надежного энергоснабжения потребителей республики в осенне-зимний период утвердить следующие нормы эксплуатационного запаса топлива на энергоисточниках, независимо от формы собственности :

- 15 суток - при расстоянии доставки топлива до 100 км;
- 30 суток - при расстоянии доставки топлива более 100 км.

П р е м ь е р - М и н и с т р