

Об утверждении разрешительных требований, предъявляемых к негосударственным противопожарным службам

Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года № 783. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 8 декабря 2014 года № 9942.

Сноска. Заголовок в редакции приказа Министра внутренних дел РК от 13.07.2018 № 513 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

В соответствии с подпунктом 70-17) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года "О гражданской защите", **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемые разрешительные требования, предъявляемые к негосударственным противопожарным службам.

Сноска. Пункт 1 в редакции приказа Министра внутренних дел РК от 13.07.2018 № 513 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

2. Комитету по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан (Петров В.В.) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа, его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и в информационно-правовой системе "Эділет";

3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан Божко В.К.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.

Министр

генерал-лейтенант полиции

К. Касымов

Утверждены
приказом Министра
внутренних дел
Республики Казахстан
от 7 ноября 2014 года № 783

Разрешительные требования, предъявляемые к негосударственным противопожарным службам

Сноска. Требования в редакции приказа Министра внутренних дел РК от 13.07.2018 № 513 (вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования).

1. Настоящие разрешительные требования, предъявляемые к негосударственным противопожарным службам (далее – разрешительные требования) разработаны в целях определения соответствия негосударственных противопожарных служб на выполнение работ по предупреждению и тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ в организациях, населенных пунктах и на объектах Республики Казахстан.

2. К негосударственным противопожарным службам предъявляются следующие разрешительные требования:

1) наличие не менее двух пожарных автомобилей на правах собственности либо приобретенных посредством лизинга как лизингополучатель, подтвержденных свидетельствами о регистрации транспортного средства, диагностическими картами технического осмотра автомобиля и актами технического осмотра готовности основных пожарных автомобилей к тушению пожаров по форме, согласно приложению 1 к настоящим разрешительным требованиям*;

2) наличие на праве собственности либо на ином законном праве здания или помещения для размещения работников, пожарно-спасательной техники, оборудования и снаряжения;

3) наличие штатных работников, обеспеченных специальным обмундированием и противопожарным снаряжением по перечню специального обмундирования и противопожарного снаряжения на одного работника негосударственной противопожарной службы, согласно приложению 2 к настоящим разрешительным требованиям, численностью:

не менее 17 человек, из расчета 1 начальник подразделения, 4 работника включая водителя на каждый основной пожарный автомобиль в дежурную смену*;

не менее 9 человек, из расчета 1 начальник поста и 2 работника в дежурную смену*
*

4) соответствие работников негосударственных противопожарных служб квалификации, указанной в приложении 3 к настоящим разрешительным требованиям.

Примечание:

* – для негосударственных противопожарных служб с выездной пожарной техникой;

** – для негосударственных противопожарных служб без выездной пожарной техники.

Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 21.05.2021 № 224 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после его первого официального опубликования).

Приложение 1
к разрешительным требованиям,
предъявляемым к негосударственным
противопожарным службам
Форма

Акт*

технического осмотра готовности основного пожарного автомобиля к тушению пожаров

_____ (наименование НГПС)

Марка, модель _____ на шасси _____ год выпуска _____

_____ регистрационный номерной знак _____ владелец _____

_____ шасси _____ кузов _____ двигатель _____

1. Наличие и ведение формуляра автомобиля № _____, свидетельство о регистрации транспортного средства № _____ от _____, свидетельство о прохождении технического осмотра

2. Пробег по спидометру _____ км.

3. Опись и наличие пожарно-технического оборудования и снаряжения на автомобиле:

№ п/п	Наименование оборудования и снаряжения	Единица измерения	Кол-во	Наличие (имеется/отсутствует)
1	2	3	4	5
1	Рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 125 мм	шт.	2	
2	Рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 75 мм	шт.	2	
3	Рукав напорный, для работы от		2	

	гидранта, длиной 4-5 м диаметром 77 мм	шт.		
4	Рукав напорный, длиной 20 м диаметром 77 мм	шт.	6	
5	Рукав напорный, длиной 20 м диаметром 66 мм	шт.	10	
6	Рукав напорный, длиной 20 м диаметром 51 мм	шт.	6	
7	Рукав всасывающий, длиной 4 м диаметром 30 мм	шт.	1	
8	Сетка для всасывающего рукава СВ-125, с веревкой длиной 12 м	шт.	1	
9	Разветвление 3-ходовое РТ – 70 (РТ – 80)	шт.	2	
10	Водосборник рукавный ВС - 125 с заглушками	шт.	1	
11	Ключ торцевой для открывания гидрантов	шт.	1	
12	Направляющий трос газодымозащитной службы	шт.	1	
13	Головка соединительная переходная 66x51	шт.	2	
14	Головка соединительная переходная 77x51	шт.	2	
15	Головка соединительная переходная 77x66	шт.	2	
16	Задержка рукавная	шт.	4	
17	Зажимы рукавные	шт.	4	
18	Колонка пожарная	шт.	1	
19	Ключи для соединения всасывающих рукавов К – 150	шт.	2	

20	Ключи для соединения напорных рукавов К - 80	шт.	2	
1	2	3	4	5
21	Ключ для открывания крышек гидрантов	шт.	1	
22	Гидроэлеватор Г-600	шт.	1	
23	Ствол РСК – 50	шт.	4	
24	Ствол РСА	шт.	2	
25	Ствол РС –70	шт.	2	
26	Ствол воздушно-пенный СВП-4	шт.	2	
27	Ствол лафетный переносной	шт.	1	
28	Генератор пены средней кратности ГПС-600	шт.	2	
29	Лестница трехколенная	шт.	1	
30	Лестница штурмовая	шт.	1	
31	Лестница-палка	шт.	1	
32	Багор металлический длиной 2,5 м	шт.	1	
33	Лом универсальный	шт.	1	
34	Кувалда кузнечная	шт.	1	
35	Топор плотницкий	шт.	1	
36	Лопата штыковая	шт.	1	
37	Пила-ножовка по дереву в деревянном футляре	шт.	1	
38	Ножницы для резки арматуры	шт.	1	
	Комплект инструментов для резки электропроводов, в том числе:			
	ножницы с диэлектрической рукояткой;	шт.	1	
39				

	перчатки диэлектрические;	пара	1	
	б о т ы диэлектрические;	пара	1	
	к о в р и к диэлектрический.	шт.	1	
40	Веревка спасательная, длиной 30 м в брезентовом чехле	шт.	1	
41	Средства индивидуальной защиты органов дыхания для работы на пожарах () рекомендуется)	шт.	4	
42	Теплоотражательны й костюм	шт.	3	
43	Сапоги резиновые	пара	4	
44	Электрический индивидуальный фонарь	шт.	5	
45	Электрический групповой фонарь	шт.	1	
46	Аптечка медицинская	комп.	1	
47	Огнетушитель ОУ-5 или ОП - 5	шт.	1	
48	Лопата совковая	шт.	1	
49	Комплект инструментов для технического обслуживания автомобиля	комп.	1	
50	Автомобильная радиостанция	шт.	1	
51	Переносная радиостанция	шт.	4	
52	Сигнально-громког оворящее устройство	шт.	1	
53	Домкрат 5 – 10 т	шт.	1	

4. Состояние сигнального громкоговорящего устройства, сирены, проблесковых маяков

(наличие и исправность)

5. Состояние радиостанций _____

(наличие и исправность)

6. Состояние пожарного насоса, газоструйно-вакуумного механизма и/или иных специальных агрегатов (с указанием наименований) пожарного автомобиля, наработка (мото-часов)

(способность пожарного насоса на подачу огнетушащих средств, забор воды из открытого водоисточника и работа через гидрант)

7. Общее заключение по техническому состоянию пожарного автомобиля и работоспособности при ведении боевых действий на пожаре

Подписи членов Комиссии:

Председатель Комиссии _____

(подпись, инициалы, фамилия при его наличии)

Члены Комиссии _____

(подпись, инициалы, фамилия при его наличии)

М.П.

* проверка состояния автомобиля и составление настоящего акта возлагается на Комиссию территориального подразделения уполномоченного органа в сфере гражданской защиты по месту дислокации негосударственной противопожарной службы.

Приложение 2
к разрешительным требованиям,
предъявляемым к негосударственным
противопожарным службам

Перечень специального обмундирования и противопожарного снаряжения на одного работника негосударственной противопожарной службы

№ п/п	Наименование специального обмундирования и противопожарного снаряжения	Единица измерения	Кол-во

1	2	3	4
1	Боевая одежда пожарного	комп.	1
2	Подшлемник шерстяной	шт.	1
3	Свитер без выреза защитного цвета	шт.	1
4	Рукавицы брезентовые с крагами	пара	1
5	Рукавицы меховые с крагами	пара	1
6	Пояс спасательный пожарный с карабином	шт.	1
7	Каска пожарная (шлем)	шт.	1
8	Сапоги пожарного	пара	1
9	Кобура поясная для топора пожарного	шт.	1
10	Сапоги резиновые	пара	1

Примечание:

Работники негосударственной противопожарной службы обеспечиваются специальным обмундированием и противопожарным снаряжением, исходя из данных норм с учетом специфики производственной деятельности.

Приложение 3
к разрешительным требованиям,
предъявляемым к негосударственным
противопожарным службам

Квалификация работников негосударственных противопожарных служб

Сноска. Приложение 3 - в редакции приказа Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 27.06.2022 № 238 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Наименование должности	Квалификация
1	2
Начальник службы (отряда) и его заместители, начальник пожарной части и его заместители	Высшее техническое образование или среднее техническое образование в области пожарной безопасности, не менее 3 лет стажа работы на руководящих должностях аппаратов управления или подразделений пожаротушения органов государственной противопожарной службы.
Начальник пожарного поста и его заместитель	Высшее техническое образование или среднее техническое образование в области пожарной безопасности, не менее 1 года стажа работы на должностях аппаратов управления или подразделений противопожарной службы*.
Начальник караула (начальник смены)	Среднее техническое образование, не менее 1 года стажа работы на должностях в подразделениях противопожарной службы*, прошедший

	специальную подготовку в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности.
Старший инструктор пожарной профилактики	Среднее техническое образование, не менее 1 года стажа работы на должностях в подразделениях противопожарной службы*, прошедший специальную подготовку в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности.
Инструктор пожарной профилактики	Среднее образование, прошедший специальную подготовку в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности.
Мастер газодымозащитной службы	Среднее образование, прошедший специальную подготовку в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности и имеющий допуск к работе в аппаратах на сжатом воздухе.
Командир отделения	Среднее образование, не менее 1 года стажа работы на должностях в подразделениях противопожарной службы*, прошедший специальную подготовку в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности.
Старший пожарный, пожарный	Среднее образование, прошедший специальную подготовку в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности.
Водитель (старший водитель) пожарного автомобиля	Среднее образование, водительское удостоверение категории "С" с опытом не менее 1 года вождения автомобиля по данной категории, прошедший специальную подготовку в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности.
Радиотелефонист (диспетчер пункта связи)	Среднее образование, прошедший специальную подготовку в специализированном учебном центре в области пожарной безопасности.

*стажем работы в подразделениях противопожарной службы считается период работы в органах государственной противопожарной службы либо системе негосударственной противопожарной службы.