

**О внесении изменений и дополнений в совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 758 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 31 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в области пожарной безопасности и гражданской обороны"**

Совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 1 сентября 2020 года № 610 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 сентября 2020 года № 61. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 сентября 2020 года № 21174

В соответствии с пунктом 1 статьи 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан от 29 октября 2015 года, ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Внести в совместный приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 758 и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 октября 2018 года № 31 "Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в области пожарной безопасности и гражданской обороны" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 17647, опубликован 15 ноября 2018 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан) следующие изменения и дополнения:

в Критериях оценки степени риска, применяемые для особого порядка проведения проверок в области пожарной безопасности, утвержденных указанным совместным приказом:

в пункте 4:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

"4) здания Верховного суда Республики Казахстан, судов областей, городов республиканского значения и столицы, районов (городов областного значения);";

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

"6) объекты органов национальной безопасности, обороны, Службы государственной охраны Республики Казахстан;";

подпункт 14) изложить в следующей редакции:

"14) газохранилища, газгольдерные, газоперекачивающие и газонакопительные станции;";

подпункты 26) и 27) изложить в следующей редакции:

"26) архивы, библиотеки;

27) объекты торговли и развлекательные центры (единое здание или комплекс зданий и сооружений единого объекта) – общей площадью строений 1500 и более квадратных метров;"

подпункт 31) изложить в следующей редакции:

"31) автомобильные заправочные и газозаправочные станции (стационарные и передвижные);" ;

подпункт 36) изложить в следующей редакции:

"36) административные здания и многофункциональные комплексы (единое здание или комплекс зданий и сооружений единого объекта) – общей площадью 1500 и более квадратных метров, а также независимо от площади высотой более 28 метров;" ;

в пункте 5:

подпункты 16) и 17) изложить в следующей редакции:

"16) объекты торговли и развлекательные центры (единое здание или комплекс зданий и сооружений единого объекта) – общей площадью строений менее 1500 квадратных метров;

17) административные здания и многофункциональные комплексы (единое здание или комплекс зданий и сооружений единого объекта) – общей площадью менее 1500 квадратных метров;" ;

подпункт 19) исключить;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. В особом порядке проведения проверок объекты, указанные в подпункте 6) пункта 4 настоящих Критериев, проверяются в период с августа по сентябрь, в подпункте 19) пункта 4 настоящих Критериев в период с февраля по май, в подпунктах 23) и 39) пункта 4 настоящих Критериев в период с апреля по июнь, в подпункте 22) пункта 4 настоящих Критериев в период с июля по август, в подпунктах 8), 9), 10) и 12) пункта 4 настоящих Критериев в период с июля по август, в подпункте 24) пункта 4 настоящих Критериев в период с октября по ноябрь планируемого года." ;

Приложение к указанным Критериям, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему совместному приказу;

в Критериях оценки степени риска для проведения профилактического контроля с посещением в области гражданской обороны, утвержденных указанным совместным приказом:

абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:

"местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы, городов и районов областей;" ;

абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:

"15. По показателям степени риска проверяемый субъект (объект) контроля относится:" ;

приложение к указанным Критериям изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему совместному приказу;

проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности, утвержденный указанным совместным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему совместному приказу;

проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении автопредприятий, объектов обслуживания транспорта, автостоянок (паркингов), утвержденный указанным совместным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему совместному приказу;

в Проверочном листе в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении административных зданий (многофункциональных комплексов), многоквартирных (индивидуальных) жилых домов и общежитий, утвержденным указанным совместным приказом:

дополнить пунктом 12 следующего содержания:

"

12	Недопущение хранения на балконах и лоджиях в квартирах и жилых комнатах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, газовых баллонов
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

";

в Проверочном листе в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении домов и зон отдыха, летних оздоровительных лагерей и туристических баз, утвержденным указанным совместным приказом:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"

5	Недопущение размещения более 50 детей в зданиях и сооружениях IV и V степени огнестойкости
---	--------------------------------------------------------------------------------------------

";

дополнить пунктами 10, 11 и 12 следующего содержания:

"

10	Наличие минерализованных противопожарных полос шириной не менее 4 метров по периметру за ограждением со стороны лесного массива, на территории мест летнего отдыха детей, расположенных в лесных массивах или непосредственно в близости от них
11	Наличие плана организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и схемы лагеря (базы), на которой указываются все здания, места проживания людей (жилые дома, сооружения, палатки, юрты), места хозяйственного назначения, источники наружного противопожарного водоснабжения, стоянки автомобилей, прицепов. Размещение схемы на въезде на территорию лагеря (базы)
12	Устройство на территории мест летнего отдыха детей и оздоровительных лагерей палаток (юрт) площадью территории занимаемой одной группой (1 или 2 ряда) не более 800 квадратных метров. Обеспечение расстояния между группами не менее 15 метров, а между палатками (юртами) – не менее 2,5 метров

";

в Проверочном листе в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении культурно-зрелищных, развлекательных и спортивных учреждений, утвержденным указанным совместным приказом:

пункт 2 изложить в следующей редакции:

"

2	Наличие протокола испытаний обработанных деревянных конструкции сценической коробки ( колосники, настил сцены, подвесные мостики, рабочие галереи) глубокой пропиткой антипиренами, а также горючие декорации, сценическое и выставочное оформление, драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе, буфетах. Наличие протокола испытаний обработанных конструкций
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

";

в Проверочном листе в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности, утвержденным указанным совместным приказом:

пункт 88 изложить в следующей редакции:

"

88	Наличие журнала эксплуатации молниезащитных устройств с отметкой осмотра молниезащитных устройств не реже одного раза в год в предгрозовой сезон
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

";

в Проверочном листе в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов торговли, утвержденным указанным совместным приказом:

пункт 16 изложить в следующей редакции:

"

16	Размещение на отведенной территории группами киосков, а также одноэтажных павильонов площадью до 35 квадратных метров включительно. Размещение в одной группе не более 20 киосков и павильонов I, II, III, IIIa степени огнестойкости или 10 – IIIa, IV, IVa и V степеней огнестойкости. Разделение группы из 10 контейнеров противопожарными перегородками 1-го типа. Наличие расстояния между группами, между отдельно стоящими павильонами и киосками, а также от групп и отдельно стоящих павильонов и киосков до других зданий и сооружений
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

";

проверочный лист в сфере государственного контроля в области гражданской обороны в отношении организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне и на базе которых созданы службы гражданской защиты, утвержденный указанным совместным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему совместному приказу;

проверочный лист в сфере государственного контроля в области гражданской обороны в отношении местных исполнительных органов Республики Казахстан, утвержденный указанным совместным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему совместному приказу;

проверочный лист в сфере государственного контроля в области гражданской обороны в отношении центральных исполнительных органов и их территориальных

подразделений, утвержденный указанным совместным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему совместному приказу.

2. Комитету по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего совместного приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего совместного приказа на интернет–ресурсе Министерства внутренних дел Республики Казахстан;

3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Юридический департамент Министерства внутренних дел Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан.

4. Настоящий совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Министр национальной экономики  
Республики Казахстан*

*Р. Даленов*

*Министр внутренних дел  
Республики Казахстан*

*Е. Тургумбаев*

" С О Г Л А С О В А Н "

Комитет по правовой статистике и  
специальным учетам  
Генеральной прокуратуры  
Республики Казахстан

Приложение 1  
к совместному приказу  
Министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 2 сентября 2020 года № 61  
и Министра внутренних дел  
Республики Казахстан  
от 1 сентября 2020 года № 610  
Приложение к Критериям  
оценки степени риска,  
применяемым для особого  
порядка проведения проверок  
в области пожарной безопасности

**Распределение нарушений требований пожарной безопасности на грубые,  
значительные, незначительные степени**

--	--	--

№ п/п	Наименование требований пожарной безопасности (степень тяжести устанавливается при несоблюдении указанного требования)	Степень нарушений
1. Требования к организационным мероприятиям		
1	Наличие инструкции, устанавливающей для объекта соответствующий его пожарной опасности противопожарный режим	незначительное
2	Наличие планов эвакуации людей в случае пожара	незначительное
3	Наличие ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности на отдельных участках работ	незначительное
4	Наличие должностного лица, ответственного за эксплуатацию систем противопожарной защиты, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения, своевременное и качественное проведение технического обслуживания (перезарядке ручных огнетушителей) и планово-предупредительного ремонта	незначительное
5	Наличие специального журнала или автоматизированной системы по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения	незначительное
6	Наличие инструкции, памятки о мерах пожарной безопасности, разработанной для зданий с круглосуточным пребыванием людей (школы-интернаты, дома для престарелых и инвалидов, детские дома, больницы, гостиницы, мотели, кемпинги), с вариантом самостоятельной эвакуации людей, а также эвакуации людей неспособных к самостоятельной эвакуации, персоналом организации для светлого и темного времени суток	незначительное
7	Осуществление руководителями школ-интернатов, домов для престарелых и инвалидов, детских домов и больниц не реже одного раза в полугодие тренировок персонала по их действиям при пожаре с одновременной проверкой работоспособности всех элементов системы противопожарной защиты здания	незначительное
8	Наличие у дежурного персонала при себе комплекта ключей от всех замков дверей здания, согласно возложенных на него функций. Хранение запасного комплекта ключей в помещении дежурного персонала (охраны) на первом этаже здания	незначительное
9	Наличие у обслуживающего или дежурного персонала зданий для проживания людей, объектов с массовым пребыванием людей, электрических фонарей на случай отключения электроэнергии	незначительное
10	Наличие в населенных пунктах сельской местности, садоводческих товариществах, дачных кооперативах (товариществах, потребительских кооперативах, некоммерческих партнерствах), на территории которых не размещены подразделения противопожарной службы, пожарных мотопомп с комплектом рукавов и стволов, первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря, которые используются при тушении пожаров	значительное
11	Наличие на территории сельских населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов, блок-контейнерных зданий средств звуковой сигнализации для оповещения людей о пожаре, хранение запаса воды для целей пожаротушения	значительное
12	Допуск к работе работников после прохождения противопожарного инструктажа и прохождения последующего обучения по программе пожарно-технического минимума	незначительное
13	Наличие негосударственной противопожарной службы	грубое
2. Требования к содержанию территорий		
14	Наличие подъездов для пожарных автомобилей к зданиям, сооружениям, технологическим установкам, источникам противопожарного водоснабжения	значительное

15	Наличие стационарного поста с круглосуточным дежурством персонала, и шлагбаума обеспеченного устройством для их ручного открывания, в случае установки у въезда на территорию групп жилых домов, объединенных общим пространством (двором) шлагбаума	незначительное
16	Недопущение загромождения противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, материалами и оборудованием, стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений	значительное
17	Наличие противопожарных расстояний	грубое
18	Недопущение разведение костров, сжигание отходов и тары на расстоянии менее 50 метров от зданий и сооружений. Недопущение установки специальных приспособлений для размещения горящего угля (мангала, барбекю, гриля) в местах с сухой растительностью, под кронами деревьев, под навесами, выполненными из горючих материалов, в помещениях жилого здания, а также на балконах и лоджиях, в хозяйственных постройках, гаражах, чердаках, на плоских кровлях	значительное
19	Недопущение устройства на территории населенных пунктов и организаций свалки горючих отходов	значительное
20	Недопущение использования открытого огня и курение на взрывопожароопасных участках территории, зданий и сооружений	грубое
21	Наличие в зданиях и сооружениях, не относящихся к категории взрывопожароопасных объектов, специально отведенных и оборудованных мест для курения	незначительное
22	Очистка территории от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сгораемого мусора и других горючих материалов	значительное
23	Наличие наружного освещения на территории организации в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения	значительное
24	Размещение временных строений от строящихся и других зданий на расстоянии не менее 18 метров или у глухих противопожарных стен	значительное
25	Размещение отдельных блок-контейнерных зданий и бытовых вагончиков группами не более 10 в группе и площадью не более 800 м <sup>2</sup> , с расстоянием между группами этих зданий и от них до других строений не менее 18 метров	значительное
26	Разработка и выполнение мероприятий, исключающих возможность распространения огня при лесных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности)	грубое
3. Требования к содержанию зданий, сооружений и строений		
27	Размещение на дверях эвакуационных выходов из помещений, зданий (сооружений) производственного и складского назначения, на наружных технологических установках информации об их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также о классах расположенных в них взрывоопасных или пожароопасных зон	незначительное
28	Наличие, соответствие проектной документации и содержание в исправном рабочем состоянии установок пожаротушения и пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противодымной защиты и противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, клапанов, люков и других заполнений проемов в противопожарных преградах, помещений, зданий и сооружений, средств защиты и спасения людей	грубое
29	Недопущение проведения работ на оборудовании, установках и станках с неисправностями	грубое

30	Наличие в зданиях, сооружениях и строениях, предусмотренных проектом, исправных устройств молниезащиты	грубое
31	Содержание в исправном состоянии механизмов для самозакрывания дверей. Недопущение установки каких-либо приспособлений, препятствующих свободному закрыванию противопожарных дверей и противодымных устройств (занавесов, экранов, штор)	грубое
32	Обеспечение гостиниц, многофункциональных зданий высотой более 50 метров пожаробезопасными зонами, в соответствии с проектной документацией	грубое
33	Обеспечение людей находящихся в помещениях гостиниц, многофункциональных и административных зданий, расположенных на высоте более 28 метров, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (самоспасатели), в количестве установленном проектной документацией	грубое
34	Обеспечение гостиниц, мотелей, многофункциональных зданий высотой более 50 метров индивидуальными и коллективными средствами спасения, в соответствии с проектной документацией	грубое
35	Недопущение устройства в лестничных клетках и коридорах кладовых (подсобных помещений), а также хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели и других горючих материалов	грубое
36	Наличие огнезащитной обработки и покрытий строительных конструкций, отделочных теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор и эстакад, деревянных конструкций и осуществление проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), с составлением протокола испытаний	грубое
37	Обеспечение закрытия на замок дверей чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянное пребывание людей. Наличие на дверях указанных помещений информации о месте хранения ключей	незначительное
38	Недопущение использования чердаков, технических этажей, вентиляционных камер и других технических помещений для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов	грубое
39	Очистка от мусора и других предметов прямых у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий, сооружений и строений, открывание запоров на окнах изнутри без ключа	грубое
40	Недопущение устройства решеток на окнах всех этажей здания, и прямых у окон подвалов (за исключением помещений исправительных и специальных учреждений, обеспечивающих временную изоляцию от общества, складов, касс, оружейных комнат, секретных частей учреждений, хранения и обращения прекурсоров)	грубое
41	Недопущение размещения в лифтовых холлах кладовых, киосков, ларьков	грубое
42	Недопущение остекления балконов, лоджии и галерей, относящихся к зонам безопасности на случай пожара	грубое
43	Недопущение изменений объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действий автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией)	грубое
44	Недопущение хранения и применения в подвальных и цокольных этажах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров с аэрозольной упаковке, целлулоиды и других взрывопожароопасных веществ и материалов	грубое



45	Недопущение снятия, предусмотренных проектом дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, других дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	грубое
46	Недопущение устройства в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресолей, перегородок, бытовок, кладовок и других встроенных помещений из горючих материалов	грубое
47	Недопущение одновременного пребывания 50 человек и более в помещениях с одним эвакуационным выходом	грубое
48	Наличие требуемого количества исправных и прошедших техническое обслуживание первичных средств пожаротушения	значительное
49	Заделка строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшиеся отверстия и зазоры, в местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями	грубое
50	Недопущение изменения функционального назначения, проведения капитального ремонта, технического перевооружения, реконструкции и перепланировки зданий, сооружений и строений без разработанной и утвержденной проектно-сметной документации	значительное
51	Наличие, содержание в исправном состоянии и подверженность эксплуатационным испытаниям наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий, сооружений и строений	грубое
52	При эксплуатации бытовых газовых приборов недопущение размещения мебели и других горючих материалов на расстоянии менее 0,2 метров по горизонтали до ближайшей вертикальной поверхности и менее 0,7 метров по вертикали до ближайшей нависающей над ней горизонтальной поверхности этих изделий	грубое
53	Недопущение расположения газовых баллонов (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) в зданиях	грубое
4. Требования к содержанию эвакуационных путей и выходов		
54	Недопущение в зданиях с витражами высотой более 1 метра нарушений конструкций дымонепроницаемых негорючих диафрагм, установленных в витражах на уровне каждого этажа	значительное
55	Автоматическое опускание на основной посадочный этаж, а в подземных сооружениях поднятие на верхний этаж и обесточивание лифтов и подъемников (за исключением пожарных лифтов) при возникновении пожара	грубое
56	Наличие предупреждающих знаков пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно . Баллоны с газом" у входа в здания (в том числе индивидуальные жилые дома) или сооружения, в которых хранятся или используются газовые баллоны	незначительное
57	Наличие на объекте сертификатов (деклараций) по подтверждению соответствия предела огнестойкости, класса пожарной опасности строительных конструкций (в том числе конструкций заполнения проемов), а также показателей пожарной опасности строительных материалов (в том числе, отделочных)	значительное
58	Наличие на объекте сертификатов (деклараций) по подтверждению соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения	значительное
59	Количество эвакуационных выходов из зданий, помещений и соответствие их проектному решению (в том числе по освещенности, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности)	грубое

60	Устройство дверей на путях эвакуации открывающимися свободно и по направлению выхода из здания	грубое
61	Обеспечение возможности людям находящимся внутри здания (сооружения), свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа	грубое
62	Содержание в исправном состоянии и включенной световой индикацией объемных световых знаков пожарной безопасности "Выход", "Эвакуационный (запасный) выход", "Дверь эвакуационного выхода", используемых на путях эвакуации	грубое
63	Недопущение загромождения эвакуационных путей и выходов (в том числе дверей, проходов, коридоров, тамбуров, галерей, лифтовых холлов, лестничных площадок, маршей лестниц, дверей, эвакуационных люков, переходов в смежные секции и выходов на наружные эвакуационные лестницы) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивание двери эвакуационных выходов	грубое
64	Недопущение устройства в тамбурах выходов сушилок и вешалок для одежды, гардеробов, а также хранение (в том числе временно) инвентаря и материалов	грубое
65	Недопущение устройства на путях эвакуаций порогов (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот, вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства	грубое
66	Недопущение применения горючих материалов, несоответствующих классу пожарной опасности для отделки, облицовки и окраски стен, потолков и полов, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации, за исключением зданий V степени огнестойкости	грубое
67	Недопущение фиксирования samozакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие	грубое
68	Недопущение остекления или закрывания жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках	грубое
69	Наличие эвакуационных проходов к лестничным клеткам и другим путям эвакуации при расстановке технологического, выставочного и другого оборудования помещения	грубое
70	Крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов в помещениях с массовым пребыванием людей	грубое
5. Требования к эксплуатации электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий		
71	Недопущение загромождения и закрытия проходов к местам установки средств индивидуальной защиты и крепления спасательных устройств	грубое
72	Недопущение прокладки и эксплуатации воздушных линий электропередачи над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами) горючих веществ, материалов и изделий	грубое
73	Недопущение использования электрических сетей и приемников электрической энергии с нарушением требований безопасности, изложенных в инструкции предприятия-изготовителя, электрических приемников с неисправностями, которые могут привести к пожару (вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, отказ автоматических систем управления, противоаварийной и противопожарной защиты), а также эксплуатации электрических проводов и кабелей с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией	грубое

74	Недопущение использования поврежденных и незакрепленных розеток, рубильников, других электроустановочных изделий, эксплуатации электросети-временки	грубое
75	Недопущение применения электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией	грубое
76	Недопущение обертывания электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатации светильников со снятыми плафонами (рассеивателями) и защитными сетками, предусмотренными конструкцией светильника	грубое
77	Недопущение использования электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов без специальных подставок (цоколей питания, нагревательных дисков), исключающих опасность возникновения пожара, если их наличие предусмотрено инструкцией предприятия-изготовителя	грубое
78	Недопущение применения электронагревательных приборов во всех взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях	грубое
79	Недопущение применения нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов, использования некалиброванных плавких вставок или других самодельных аппаратов защиты от перегрузок и короткого замыкания	грубое
80	Недопущение размещения (складирование) у электрических щитов, электрических двигателей и пусковой аппаратуры, в помещениях и коридорах закрытых распределительных устройств, горючих веществ и материалов (в том числе легковоспламеняющихся)	грубое
81	Недопущение применения в пожароопасных зонах электрического оборудования, не имеющего обозначения уровня и вида защиты завода-изготовителя от взрыва и (или) пожара	грубое
82	Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств не реже одного раза в три года	грубое
83	Монтаж всех токоведущих частей, распределительных устройств, аппаратов и измерительных приборов, а также предохранительных устройств разрывного типа, рубильников, и всех прочих пусковых аппаратов и приспособлений электроустановок только на негорючих основаниях (мрамор, текстолит, гетинакс)	грубое
84	Выполнение соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов	грубое
6. Требования к содержанию систем отопления и вентиляции зданий и сооружений		
85	Недопущение нарушений условий эксплуатации теплогенерирующих аппаратов, их размещение в непригодных для этих целей помещениях (местах)	грубое
86	Удаление продуктов горения от теплогенерирующих аппаратов за пределы зданий и сооружений через специально предназначенные для этих целей дымовые каналы. Недопущение использования в качестве дымовых каналов воздухопроводы системы вентиляции	грубое
87	Наличие в конструкции дымового канала технологических отверстий для периодической их очистки от сажи	значительное
88	Наличие на полу из горючих материалов под топочной дверкой теплогенерирующих аппаратов, работающих на твердом топливе, предтопочного металлического листа размером не менее 0,5 x 0,7 метров без отверстий, располагаемого длинной его стороной вдоль печи	значительное

89	Размещение аппарата, работающего на жидком топливе, в металлический поддон, вмещающий при аварийном разливе весь объем топлива, находящийся в топливном баке	значительное
90	Недопущение использования в жилых помещениях теплогенерирующих аппаратов, работающих на жидком топливе с температурой вспышки ниже 61 °С, а также горючей жидкости в качестве теплоносителя в системах отопления	грубое
91	Наличие на теплогенерирующих аппаратах, работающих на жидком, твердом и газообразном топливе, исправных дверец и противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций	грубое
92	Наличие на топливопроводе около каждой форсунки отопительных котлов и теплогенераторных установок не менее двух вентилей: один – у топки, другой – у емкости с топливом	значительное
93	В производственных помещениях осуществление топки печей специально выделенными лицами (истопниками), проинструктированных о мерах пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов	незначительное
94	Очистка дымовых труб, дымоходов и других элементов отопительных печей и систем от сажи непосредственно перед началом, а также в течение отопительного сезона	значительное
95	Недопущение хранения топлива теплогенерирующего аппарата в не предназначенных для этих целей помещениях или вне специально выделенных площадках, расположенных не ближе 8 метров от сгораемых строений	грубое
96	Недопущение применения в качестве топлива горючих веществ (твердые, жидкие, газообразные), не предусмотренных инструкциями по эксплуатации печей	грубое
97	Недопущение эксплуатации теплогенерирующей установки при подтекании жидкого топлива, утечке газа из систем топливоподачи, неисправном дымоходе и других неисправностях	грубое
98	Недопущение эксплуатации при отсутствии, неисправности или отключении предусмотренных конструкцией теплогенерирующих установок приборов контроля и регулирования	грубое
99	Недопущение сушки одежды и горючих материалов на теплогенерирующих аппаратах и вблизи них	грубое
100	Недопущение размещения подготовленного для сжигания топлива, а также других горючих веществ и материалов на предтопочном листе	грубое
101	Недопущение применения для розжига печей на твердом топливе легковоспламеняющихся и горючих жидкостей	грубое
102	Недопущение сушки горючих веществ и материалов на расстоянии менее 0,5 метров от поверхности печи и дымоходов	грубое
103	Наличие специально отведенных мест, исключающих возможность возникновения пожара, для размещения золы и шлака и пролитие их водой	грубое
104	Недопущение размещения горючих веществ, материалов, изделий и оборудования на расстоянии менее 1,25 метров до топочных отверстий печей и менее 0,7 метров до остальных нагретых частей печей	грубое
105	Наличие побелки на чердаках дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы	значительное
106	Наличие искрогасителей на дымовых трубах котельных установок	грубое
	Соблюдение инструкции предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемого к системам отопления, при установке печей	

107	заводского изготовления в помещениях общежитий, административных, общественных, административных и бытовых зданий промышленных предприятий, в жилых домах	значительное
108	Высота ножек временных металлических печей не менее 0,2 метра	значительное
109	Установка металлических ножек на расстоянии не менее: 1 метра – от деревянных конструкций, мебели, товаров, стеллажей, витрин, прилавков и другого оборудования; 0,7 метра – от конструкций, защищенных от возгорания; 1,25 метра – от топочных отверстий до деревянных конструкций и другого оборудования	грубое
110	Соблюдение требований при выносе в окно металлических труб теплогенерирующих аппаратов	грубое
111	Применение электрокалориферов с исправной сигнализацией и блокировкой, исключающей подачу электроэнергии на нагревательные элементы при неработающем вентиляторе, и автоматикой контроля за температурой выходящего воздуха и ее регулирования, предусмотренной электрической и тепловой защитой	значительное
112	Устройство конструкции воздуховодов и каналов систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции и транзитных каналов (в том числе воздуховодов, коллекторов, шахт) вентиляционных систем различного назначения из негорючих материалов и огнестойкими	значительное
113	Наличие автоматических и дистанционно управляемых приводов в противопожарных нормально открытых клапанах	значительное
114	Соответствие огнестойкости узлов пересечения ограждающих строительных конструкций с огнестойкими каналами вентиляционных систем и конструкциями опор (подвесок) пределам, требуемым для таких каналов	значительное
115	Недопущение хранения в вентиляционных камерах какого-либо оборудования и материалов и содержание их в закрытом состоянии	значительное
116	Проверка в установленные технической документацией сроки и содержание в исправном состоянии огнезадерживающих устройств (заслонки, шиберы, клапаны) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройства отключения вентиляции при пожаре. Очистка от загрязнений горючей пылью чувствительных элементов привода задвижек (легкоплавкие замки, легкосгораемые вставки, термочувствительные элементы). Очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов от горючих пылей и отходов производства	значительное
117	Наличие испытаний параметров систем вентиляции, кондиционирования и противодымной защиты (в том числе пределов огнестойкости и сопротивления дымогазопроницанию)	значительное
7. Требования к содержанию источников противопожарного водоснабжения		
118	Наличие в соответствии с проектной документацией и содержание в исправном состоянии естественных и искусственных источников противопожарного водоснабжения (в том числе противопожарный водопровод, пожарные водоемы, емкости для хранения воды на цели пожаротушения), а также подъездов к ним для забора воды	грубое
119	Наличие акта и протокола испытаний результатов технического осмотра и проверки на водоотдачу систем внутреннего противопожарного водоснабжения посредством пуска воды оборудования систем противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарные краны, сухотрубные системы водяного и пенного пожаротушения, а также водяного орошения)	значительное
120	Утепление и очистка пожарных гидрантов в зимнее время от снега и льда	значительное

121	Обеспеченность знаками пожарной безопасности и указателями мест размещения источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, пожарных водоемов, пожарных кранов)	значительное
122	Укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода рукавами и стволами	значительное
123	Наличие пожарных шкафов в любом из трех вариантов (навесные, приставные и встроенные), с возможностью размещения в них комплекта оборудования пожарного крана и не менее двух ручных огнетушителей, с массой заряда огнетушащего вещества огнетушителя не менее 5 килограммов, а также средств индивидуальной защиты и спасения людей	значительное
124	Содержание пожарных рукавов сухими, хорошо скатанными, и присоединенными к кранам и стволам	значительное
125	Обеспечение электроснабжением предприятия бесперебойного питания электродвигателей пожарных насосов, а также их наличие и содержание их в исправном состоянии	значительное
126	Наличие задвижек с электроприводом на обводных линиях водомерных устройств наружного и внутреннего противопожарного водопроводов. Открытие задвижек от кнопок установленных в пожарных шкафах и сблокированных с запуском насосов-повысителей противопожарного водопровода, при их наличии	значительное
127	Приспособленность водонапорных башен для отбора воды пожарной техникой в любое время года. Недопущение использования для хозяйственных и производственных нужд запаса воды, предназначенного для целей пожаротушения	значительное
<b>8. Требования к эксплуатации систем и установок пожарной автоматики</b>		
128	Поддержание систем и установок пожарной автоматики в работоспособном состоянии путем организации проведения своевременного технического обслуживания, освидетельствования и планово-предупредительного ремонта эксплуатирующей организацией самостоятельно при наличии квалифицированных специалистов или по договору с организациями	грубое
129	Наличие для обслуживающего персонала "Инструкции по эксплуатации систем и установок пожарной автоматики" и "Инструкции для дежурного (оперативного) персонала"	незначительное
130	Наличие на объекте, оборудованном системами и установками пожарной автоматики, технической документации	незначительное
131	Знание обслуживающим персоналом объекта устройств и принципов работы систем и установок пожарной автоматики, смонтированных на объекте	незначительное
132	Проведение технического освидетельствования систем и установок пожарной автоматики после истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, а также в случаях отказа работы этих систем и установок	значительное
133	Недопущение использования трубопроводов установок автоматического пожаротушения для подвески или крепления какого-либо оборудования	значительное
134	Недопущение присоединения к трубопроводам установок автоматического пожаротушения производственного оборудования и санитарных приборов	значительное
135	Наличие самостоятельной электрической сети, начиная от вводно-распределительного устройства до потребителя электроэнергии, для питания автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, аварийного освещения	значительное
<b>9. Требования к промышленным предприятиям</b>		
	Содержание искрогасителей, искроуловителей, огнезадерживающих, огнепреграждающих, пыле- и металлоулавливающих и противовзрывных устройств	

136	системы защиты от статического электричества, устанавливаемых на технологическом оборудовании, трубопроводах и в других местах, в рабочем состоянии	грубое
137	Осуществление отбора проб легковоспламеняющихся и горючих жидкостей из резервуаров (емкостей) и замер уровня в светлое время суток приспособлениями, исключаящими искрообразование при ударах. Недопущение выполнения указанных операции во время грозы, а также во время закачки или откачки продукта. Недопущение подачи таких жидкостей в резервуары (емкости) "падающей струей"	грубое
138	Содержание дверей и люков пылесборных камер и циклонов при их эксплуатации закрытыми. Своевременное удаление горючих отходов, собранных в камерах и циклонах	значительное
139	Недопущение использования для проживания производственных зданий, складов на территориях предприятий, а также размещение в складах производственных мастерских	значительное
140	Недопущение хранения в пешеходных тоннелях и переходах кладовых, оборудования, горючих материалов, вывешивания стендов и плакатов из горючих материалов, а также прокладки силовых кабелей, трубопроводов, транспортирующих газы, кислоты, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости	грубое
141	Недопущение прокладки через склады и производственные помещения, транзитных электросетей, а также трубопроводов для транспортирования горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих пылей	значительное
142	Наличие на производственных объектах планы ликвидации пожаров, предусматривающего решения по обеспечению безопасности людей	значительное
143	Осуществление централизованной подачи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов к рабочим местам. Нормативное установление для цеховых кладовых максимально допустимого количества единовременного хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, красок, лаков и растворителей. Хранения на рабочих местах материалов (в готовом к применению виде), в количестве не превышающем сменную потребность. При этом емкости необходимо плотно закрывать	значительное
144	Защита технологических проемов в стенах и перекрытиях огнепреграждающими устройствами	грубое
145	Соответствие защитных мембран взрывных предохранительных клапанов на линиях и адсорберах по виду материала и по толщине проектным решениям	значительное
146	Наличие в гидросистемах с применением горючей жидкости контроля за уровнем масла в баке и недопущение превышения давления масла в системе выше предусмотренного в паспорте	значительное
147	Оборудование бункеров измельченных древесных частиц и формирующие машины системой аспирации, поддерживающей в емкости разряжение, и снабжение датчиками, сигнализирующими об их заполнении	значительное
148	Оборудование барабанной сушилки и бункеров сухой стружки и пыли установками автоматического пожаротушения и противовзрывными устройствами	значительное
149	Оснащение системы транспортирования стружечных и пылевых материалов приспособлениями, предотвращающими распространение огня, и люками для ликвидации загораний	грубое
150	Оборудование емкости для сбора древесной и другой взрывоопасной пыли от аспирационных и пневмотранспортных систем противовзрывными устройствами, находящимися в рабочем состоянии	значительное

151	Наличие для удаления взрывоопасных газов из камер термической обработки древесностружечных плит автоматического устройства для открывания шиберов вытяжной трубы на 2-3 минуты через каждые 15 минут	значительное
152	Автоматический контроль температуры в камерах обработки и в масляных ваннах	значительное
153	Оборудование сушильных барабанов, использующих топочные газы, искроуловителями	значительное
154	Оборудование пропиточных, закалочных и других ванн с горючей жидкостью устройствами аварийного слива в подземные емкости, расположенные вне здания. Оборудование каждой ванны местным отсосом горючих паров	значительное
155	Оборудование приточных и вытяжных каналов паровоздушных и газовых камер специальными заслонками (шиберами), закрывающимися при возникновении пожара	грубое
156	Оборудование газовых сушильных камер исправными устройствами, автоматически прекращающими поступление топочных газов в случае остановки вентиляции	значительное
157	Установка перед газовыми сушильными камерами искроуловителей, предотвращающих попадание искр в сушильные камеры	значительное
158	Недопущение эксплуатаций сушильных установок с трещинами на поверхности боровов и с неработающими искроуловителями	грубое
159	Оборудование топочно-сушильных отделений исправными приборами для контроля температуры сушильного агента	значительное
160	Оборудование сушильных камер устройствами, отключающими вентиляторы калориферов при возникновении загорания в камере и включающих средства стационарного пожаротушения	грубое
161	Оборудование сушильных камер (помещения, шкафы) для сырья, полуфабрикатов и покрашенных готовых изделий автоматикой отключения обогрева при превышении температуры свыше допустимой	значительное
Требование к содержанию агломерационных производств и производств металлизированных окатышей		
162	Хранение негашеной извести в специальных помещениях не ниже II степени огнестойкости, пол которых предусматривает расстояние над поверхностью земли не менее чем на 0,5 метра	значительное
Требования к содержанию доменного, сталеплавильного, электросталеплавильного и ферросплавного производств		
163	Состояние и исправность футеровки доменных, сталеплавильных печей, конвертеров, миксеров, ковшей и других емкостей для расплавленного металла	значительное
164	Защита входов в кабельные тоннели, маслоподвалы, расположенных в непосредственной близости от мест разлива, а также у мест транспортировки расплавленного металла, от попадания расплавленного металла огнестойкими порогами высотой не менее 300 миллиметров	значительное
165	Защита кабелей электромеханизмов, электрооборудования и устройств гидроприводов у мест разлива металла, шлака и в других зонах повышенных температур от механических повреждений, воздействия лучистого тепла, а также от попадания на них брызг расплавленного металла и шлака	значительное
Требования к содержанию доменного производства		
166	Обеспечение колошниковой площадки и площадок для исследовательских работ двумя выходами	грубое
167	Оборудование доменных печей приборами контроля температуры кожуха по всей высоте и площади печи	значительное
168	Недопущение складирования материалов и отходов производства у фундаментов доменных печей	незначительное



169	Оборудование для контроля за прогаром воздушных фурм сигнализирующими устройствами. Недопущение работы на прогоревших фурменных приборах	значительное
Требования к содержанию сталеплавильного производства		
170	Недопущение хранения любого вида оборудования и складирование материалов (в том числе горючих) в местах возможного попадания расплавленного металла и шлака	значительное
171	Недопущение размещения расходных баков с мазутом под печами, размещение баков на расстоянии не менее 5 метров от печей и надежная защита специальными теплозащитными экранами	значительное
172	Соединение расходных баков закрытыми спускными и переливными трубопроводами с аварийными емкостями для спуска мазута в случае пожара	грубое
173	Недопущение работы конвертера при наличии утечки конвертерных газов в охладителе	грубое
174	Недопущение для зажигания газа при постановке на сушку сталеплавильных печей, конвертеров, миксеров, использование легковоспламеняющихся жидкостей	грубое
175	Недопущение в местах хранения, подготовки и приготовления пожаровзрывоопасных материалов и смесей на их основе, применение открытого огня	грубое
176	Недопущение совместного транспортирования и хранения алюмо-магниевого, алюмо-бариевого и алюминиевых порошков с селитрой, кислотами, щелочами и окислителями, а также горючими материалами	значительное
177	Недопущение размещения бункера с легковоспламеняющимися шихтовыми материалами под троллеями шихтовых кранов	значительное
Требования к содержанию электросталеплавильного и ферросплавного производств		
178	Обеспечение печных трансформаторов средствами пожаротушения и аварийными маслоприемниками, рассчитанными на полный объем масла в трансформаторе	значительное
179	Оборудование вакуумных камер индуктивных и вакуумнодуговых печей, а также плавильных камер электронно-лучевых печей взрывными предохранительными клапанами	грубое
180	Недопущение эксплуатации систем отвода пылегазовыделений от электросталеплавильных и рудовосстановительных печей, не оборудованных устройствами, исключающими загорания, взрывы газов и пылей	значительное
181	Оборудование бункеров, камер распыления жидкого алюминия затворами, исключающими попадание на конвейерную ленту горячего порошка в процессе распыления	значительное
182	Недопущение во избежание окисления, самовозгорания и взрыва алюминиевого порошка, наличие влаги и сырости в местах его производства и хранения	значительное
183	Недопущение в помещениях для производства порошков и пудр из алюминия, магния и сплавов на их основе устройства, подвалов, подпольных каналов и приямков	значительное
184	Недопущение совместного хранения и транспортирования алюмобариевого и алюминиевого порошков с селитрой, кислотами, щелочами и другими окислителями и горючими веществами	значительное
185	Хранение легковоспламеняющихся материалов или материалов, способствующих быстрому возгоранию (стружка магниевая и магниевые сплавы, селитра, бертолетова соль, термитная смесь) в специально отведенных местах плавильного корпуса металлургических цехов в закрытой металлической таре (банках, бочках) в количестве, не превышающем двухсуточную потребность	значительное

186	Оборудование бункеров для хранения самовозгорающихся материалов устройствами для контроля за температурой этих материалов, работа которых заблокирована с пуском средств пожаротушения	значительное
Требования к содержанию прокатного, трубопрокатного и метизного производств		
187	Оборудование систем гидропривода устройством для автоматического перекрытия напорных задвижек при обрыве маслопровода	значительное
188	Недопущение при эксплуатации масляного хозяйства применения источника открытого огня, искрение в маслоподвалах и вблизи маслонаполненного оборудования	грубое
189	Содержание закрытыми маслоподвалов и кабельных тоннелей для предотвращения попадания в них с рабочих площадок окалины, искр и других источников воспламенения	значительное
190	Обеспечение, в случае возникновения пожара, автоматического отключения вентиляционных устройств тоннелей и маслоподвалов	грубое
191	Обеспечение на случай пожара ванны для расконсервации подшипниковых узлов, а также расходные баки для мазута аварийными емкостями для слива горючих жидкостей, которые располагаются вне здания цеха	грубое
192	Содержание в исправном состоянии технологической автоматики, предупреждающей создание взрывоопасных концентраций на участках с применением защитных взрывоопасных газов	грубое
193	Недопущение при термической обработке металла (непрерывный отжиг ленты) использования ванны с расплавленным натрием без защитного газа. Недопущение попадания воды или влажных материалов в ванну с натрием	грубое
194	Недопущение хранения на рабочих местах опилок, стружек и других отходов титана и его сплавов. Хранение контейнеров с надписью "Отходы титана" в специально отведенном сухом помещении с постоянно действующей вентиляцией	значительное
Требования к содержанию огнеупорного производства		
195	Недопущение применения для разогрева смеси и растворения парафина, стеарина в керосине открытого огня, открытых электрических спиралей или других поверхностей с температурой свыше 100°C	грубое
196	Недопущение производства работ на участках приготовления и применения керосино-стеариновой смеси без наличия огнетушителей	значительное
197	Недопущение разлива керосино-стеариновой смеси и осуществление сбора отходов керосино-стеариновой смеси на рабочих местах при допрессовке изделий	значительное
198	Недопущение применения горючих (взрывоопасных) газов в качестве топлива и восстановительной среды	грубое
Требования к цехам, участкам, установкам для окраски, промывки, обезжиривания и мойки		
199	Обеспечение краскозаготовительных отделений окрасочных цехов (участков) самостоятельным выходом наружу	грубое
200	Выполнение полов в помещениях, где производятся лако-краско приготавливаемые, окрасочные и бензомоечные работы, из негорючих материалов, не образующих искр при ударе	значительное
201	Облицовка внутренних поверхностей стен помещений на высоте не менее двух метров негорючим, легко очищаемым от загрязнений материалом	грубое
202	Выполнение открывания всех дверей цеха, участка, установок открывающимися наружу или в сторону ближайших выходов из здания	грубое
	Производство окрасочных работ, промывки деталей только при действующей приточной и вытяжной вентиляции с местными отсосами от красочных шкафов,	

203	ванн, камер и кабин. Блокировка работы установок, а также систем подачи на операцию окраски, промывки, лакировки, мойки и обезжириванию с применением покрытий на нитрооснове, бензине и легковоспламеняющимися жидкостями с системой вентиляции	значительное
204	Недопущение эксплуатации вытяжной вентиляции окрасочных шкафов, камер и кабин без водяных оросителей (гидравлических фильтров) или других эффективных устройств для улавливания частиц горючих красок и лаков	значительное
205	Недопущение применения огня для выжигания отложений краски в кабинах и воздуховодах	грубое
206	Применение для мойки и обезжиривания изделий и деталей негорючих составов, паст, растворителей и безопасных в пожарном отношении технические моющих средств	значительное
207	Хранение каустической соды, селитры, присадок в специально оборудованном помещении	значительное
208	Обеспечение мест хранения кислот готовыми растворами мела, извести или соды для немедленной нейтрализации случайно пролитых кислот	незначительное
209	Хранение тары из-под лакокрасочных материалов плотно закрытыми и на специальных площадках, расположенных на расстоянии не менее 20 метров от зданий и сооружений	значительное
210	Оборудование стеллажей для укладки труб и других изделий после промасливания устройствами для стока и отвода масла с последующей его откачкой	значительное
Требования к эксплуатации газового оборудования		
211	Оборудование трубопроводов, подводящих газ к бытовым и промышленным приборам для его сжигания, на вводимых в эксплуатацию после завершения строительства, капитального ремонта, реконструкции и (или) технического перевооружения объектах, термочувствительными запорными устройствами (клапанами), автоматически перекрывающими газопровод при достижении температуры среды 100оС в помещении при пожаре	грубое
212	Недопущение установки термочувствительных запорных устройств (клапанов): 1) в зданиях V степени огнестойкости, а также в зданиях, газопроводы которых оборудованы электромагнитным клапаном, размещенным за пределами здания и перекрывающим газопровод при срабатывании газового анализатора или автоматической пожарной сигнализации 2) в зданиях опасных производственных объектов, газопроводы которых оборудованы электромагнитным клапаном, а помещения с установками для сжигания газа защищены автоматическими установками пожаротушения	значительное
213	Недопущение хранения баллонов с аммиаком в машинных отделениях холодильных установок	значительное
214	Соответствие устройств для защиты помещений машинных и аппаратных отделений аммиачных холодильных установок от разрушения при взрыве (в том числе легко сбрасываемые конструкции, вышибные панели, специальное остекление, открывающиеся фрамуги оконных блоков), проектно-сметной документации и постоянное содержание в исправном состоянии. Недопущение использования помещений охлаждаемых камер и холодильных агрегатов не по прямому назначению	значительное
215	Размещение баллонов с аммиаком на расстоянии не менее 5 метров от работающих отопительных приборов. Недопущение подогрева баллонов с аммиаком для ускорения наполнения системы	значительное
216	Недопущение устройства в противопожарных поясах холодильных камер отверстий, пропуска труб, установки крепления, а также облицовки их горючими материалами	значительное

217	Недопущение размещения холодильных агрегатов в тамбурах охлаждаемых камер. Размещение холодильных установок с рассольным охлаждением камер в машинном отделении, в котором имеется выход наружу или через коридор, отделенный от других помещений дверями	грубое
218	Недопущение в процессе эксплуатации и ремонта замены предусмотренной проектом негорючей теплоизоляции холодильных камер на горючую	грубое
219	Отделение вентиляционных систем машинного и аппаратного отделений от вентиляционных систем других помещений	грубое
220	Содержание в исправном состоянии аварийного освещения аппаратного и машинного отделений	значительное
221	Содержание в технически исправном состоянии взрывозащищенного электрооборудования в машинных и аппаратных отделениях аммиачных холодильных установок	значительное
222	Недопущение в процессе эксплуатации помещений машинных и аппаратных отделений аммиачных холодильных установок замены легкобрасываемых элементов (панели, окна, двери) на другие типы конструкций	грубое
223	Недопущение установки в помещениях компрессорных отделений аппаратов или оборудования, конструктивно или технологически не связанные с компрессорами, а также устройства конторок и кладовых	значительное
224	Недопущение изменений действующих схем расположения трубопроводов с хладагентом, а также замены хладагента без разработки плана и его утверждения	значительное
10. Требования к автопредприятиям, объектам обслуживания транспорта, автостоянкам (паркингам)		
225	Соблюдение требований по осуществлению мелкого ремонта и текущего технического обслуживания транспортных средств на территории открытых стоянок на площадках с твердым покрытием	незначительное
226	Наличие на каждой площадке для осуществления мелкого ремонта и текущего обслуживания транспортных средств пожарного щита	значительное
227	Недопущение загромождения помещений гаражей и площадки открытого хранения транспортных средств предметами и оборудованием, которые препятствуют их эвакуации в случае пожара или других чрезвычайных ситуаций	значительное
228	Недопущение использования гаражей и открытых стоянок не по прямому назначению (складирование горючих материалов, газовых баллонов, устройство ремонтных мастерских, окрасочных камер и другое)	незначительное
229	Наличие схем расстановки автотехники в гаражах, боксах и площадках открытого хранения транспортных средств (кроме индивидуального)	незначительное
230	Недопущение стоянки автомобилей с двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе во встроенных зданиях иного назначения и пристроенных к ним, а также расположенных ниже уровня земли автостоянках закрытого типа	грубое
231	Устройство или размещение в паркингах (в автостоянках закрытого типа) помещений иного функционального назначения при условии отделения их глухими противопожарными перегородками 1 типа (кроме автомоек, хозяйственных кладовых, кладовых для багажа клиентов). Недопущение хранения в хозяйственных кладовых и кладовых для багажа клиентов взрывоопасных веществ и материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, масел, баллонов с горючими газами, баллонов под давлением	грубое
Требования к помещениям под навесами и открытым площадкам хранения транспорта		

232	Установка транспортных средств в количестве, превышающих норму плана расстановки, уменьшение расстояния между автомобилями, зданиями (сооружениями)	значительное
233	Недопущение загромождения выездных ворот и проездов, выполнения кузнечных, термических, сварочных, малярных и деревообделочных работ, а также промывка деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей	грубое
234	Недопущение оставления транспортных средств с открытыми горловинами топливных баков при наличии течи из топливных баков, топливопроводов и карбюраторов, а также с неисправными системами электрооборудования	грубое
235	Недопущение заправки транспортных средств горюче-смазочными материалами, а также слив их в канализацию или на прилегающую территорию. Сбор отработанных горюче-смазочных материалов, фильтров, ветоши предусматривается в емкостях, из негорючих материалов, оборудованных закрывающимися крышками	значительное
236	Недопущение подзарядки аккумуляторов непосредственно на транспортных средствах, а также в непригодных для этих целей помещениях	значительное
237	Недопущение подогрева двигателей открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), использование открытых источников огня для освещения	грубое
238	Недопущение установки на общих стоянках транспортных средств для перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов	значительное
239	Недопущение хранения емкостей из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей	значительное
240	Недопущение проведения окраски транспортных средств, мойки деталей легковоспламеняющимися и горючими жидкостями	грубое
Требования к содержанию транспортных средств работающих на газообразном топливе		
241	Недопущение стоянки в закрытом помещении транспортных средств с технически неисправной (негерметичной) газовой системой питания	значительное
242	Недопущение осуществления стравливания сжиженного углеводородного газа в помещениях, предназначенных для хранения транспортных средств	грубое
243	Содержание в исправном состоянии систем, связанных с контролем давления, выработки газа, подогрева двигателя, переключения на разные виды топлива и подачи газа в карбюратор-смеситель. Эксплуатация в исправном состоянии предохранительных клапанов на баллонах со сжиженным углеводородным газом, а также электромагнитных клапанов, обеспечивающих блокировку подачи топлива. Проведение освидетельствования баллонов не реже 1 раза в 2 года	грубое
244	Недопущение применения и хранения сжиженного углеводородного газа в закрытых гаражах-стоянках и других отапливаемых помещениях, где температура воздуха превышает 25 оС	грубое
245	Оснащение помещений для стоянок и площадок открытого хранения транспортных средств (кроме индивидуального) буксирными тросами и штангами, из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники	значительное
246	Недопущение в помещениях для ремонта автомобилей и подсобных помещениях проведения ремонта автомобилей с баками, наполненными горючим (а у газовых автомобилей при заполненных газом баллонах), и картерами, заполненными маслом	значительное
Требования к аккумуляторным станциям		
247	Недопущение курения, разведения огня, использования электронагревательных приборов	грубое
248	Недопущение хранения кислот, щелочей или электролит в количестве, более односменной потребности	незначительное

249	Недопущение оставления специальной одежды и посторонних предметов на рабочих местах	незначительное
Требования для помещений для проведения промывочных и окрасочных работ		
250	Недопущение размещения промывочных и окрасочных цехов в подвальных, цокольных и на первых этажах многоэтажных зданий	грубое
251	Размещение краскозаготовительных отделений в помещении у наружной стены с оконными проемами, с самостоятельным эвакуационным выходом и изоляция от смежных помещений негорючими стенами	грубое
252	Выполнение полов промывочных и окрасочных цехов, а также краскозаготовительных отделений негорючими, электропроводными, стойкими к растворителям, исключающими искробразование	значительное
253	Недопущение применения ребристых радиаторов в промывочных и окрасочных цехах	значительное
254	Установка электрических пусковых устройств, кнопочных электромагнитных пускателей вне промывочных и окрасочных помещений	значительное
255	Оборудование защитными устройствами передвижное технологическое оборудование промывочных, окрасочных цехов и краскозаготовительных отделений (лестницы, стремянки, доски, тележки)	значительное
256	Недопущение ношения рабочими и служащими одежды из синтетических материалов и шелка, а также колец и браслетов	незначительное
257	Обеспечение работников токопроводящей обувью и антистатическими браслетами	незначительное
11. Требования к административным зданиям (многофункциональным комплексам), многоквартирным (индивидуальным) жилым домам и общежитиям		
258	Недопущение застройки, загромождения оборудованием, автотранспортом площадок, предназначенных для установки автолестниц в случае пожар	значительное
259	Недопущение устройства дверных проемов в глухих перегородках и стенах, отделяющих незадымляемые лестничные клетки от помещений, проходов, подвалов с пожароопасными помещениями	грубое
260	Недопущение окрашивания, заклеивания обоями автоматических пожарных извещателей	значительное
261	Недопущение отделки ограждений балконов и лоджий горючими материалами	грубое
262	Недопущение устройства в квартирах жилых домов и жилых комнатах общежитий различного рода мастерские и складские помещения, где применяются и хранятся взрывопожароопасные вещества и материалы, а также сдача их в аренду под помещения другого назначения	значительное
263	Недопущение использования технических этажей, технических подполий, вентиляционных камер, бойлерных, машинных помещений лифтов и чердачных помещений не по прямому назначению (под склады, архивы, а также помещения иного назначения), а также для хранения горючих материалов	грубое
264	Наличие в общежитиях (за исключением жилых помещений) мест, выделенных для курения, оборудованных надписью "Место для курения", урнами или пепельницами из негорючих материалов	незначительное
265	Недопущение после приемки обесточивания системы противодымной защиты, щитов управления системой	значительное
266	Недопущение эксплуатации вновь построенного здания до наладки систем противопожарной защиты	значительное
267	Недопущение складирования грубых кормов на садовых участках жилых домов на расстоянии менее 15 метров до зданий и надворных построек	грубое

268	Недопущение складирования стог, копны, скирд грубых кормов, других горючих веществ и материалов на крышах сараев и других хозяйственных строений, под линиями электропередачи, на расстоянии менее 3-х метров от внешнего ограждения участка. Недопущение размещения стог, копны, скирд грубых кормов на улицах, дорогах, вне приусадебных участков. Складирование грубых кормов высотой не более 4 метров от уровня земли	грубое
269	Недопущение хранения на балконах и лоджиях в квартирах и жилых комнатах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, газовых баллонов	грубое
12. Требования к автомобильным заправочным и газозаправочным станциям (стационарных и передвижных)		
270	Оборудование зданий автозаправочной станции системами центрального отопления. Использование в помещениях автозаправочной станции масляных электронагревательных приборов только заводского изготовления, отвечающих требованиям пожарной безопасности, с соблюдением требуемых расстояний до горючих конструкций и материалов. Недопущение складирования на нагревательных приборах и трубопроводах различного рода, горючих материалов (специальную одежду, обтирочный материал), а также сушки одежды и обуви на нагревательных приборах. Недопущение устройства на территории и в зданиях автозаправочной станции отопительных установок и устройств с применением открытого огня	значительное
271	Наличие перед въездом на территорию автозаправочной станции схемы организации движения транспорта по территории и стенда с требованиями о соблюдении мер пожарной безопасности для водителей и пассажиров	значительное
272	Наличие на дверях во все помещения автозаправочной станции, а также на наружных установках надписей с указанием: 1) категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 2) класса взрывоопасных или пожароопасных зон 3) фамилии и инициалов ответственного за противопожарное состояние работника 4) номеров телефонов вызова подразделений противопожарной службы	незначительное
273	Наличие жесткой буксировочной штанги, длиной не менее 3 метра, для экстренной эвакуации с территории автозаправочной станции горящего транспортного средства	значительное
274	При размещении автозаправочной станции вблизи посевов сельскохозяйственных культур, по которым возможно распространение пламени (зерновые, хлопчатник) или степным массивам, наличие опашки вдоль границ автозаправочной станции шириной не менее 4 метров	незначительное
Требования к эксплуатации технологического оборудования		
275	Недопущение эксплуатации технологического оборудования: 1) при наличии утечек топлива; 2) при отсутствии, неисправности, отключении или с просроченными сроками проверки приборов контроля и регулирования; 3) при наличии любых неисправностей	грубое
276	Соответствие технологического оборудования АЗС проектной, технико-эксплуатационной документации и техническим условиям	грубое
277	Недопущение внесения конструктивных изменений в технологическое оборудование, повышающие степень пожарной опасности автозаправочной станции	значительное
278	Наличие защиты от статического электричества основного и вспомогательного технологического оборудования	грубое
279	Наличие не искрящихся и устойчивых к воздействию нефтепродуктов и окружающей среды прокладок крышек и патрубков фланцев, патрубков, штуцеров и	грубое

	устройств, отделяющих топливо и его пары от атмосферы, в местах соприкосновения с арматурой	
280	Наличие линий деаэрации в резервуарах для хранения топлива. Оснащение трубопроводов линии деаэрации огнепреградителями или дыхательными клапанами со встроенными огнепреградителями, сохраняющими работоспособность в любое время года	грубое
Требования к содержанию оборудования для приема и выдачи топлива		
281	Обеспечение слива топлива из автоцистерн по закрытой схеме	значительное
282	Обеспечение удаления всего транспорта и посторонних лиц с территории автозаправочной станции при въезде на нее автоцистерн с топливом. Запрет наличия на автозаправочной станции одновременно двух и более автоцистерн	незначительное
283	Производство операции по сливу топлива из автоцистерн не менее чем двумя работниками автозаправочной станции и при выполнении следующих условий: 1) перекрытия лотка отвода атмосферных осадков, загрязненных нефтепродуктами, с заправочной площадки автоцистерн и открытия трубопровода отвода проливов топлива в аварийный резервуар; 2) заземление автоцистерн	значительное
284	Недопущение подсоединения заземляющих проводников к окрашенным и загрязненным металлическим частям автоцистерн	значительное
285	Недопущение заправки транспортных средств с работающими двигателями	грубое
286	Недопущение проезда транспортных средств над подземными резервуарами, если это не предусмотрено в согласованных и утвержденных технических условиях и технико-эксплуатационной документации на применяемую технологическую систему	значительное
287	Недопущение заполнения резервуаров топливом и выдача топлива потребителям во время грозы и во время опасности проявления атмосферных разрядов	грубое
288	Недопущение въезда тракторов, не оборудованных искрогасителями, на территорию автозаправочной станции, на которых осуществляются операции по приему, хранению или выдаче бензина	грубое
289	Недопущение проведения ремонтных работ, не связанных непосредственно с ремонтом оборудования, зданий и сооружений автозаправочной станции	значительное
290	Недопущение заправки транспортных средств с пассажирами (за исключением легковых автомобилей с количеством дверей не менее четырех)	значительное
291	Недопущение заезда транспортных средств, груженых взрывчатыми веществами, сжатыми и сжиженными горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, легкогорючими материалами, ядовитыми и радиоактивными веществами и другими опасными веществами и материалами	значительное
Требования к передвижным автозаправочным станциям		
292	Размещение передвижных автозаправочных станций на специально отведенных площадках	значительное
293	Выполнение мероприятий перед началом эксплуатации передвижных автозаправочных станций на специально выделенной площадке: 1) проверка герметичности станции по контрольно-измерительным приборам и визуально; 2) подсоединение заземляющих проводников автозаправочных станций к устройству заземления площадки; 3) установки поддона под топливный бак транспортного средства;	значительное



	4) устройство барьеров, ограничивающих подъезд транспортных средств к автозаправочной станции не менее чем на 1 метр; 5) установка предупреждающего знака и информационного щита	
13. Требования для домов и зон отдыха, летних оздоровительных лагерей и туристических баз		
294	Устройство одноэтажных деревянных зданий детских оздоровительных лагерей	значительное
295	Наличие негорючей кровли и утеплителя, а также оштукатуривания каркасных и щитовых зданий	грубое
296	Недопущение покрытия здания горючими материалами (соломой, щепой, камышом, толью)	грубое
297	Недопущение устройства кухонь, прачечных в деревянных зданиях, занятых детьми	значительное
298	Недопущение размещения более 50 детей в зданиях и сооружениях IV и V степени огнестойкости	грубое
299	Недопущение топки печи, применение керосиновых и электронагревательных приборов в помещениях, занятых детьми в летний период	грубое
300	Размещение прачечных и кухонь, в местах летнего отдыха детей и оздоровительных лагерях в обособленных строениях на расстоянии не менее 15 метров от деревянных зданий, в которых размещаются дети	грубое
301	Недопущение размещения детей в местах летнего отдыха, оздоровительных лагерях, не обеспеченных наружным противопожарным водоснабжением	значительное
302	Обеспечение мест летнего отдыха детей, летних оздоровительных лагерей телефонной связью, сигналом тревоги на случай пожара и первичными средствами пожаротушения. Наличие круглосуточного дежурства обслуживающего персонала	значительное
303	Наличие минерализованных противопожарных полос шириной не менее 4 метров по периметру за ограждением со стороны лесного массива, на территории мест летнего отдыха детей, расположенных в лесных массивах или в непосредственной близости от них	значительное
304	Наличие плана организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и схемы лагеря (базы), на которой указываются все здания, места проживания людей (жилые дома, сооружения, палатки, юрты), места хозяйственного назначения, источники наружного противопожарного водоснабжения, стоянки автомобилей, прицепов. Размещение схемы на въезде на территорию лагеря (базы)	незначительное
305	Устройство на территории мест летнего отдыха детей и оздоровительных лагерей палаток (юрт) площадью территории занимаемой одной группой (1 или 2 ряда) не более 800 квадратных метров. Обеспечение расстояния между группами не менее 15 метров, а между палатками (юртами) – не менее 2,5 метров	незначительное
14. Требования для культурно-зрелищных, развлекательных и спортивных учреждений		
306	Соединение в ряды между собой и прочное крепление к полу всех кресел и стульев в зрительных залах и на трибунах	значительное
307	Наличие протокола испытаний обработанных деревянных конструкции сценической коробки (колосники, настил сцены, подвесные мостики, рабочие галереи) глубокой пропиткой антипиренами, а также горючие декорации, сценическое и выставочное оформление, драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе, буфетах. Наличие протокола испытаний обработанных конструкций	грубое
308	Недопущение в пределах сценической коробки театрально-зрелищных учреждений одновременного нахождения декорации и сценического оборудования более чем для двух спектаклей. Недопущение хранения декораций, бутафории, деревянных станков	значительное

	, откосов, инвентаря и другого имущества в трюмах, на колосниках и рабочих площадках (галереях), под лестничными маршами и площадками, в подвалах и под зрительными залами	
309	Обеспечение при оформлении постановок вокруг планшета сцены свободного кругового прохода шириной не менее 1 метра	значительное
310	Недопущение на сцене курения, применение открытого огня (факелы, свечи, канделябры), дуговых прожекторов, фейерверков и других видов огневых эффектов	грубое
311	Недопущение выполнения временных мест для зрителей (выдвижные, съемные, сборно-разборные), а также недопущение выполнения сидений из синтетических материалов, выделяющих при горении высокоопасные вещества на трибунах крытых и открытых спортивных сооружений	значительное
312	Недопущение установки приставных сидений на путях эвакуации	грубое
313	Выполнение съемных временных сидений в эвакуационных люках, предназначенных для размещения фона на трибунах при проведении спортивно-художественных праздников, открытия и закрытия международных соревнований или международных мероприятий, а также культурно-зрелищных мероприятий	грубое
314	Недопущение расстановки кресел для зрителей в спортивных залах создающих встречные или пересекающиеся потоки зрителей с постоянных и временных трибун	грубое
315	Содержание в исправном состоянии приспособлений для крепления временных конструкций для сидения зрителей в крытых спортивных сооружениях, а также крепления помостов, эстрад и рингов	грубое
316	Недопущение при бесстеллажном хранении спортивного инвентаря, сборно-разборных конструкций залов, съемных покрытий залов и других материалов, укладываемые в штабели площадью более 100 м <sup>2</sup>	значительное
317	Недопущение в спортивных залах складирование горючих материалов, а также устройство помещений с конструкциями из горючих материалов непосредственно под узлами крепления металлических и деревянных несущих конструкций	значительное
318	Обеспечение монтажа софитов и рампы только на негорючие материалы	значительное
319	Обеспечение прокладки между деревянной рампой помоста (эстрады) и кожухами электросветильников негорючего материала толщиной 8-10 миллиметров, защиты негорючими материалами с наружной стороны всех переносных электрофонарей (подсветы), устанавливаемые на эстраде или помосте	значительное
320	Обеспечение установки у всех софитов со стороны света защитной металлической сетки, предотвращающей выпадение стекол светильников и осколков разорвавшихся колб ламп	значительное
15. Требования к культовым объектам		
321	Установка подсвечников, светильников и осветительного оборудования с применением открытого огня на негорючих основаниях	грубое
322	Недопущение использования источников открытого огня для проведения служб и обрядов на расстоянии менее: 1) 0,7 метра от горизонтальных ограждающих конструкций, выполненных из материалов с группой горючести Г1-Г4 2) 0,5 метра от вертикальных ограждающих конструкций, выполненных из материалов с группой горючести Г1-Г4	грубое
16. Требования к объектам нефтегазодобывающей и нефтегазоперерабатывающей промышленности		
323	Ограждение территории нефтебаз, наливных и перекачивающих станций забором из негорючего материала высотой не менее 2 метра	незначительное
324	Недопущение посадки деревьев и кустарников в каре обвалований резервуаров	незначительное

325	Недопущение разведение костров, сжигание мусора, отходов, применять факелы, керосиновые фонари и другие источники открытого огня на территории объекта	грубое
326	Очистка территорий, отводимой под установку, освобождение от наземных и подземных трубопроводов, кабелей, очистка от деревьев, кустарника, травы	значительное
327	Наличие площадки вокруг наземных сооружений для передвижения транспорта и пожарной техники шириной 10-12 метров	значительное
328	Наличие отвода жидкости от устья и наземных сооружений в специальные амбары (ловушки)	значительное
329	Размещение топливных емкостей и установок не ближе 20 метров от наземных помещений, оборудования, трубопроводов	значительное
330	Оборудование топливных установок насосами, емкости – уровнемерами, предупреждающими и запрещающими надписями (знаками)	значительное
331	Наличие в местах установки подъездного пути и обвалования из расчета объема хранения горюче-смазочных материалов	значительное
332	Наличие на всасывающих и нагнетательных линиях насосов и компрессоров, перекачивающих горючие продукты, запорных, отсекающих и предохранительных устройств	значительное
333	Недопущение хранения горюче-смазочных и легковоспламеняющихся материалов внутри пожаровзрывоопасных сооружений	грубое
334	Вывод выхлопных линии двигателей внутреннего сгорания на расстоянии не менее 15 метров от устья скважины, 5 метров от стены укрытия (основания) и 1,5 метра от верхней части крыши (навеса)	грубое
335	Наличие в местах прохода выхлопной линии через стены, укрытия, крышу (навес) зазора не менее трех диаметров трубы. Наличие теплоизолирующей прокладки и негорючей разделки	значительное
336	Оборудование выхлопных труб искрогасителями	значительное
337	Недопущение применения открытого огня и курения в пожароопасных и взрывоопасных помещениях, под основаниями, газоопасных местах, вблизи емкостей для хранения горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов, горючих веществ и реагентов	грубое
338	Недопущение ведения газоопасных, огневых и сварочных работ при наличии загазованности, загрязнения горюче-смазочными материалами, нефтепродуктами	грубое
339	Постоянное содержание силового, бурового и нефтепромыслового оборудования, укрытий, устья и территорий объекта в пожаробезопасном состоянии, регулярная защита от замазученности, разлива горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов	значительное
Требования при проведении работ по бурению и эксплуатации скважин		
340	Использование специальной техники, применяемой при цементировке, установке нефтяных и кислотных ванн, исследовательских и аварийных работах при наличии искрогасителей выхлопных труб	грубое
341	Установка при освоении скважины передвижного компрессора на расстоянии не менее 25 метров от скважины с наветренной стороны	значительное
342	При промывке скважины нефтью установка агрегата на расстоянии не менее 10 метров от устья	значительное
343	Недопущение освоения газовых и газоконденсатных скважин свабированием, а фонтанных скважин тартанием желонкой	значительное
344	Обеспеченность при освоении скважин передвижными агрегатами возможности присоединения к рабочему манифольду необходимого количества агрегатов, как для освоения, так и на случай глушения скважины	значительное

345	Исключение отпускания устройства стока нефти в общие амбары и ловушки по открытым канавам во избежание возгорания (пожара)	значительное
346	Наличие на линиях от газо- и воздухораспределительных будок у скважин обратных клапанов установленных для предупреждения попадания нефти и газа из скважины в компрессор	значительное
347	Наличие с наружной стороны помещения газораспределительных будок надписи "Газ! Огнеопасно!"	незначительное
348	Оборудование выхлопных труб двигателей внутреннего сгорания передвижных компрессоров глушителем с искрогасителем	значительное
Требования к содержанию компрессорных станций		
349	Наличие на выкидной линии последней ступени сжатия компрессора (вне здания компрессорной) предохранительного устройства, срабатывающего при давлении, превышающем рабочее на 10 %	значительное
350	Оборудование компрессора сигнализацией отклонения параметров от нормальной работы, а также автоматическим отключением при повышении давления и температуры сжигаемого газа (воздуха), при прекращении подачи охлаждающей воды и падения давления на приеме и в системе смазки	значительное
351	Недопущение размещения в газоконпрессорных помещениях аппаратуры и оборудования, не связанного с работой компрессорной установки	значительное
352	Недопущение забора воздуха для воздушных компрессоров в местах выделения горючих паров или газов, а также в местах возможного появления источников воспламенения	значительное
353	Обеспечение доступа для осмотра заземляющих проводников и мест их приварки	значительное
354	Недопущение применения для заземляющего проводника стального каната	значительное
355	Недопущение установки станции управления, автотрансформаторов, трансформаторов под проводами линий электропередачи любого напряжения	значительное
356	Устройство помещений или будки для установки электрооборудования погружных центробежных электронасосов из негорючего материала	значительное
Требования к интенсификации добычи нефти и газа		
357	Наличие разработанного и вывешенного на видном месте Плана ликвидации возможных аварий и пожаров с учетом проведения методов интенсификации добычи	незначительное
358	Обеспечение объектов, где осуществляются методы интенсификации добычи, надежной телефонной или радиосвязью с центральным диспетчерским пунктом предприятия	значительное
359	Наличие вывешенных у средств связи табличек с указанием названий и порядка подачи сигналов, вызова руководителей и ответственных лиц, пожарной части, скорой помощи, газоспасательной службы	незначительное
360	Недопущение слива остатков нефти и химреагентов из емкостей агрегатов и автоцистерн в промышленную канализацию	значительное
361	Недопущение использования противопожарного инвентаря и оборудования, аварийных и газоспасательных средств для работ, не связанных с их прямым назначением	незначительное
362	Наличие надписи "Огнеопасно" на емкостях с пенореагентом и другими горючими химическими веществами	незначительное
363	Недопущение налива и слива пенореагента и других горючих химических веществ во время грозы	грубое

364	Расположение передвижного технологического оборудования для закачки реагента в пласт с учетом рельефа местности и направления ветра, для обеспечения в случае необходимости его выезда из опасной зоны и эвакуацию персонала	значительное
365	Недопущение расположения передвижного оборудования, насосных установок в пределах охранной зоны воздушных линий электропередач или над нефтегазопроводами	значительное
366	Оборудование печи автоматическими устройствами, регулирующими температуру подогреваемой нефти в заданных пределах, а также отключающими подачу газа на горелки при повышении или понижении давления газа, предусмотренного изготовителем	значительное
367	Оборудование на топливном трубопроводе, отрегулированного редуцирующего устройства и предохранительного клапана в горелке, а также устройства для предупреждения попадания конденсата в контрольно-измерительные приборы	грубое
368	Оборудование технических средств передвижения (автомобили, трактора) искрогасителями	грубое
369	Установка емкости с горячей нефтью не ближе 10 метров от устья с подветренной стороны	значительное
370	Установка компрессоров и электрооборудования на расстоянии не ближе 10 метров, а компрессор с двигателем внутреннего сгорания – не ближе 25 метров от устья скважины. Оборудование выхлопной трубы двигателя внутреннего сгорания искрогасителем	значительное
371	Наличие на автоцистернах или иной таре с газоконденсатом надписи или знака "Огнеопасно"	незначительное
372	Заземление автоцистерны перед сливом или наливом конденсата. Недопущение отсоединения заземляющего устройства до окончания слива или налива	значительное
373	Установка агрегатов и автоцистерн не ближе 25 метров от устья скважины и не менее 6 метров друг от друга с наветренной стороны	значительное
374	Снабжение территории участка, где осуществляется обработка пласта методом внутрислоевого движущегося фронта горения, предупредительными плакатами и ограждение металлическими пикетами с красным флажком	значительное
Требования по хранению и транспортировке нефти и газа		
375	Использование негорючих материалов для теплоизоляции оборудования	грубое
376	Оборудование трапов, сепараторов и других аппаратов лестницами и площадками для обслуживания	значительное
377	Сооружение нефте- и песколовушек из негорючего материала. Наличие вокруг открытой нефтеловушки ограждения высотой не менее 1 метра	значительное
378	Недопущение неисправности устройств, предназначенных на случай аварии или пожара для слива нефти. Обозначение задвижек линий аварийного слива опознавательными знаками, освобождение подступов к ним	грубое
379	Оборудование помещений насосной для перекачки нефти принудительной приточно-вытяжной вентиляцией в искробезопасном исполнении	значительное
380	Недопущение пуска насосов в работу при неисправной или выключенной вентиляции	грубое
381	Отделение помещений для размещения двигателей внутреннего сгорания от помещений для насосов газонепроницаемыми стенами	грубое
382	Недопущение применения плоскоремненных передач в помещениях, в которых установлены насосы для легковоспламеняющихся жидкостей	грубое

383	Недопущение скопления смазочных материалов под насосами, растекания и разбрызгивания. Содержание пола в насосных в чистоте и регулярное промывание водой	грубое
384	Хранение смазочных материалов в насосных в количестве не более суточной потребности, в специальных металлических бочках или ящиках с крышками	значительное
385	Недопущение хранения в насосной легковоспламеняющихся и горючих жидкостей	значительное
386	Недопущение проезда при продувке и испытании трубопровода, нахождения в пределах зоны сцепления автомобилей, тракторов с работающими двигателями, а также пользования открытым огнем и курения	значительное
Требования к насосным станциям для перекачки нефтепродуктов		
387	Отделение помещений для размещения двигателей внутреннего сгорания от помещений для насосов газонепроницаемыми несгораемыми стенами	грубое
388	Недопущение скопления нефтепродуктов. Оборудование помещений насосных водяными стояками с резиновыми шлангами для удаления разлившихся нефтепродуктов	значительное
Требования к содержанию сливноналивных эстакад		
389	Содержание в исправном состоянии рабочих и эвакуационных лестницы эстакад, лебедок в конце железнодорожных тупиков эстакад	грубое
390	Выполнение твердым покрытием оперативных площадок автоналивных эстакад и наличие беспрепятственного стока различных жидкостей через гидравлический затвор в производственно-ливневую канализацию или специальный сборник	значительное
391	Наличие установленного администрацией предприятия допустимого числа машин, одновременно находящихся на оперативной площадке	незначительное
392	Наличие на автоналивной эстакаде троса или штанги для буксировки автоцистерн в случае пожара	значительное
393	Наличие сигнальных знаков – контрольных столбиков по обе стороны от сливно-наливных устройств или отдельно стоящих на железнодорожных путях стояков (на расстоянии двух двухосных или одного четырехосного вагонов), за которые запрещается заходить тепловозам	незначительное
394	Оборудование переходных мостиков на железнодорожной сливно-наливной эстакаде для легковоспламеняющихся нефтепродуктов деревянными подушками с потайными болтами	значительное
395	Наличие заземления железнодорожных путей, эстакад, трубопроводов, телескопических труб и наконечников шлангов. Проведение сопротивления заземляющих устройств не реже одного раза в год по графику	значительное
Требования к содержанию газоперерабатывающей промышленности		
396	Недопущение на участках территории завода, скопление горючих паров и газов, проезда автомашин, тракторов, мотоциклов	грубое
397	Недопущение работы в обуви, подбитой железными подковками, во взрывоопасных помещениях и газоопасных местах	значительное
398	Оборудование колес транспортных тележек, находящихся во взрывоопасных цехах категории А и Б, ободками из металла, не дающего искр при ударе, или резиновые шины. Содержание смотровых колодцев канализации постоянно закрытыми крышками и засыпаются песком слоем 10 сантиметров	грубое
399	Во избежание распространения огня по сети промышленной канализации во время пожара установка гидравлических затворов в специальных колодцах	грубое
	Установка гидравлических затворов на всех выпусках от помещений с технологической аппаратурой, площадок технологических установок, групп и	

400	отдельно стоящих резервуаров, узлов задвижек, групп аппаратов, насосных, котельных, сливноналивных эстакад	грубое
401	Недопущение эксплуатации канализации с неисправными или неправильно выполненными гидравлическими затворами, а также без них	грубое
402	Недопущение спуска пожаро-взрывоопасных продуктов в канализационные системы . Наличие для этих целей специальных емкостей	значительное
403	Наличие заземления металлических воздуходувов вентиляционных систем, установленных во взрывоопасных производственных помещениях	грубое
404	Недопущение работы оборудования при неисправной вентиляции	значительное
405	Обеспечение круглосуточной работой вентиляции в закрытых помещениях, в которых находится аппаратура и коммуникации, содержащие горючие и взрывоопасные газы	значительное
406	Наличие в производственных помещениях, где возможно внезапное интенсивное выделение вредных или взрывоопасных газов или паров, механической аварийной вентиляции	значительное
407	Обеспечение автоматического пуска аварийной механической вентиляции под действием датчиков-газоанализаторов и наличие дистанционного запуска аварийной вентиляции от кнопок, расположенных у наружной двери производственного помещения	значительное
408	Наличие заземления наливных стояков эстакад для заполнения железнодорожных цистерн. Электрическое соединение рельсов железнодорожных путей в пределах сливноналивного фронта между собой и присоединение к заземляющему устройству, не связанному с заземлением электротяговой сети	значительное
409	Присоединение автоцистерн, находящихся под наливом и сливом горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, к заземляющему устройству. Использование в качестве заземляющего проводника гибкого (многожильного) медного провода сечением не менее 6 квадратных миллиметров	значительное
410	Наличие журнала эксплуатации молниезащитных устройств с отметкой осмотра молниезащитных устройств не реже одного раза в год в предгрозовом сезон	незначительное
Требования к содержанию технологических аппаратов и установок		
411	Недопущение эксплуатации аппаратов, трубопроводов и оборудования при допуске продукта через неплотности фланцевых соединений	значительное
412	Обеспечение горючих поверхностей аппаратов и емкостей исправной теплоизоляцией из негорючих материалов	грубое
413	Недопущение пользования пробоотборными краниками без пропускания горячего продукта через холодильник. Содержания отводных трубок и трубок холодильника в исправном состоянии	значительное
414	Недопущение в производственных помещениях производства работ, связанных с возможностью искрообразования, применения светильников открытого исполнения	грубое
415	Оборудование вновь проектируемых и реконструированных печей устройствами для образования завес пара или инертного газа с выдачей сигнала при включении завесы в пожарную часть	значительное
416	Оборудование трубчатых печей сигнализацией, срабатывающих при прекращении подачи жидкого или газообразного топлива к форсункам или снижения давления	значительное
417	Содержание устройств, предназначенных на случай аварии или пожара для слива продукта, в исправном состоянии. Обозначение задвижек линий аварийного слива опознавательными знаками	грубое
418	Недопущение эксплуатации трубчатых печей с неисправными двойниками	значительное

419	Устройство площадок под теплообменники с твердым покрытием со стоком в лоток, с выводом в промышленную канализацию через гидравлический затвор. Обеспечение площадки с приспособлением для смыва горючих продуктов	значительное
Требования к содержанию вспомогательных устройств и сооружений		
420	Окраска трубопроводов опознавательной окраской в зависимости от транспортируемого по ним вещества, наличие цифрового обозначения и направления движения продукта	незначительное
421	Недопущение наличия тупиковых участков на трубопроводах	значительное
422	Недопущение эксплуатации трубопроводов, предназначенных для перекачки взрывопожароопасных сред, при наличии "хомутов"	значительное
Требования к эксплуатации факельного хозяйства		
423	Наличие ограждения территории вокруг факела в радиусе не менее 50 метров и обозначение предупредительными знаками	незначительное
424	Недопущение устройств колодцев, приемков и других заглублений в пределах ограждений территории факела	значительное
425	Установка на газопроводах перед вводом в факельную трубу огнепреградителей, доступных для осмотра и ремонта	значительное
426	Наличие на магистральном факельном трубопроводе общего сепаратора, расположенного на расстоянии не менее 50 метров от ствола факела. Обеспечение уклона факельного трубопровода в сторону сепаратора	значительное
Требования к содержанию компрессорных и насосных станции		
427	Содержание в исправном состоянии всех блокирующих и сигнализирующих устройств по контролю технологических параметров компрессоров и насосов	грубое
428	Наличие звуковой и световой сигнализации для контроля за уровнем жидкости в сепараторе	значительное
429	Наличие заземления насосов, перекачивающие пожаровзрывоопасные продукты, независимо от заземления электродвигателей, находящихся на одной раме с насосами	значительное
430	Осуществление отвода за пределы помещения выбрасываемого продукта при продувке насосов, жидкого – по трубопроводу в специальную емкость, а пары и газы – на факел или свечу	значительное
431	Осуществление постоянного контроля за смазкой трущихся частей при работе насосов, а также температурой подшипников и сальников насосов. Недопущение растекания и разбрызгивания смазочных материалов	значительное
Требования к содержанию электрооборудования		
432	Недопущение эксплуатации взрывозащищенного электрооборудования с нарушенной системой защиты	грубое
433	Недопущение изменений в конструкции взрывозащищенного электрооборудования	грубое
434	Недопущение применения шланговых кабелей с поврежденной оболочкой (проколы, порезы стыки)	грубое
435	Недопущение использования в качестве заземлителей и заземляющей проводки технологических трубопроводов, содержащих горючие газы, жидкости, а также трубопроводов, покрытых изоляцией для защиты от коррозии	грубое
	Недопущение устройства ввода в помещение контрольно-измерительных приборов импульсных линий, заменяющих состояние горючих газов, паров и жидкостей и связывающих технологические аппараты и трубопроводы, находящиеся под избыточным давлением, с приборами и аппаратурой, размещаемыми в помещениях контрольно-измерительных приборов. В случае необходимости в исключительных	



436	случаях ввода импульсных трубок наличие установки вне помещений контрольно-измерительных приборов разделительных сосудов, а также отсекающих устройств, предотвращающих проникновение внутрь помещений контрольно-измерительных приборов горючих газов и паров в случае разрыва импульсных трубок	грубое
17. Требования к объектам здравоохранения		
437	Сообщение медицинской организацией ежедневно после окончания выписки больных в пожарную часть данные о числе больных, находящихся в каждом здании учреждения	незначительное
438	Недопущение размещения взрослых больных и детей при их количестве более 25 человек в каркасно-камышитовых и деревянных зданиях	грубое
439	Обеспечение приставными лестницами, из расчета одна лестница на здание медицинской организации, расположенные в сельской местности	значительное
440	Обеспечение носилками из расчета одни носилки на пять больных (инвалидов) здания больниц и других учреждений с постоянным пребыванием людей, не способных передвигаться самостоятельно	грубое
441	Недопущение размещения в корпусах с палатами для больных помещения, не связанные с лечебным процессом или сдавать их в аренду	значительное
442	Недопущение установки кроватей в коридорах, холлах и на других путях эвакуации	грубое
443	Недопущение применения резиновых и пластмассовых шлангов для подачи кислорода от баллонов в больничные палаты	значительное
444	Недопущение пользованием неисправным лечебным электрооборудованием	грубое
445	Недопущение пользованием утюгами, электрическими плитками и другими электронагревательными приборами в больничных палатах и других помещениях, занятых больными	грубое
446	Наличие устройства кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация медицинских инструментов, а также разогрев парафина и озокерита производится в специально приспособленных помещениях	значительное
447	Обеспечение в лабораториях, отделениях, кабинетах врачей хранение медикаментов и реактивов (относящихся к легковоспламеняющейся и горючей жидкости – спирт, эфир) в специальных закрывающихся металлических шкафах общим количеством не более 3 килограмм с учетом их совместимости	значительное
448	Соблюдение хранения материальных ценностей в аптечных складских помещениях строго по ассортиментам, и недопущение совместного хранения легковоспламеняющихся жидкостей с другими материалами	значительное
449	Недопущение совместного хранения баллонов с кислородом и горючим газом, а также хранение этих баллонов в материальных и аптечных складах	значительное
Требования к содержанию физиотерапевтических кабинетов, отделений анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, операционных отделений		
450	Обеспеченность стерилизаторами, в том числе с воздушной прослойкой, применяемые в электро- и светолечебных кабинетах, только заводского изготовления и на поверхности из негорючих материалов	значительное
451	Выполнение подогрева парафина и озокерита в специально выделенном помещении в вытяжном шкафу на подогревателях заводского изготовления или водяной бане	значительное
452	Обеспеченность осуществления выбросов из местных систем вентиляции помещений от аппаратов и установок на высоте не менее 2 метров над высшей точкой кровли	значительное

453	Производство профилактического осмотра аппаратуры в сроки, установленные техническим паспортом (инструкцией) с принятием мер к устранению обнаруженных дефектов	незначительное
454	Ведение журналов регистрации проводимого с обслуживающим персоналом противопожарного инструктажа и замеченных дефектов в работе электроаппаратуры в каждом электро- и светолечебном отделении (кабинете)	незначительное
455	Обеспеченность свободной транспортировки больных на каталках, через дверные проемы и проходы в операционных, предоперационных, наркозных и помещениях операционного блока	грубое
Требования к содержанию лаборатории лечебных учреждений		
456	Обеспеченность подачи легковоспламеняющихся жидкостей для производственных нужд по трубопроводу или для транспортировки в специальной закрытой небьющейся таре	значительное
457	Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в рабочих помещениях в количестве, не превышающем сменную потребность, в толстостенной стеклянной или небьющейся таре с плотными пробками, размещаемой в металлическом ящике, выложенном внутри асбестом, с крышкой. Недопущение хранения таких жидкостей в полиэтиленовых емкостях	значительное
458	Обеспеченность хранения в лабораториях веществ и материалов строго по ассортименту	значительное
459	Недопущение хранения жидкого кислорода в одном помещении с легковоспламеняющимися веществами, жирами и маслами	грубое
460	Устройство баллонов со сжатыми, сжиженными и растворенными горючими газами вне здания лаборатории в металлических шкафах	значительное
461	Недопущение размещения ближе 1 метра от нагревательных приборов, горелок и других источников огня легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы	грубое
462	Недопущение выливания отработанных легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализацию	значительное
Требования к содержанию одно- и многоместных лечебных барокамер		
463	Выполнение облицовки стен помещений барокамер, подвесных потолков из негорючих материалов	грубое
464	Устройство отопления помещений барокамер центральным, водяным с температурой теплоносителя не более 95°C. Обеспеченность расстояния от отопительных приборов и других источников тепла до барокамеры не менее 1 метра	значительное
465	Наличие аварийного освещения в помещениях, в которых устанавливаются две и более одноместных барокамеры или одна многоместная	значительное
466	Наличие в светильниках, устанавливаемых непосредственно в барокамерах, только ламп накаливания	значительное
467	Недопущение помещения пациентов в бароаппарат в синтетической одежде	значительное
468	Недопущение эксплуатации бароаппаратов без заземления бароагрегатов (барокамеры, барокондиционера)	значительное
469	Недопущение пользования в барозале (помещении, салоне транспорта) неисправными приборами и электропроводкой (с поврежденной изоляцией, ненадежными искрящими контактами), пользоваться электронагревательными приборами (кипятилниками, электрическими плитками) использовать мебель из	грубое

	горючих материалов, материалы и предметы, способные вызвать искру, применять открытый огонь, курить, применять светильники открытого исполнения для нижнего освещения рабочих мест	
470	Недопущение эксплуатации необезжиренного кислородного оборудования	грубое
Требования к содержанию аптек и аптечных складов		
471	Наличие в аптеках, находящихся в зданиях другого назначения, общего количества легковоспламеняющихся и горючих жидкостей не более 100 килограмм	значительное
472	Осуществление в отдельностоящих аптеках хранения не более двух баллонов с кислородом, укрепленные в вертикальном положении в специальных гнездах и надежно закрепляются хомутами	значительное
473	Недопущение хранения в помещениях, через которые проходят транзитные электрические кабели, а также в помещениях с наличием газовых коммуникаций и маслonaполненной аппаратуры	значительное
474	Недопущение хранения продукции навалом и укладкой ее вплотную к радиаторам и трубам отопления	значительное
475	Недопущение распаковки и упаковки материалов непосредственно в хранилищах	незначительное
476	Обеспеченность хранения пластмассовых изделий в вентилируемом, темном, сухом помещении при комнатной температуре, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных систем	значительное
477	Обеспеченность помещений для хранения огнеопасных и взрывоопасных лекарственных средств несгораемыми и устойчивыми стеллажами и поддонами	значительное
478	Осуществление хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей во встроенных несгораемых шкафах с дверями шириной не менее 0,7 метра и высотой не менее 1,2 метра	значительное
479	Осуществление хранения легковоспламеняющихся жидкостей в количестве свыше 100 килограмм в отдельно стоящем здании в стеклянной или металлической таре изолированного от помещений хранения огнеопасных веществ других групп	значительное
480	Хранение в производственных помещениях организаций легковоспламеняющихся и горючих жидкостей общим количеством не более 3 килограмм в специальном металлическом ящике вдали от нагревательных приборов и выходов	значительное
481	Наличие в помещениях хранения огнеопасных и взрывоопасных веществ снаружи, а также на дверях внутри этих помещений ясно видимых надписей: "Огнеопасно", "Взрывоопасно", "Курить воспрещается", "В случае пожара звонить по телефону 101"	незначительное
482	Изготовление контейнеров, предназначенных для хранения легковоспламеняющихся жидкостей, из стекла или металла, с плотно подогнанной крышкой для предупреждения испарения жидкостей	значительное
483	Осуществление хранения бутылей, баллонов и других крупных емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями в таре, предохраняющей от ударов, или в баллоноопрокидывателях в один ряд	значительное
484	Недопущение хранения легковоспламеняющихся и горючих жидких лекарственных средств с минеральными кислотами (серной, азотной и другими кислотами), сжатыми и сжиженными газами, легкогорючими веществами, а также с неорганическими солями, дающими с органическими веществами взрывоопасные смеси (калия хлорат, калия перманганат)	значительное
485	Хранение горючих и взрывоопасных лекарственных средства в толстостенных плотно закрытых контейнерах (бутылях, банках, барабанах)	значительное
18. Требования к объектам образования		

486	Проведение с учащимися и студентами занятий по изучению требований пожарной безопасности в быту и действий на случай пожара. С младшими классами, а также в детских дошкольных учреждениях проведение бесед по противопожарной тематике. В общеобразовательных школах, профессиональных школах, колледжах и высших учебных заведениях – инструктивных занятий по изучению правил пожарной безопасности	значительное
487	Недопущение хранения в лабораториях легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в количествах, не превышающих сменную потребность	значительное
488	Размещение не выше третьего этажа в многоэтажных зданиях детских учреждений группы (классы) детей младших возрастов	грубое
489	Обеспечение беспрепятственной эвакуации людей и подхода к средствам пожаротушения при расстановке мебели и оборудования в классах, кабинетах, мастерских, спальнях, столовых и остальных помещениях	грубое
490	Недопущение превышения количества парт (столов) в учебных классах и кабинетах	значительное
491	Наличие круглосуточного дежурства обслуживающего персонала с обеспечением телефонной связи, в школьных зданиях и детских дошкольных учреждениях с круглосуточным пребыванием детей	значительное
19. Требования к объектам социальной сферы (дома престарелых и инвалидов, детские дома, дома интернаты, психоневрологические центры для детей и инвалидов)		
492	Недопущение использования мебели и оборудования, изготовленные с использованием полимерных материалов, способных при горении выделять высокотоксичные продукты	значительное
493	Недопущение установки и использования в служебных помещениях организаций социального обслуживания бытовых электроприборов (холодильники, микроволновые печи, электрообогреватели, электрочайники)	значительное
494	Обеспечение приготовления (разогрева) пищи в местах, специально отведенных и оборудованных для этих целей. Недопущение использования электронагревательных приборов для бытовых нужд без средств автоматического отключения	грубое
495	Недопущение применения в организациях социального обслуживания для освещения помещений керосиновые лампы и свечи	грубое
496	Недопущение пользования утюгов, электрических плиток и других электронагревательных приборов в спальнях, игровых комнатах и других помещениях, занятых обслуживаемыми. Осуществление глажки одежды только в специально оборудованных для этих целей помещениях	грубое
497	Наличие круглосуточного дежурства обслуживающего персонала. Наличие у дежурного при себе комплекта ключей от всех замков на дверях эвакуационных выходов. Хранение другого комплекта ключей в помещении дежурного	значительное
20. Требования к объектам торговли		
498	Недопущение временного хранения горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров в торговых залах и на путях эвакуации. Обеспечение их удаления ежедневно по мере их накопления. Недопущение складирования горючей тары вплотную к окнам зданий	грубое
499	Недопущение хранения горючих товаров или негорючих товаров в горючей упаковке в помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления	грубое
500	Осуществление хранения спичек, одеколona, духов, аэрозольных упаковок и других, опасных в пожарном отношении товаров отдельно от других товаров в специально приспособленных помещениях	грубое
501	Недопущение проведения огневых работ во время нахождения покупателей в торговых залах	грубое

502	Недопущение торговли легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами (баллоны с газом, краски, лаки, растворители, товары бытовой химии), аэрозольными упаковками, боеприпасами и пиротехническими изделиями при размещении их в зданиях иного назначения	грубое
503	Недопущение размещения на путях эвакуации и в лестничных клетках пунктов ремонта часов, граверные и другие мастерские, а также аптечные, газетные, книжные и другие киоски	грубое
504	Недопущение установки в торговых залах баллонов с горючими газами для наполнения воздушных шаров и других целей	грубое
505	Недопущение размещения торговых, игровых аппаратов и торговля товарами на площадках лестничных клеток, в тамбурах и других путях эвакуации	грубое
506	Недопущение хранения более 15000 аэрозольных упаковок	значительное
507	Выполнение навесов над торговыми рядами открытых рынков из негорючих материалов или из древесины, обработанной огнезащитными составами	грубое
508	Недопущение накрытия открытых проходов между торговыми рядами тканями, бумагой, пленками	грубое
509	Недопущение размещения рынков в части зданий иного назначения или в пристройках к ним	грубое
510	Выполнение киосков и ларьков, устанавливаемые в зданиях и сооружениях из негорючих материалов. Выполнение павильонов и киосков, предназначенные для торговли горючими жидкостями, дезодорантами, сжатыми газами I-ой, II-ой, III-ей степени огнестойкости, отдельно стоящими или в группе с киосками торгующими аналогичным товаром	значительное
511	Недопущение осуществления в рабочее время загрузку товаров и выгрузку тары по путям, связанные с эвакуационными выходами покупателей	значительное
512	Недопущение торговли товарами бытовой химии, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, расфасованными в стеклянную тару емкостью более 1 литра каждая, а также пожароопасными товарами без этикеток с предупреждающими надписями типа "Огнеопасно", "Не распылять вблизи огня". Осуществление расфасовки пожароопасных товаров в специально приспособленных для этой цели помещениях	значительное
Требования к содержанию торговых павильонов и киосков		
513	Размещение на отведенной территории группами киосков, а также одноэтажных павильонов площадью до 35 квадратных метров включительно. Размещение в одной группе не более 20 киосков и павильонов I, II, III, IIIa степени огнестойкости или 10 – IIIa, IV, IVa и V степеней огнестойкости. Разделение группы из 10 контейнеров противопожарными перегородками 1-го типа. Наличие расстояния между группами, между отдельно стоящими павильонами и киосками, а также от групп и отдельно стоящих павильонов и киосков до других зданий и сооружений	грубое
514	Размещение места сбора сгораемых отходов на расстоянии не менее 15 метров от киосков и павильонов	грубое
515	Выполнение помещений для хранения упаковочных материалов и инвентаря площадью не более 5 квадратных метров	грубое
516	Соблюдение требования по отоплению торговых киосков	грубое
517	Наличие в киосках и павильонах автоматической пожарной сигнализацией с выводом звукового и светового сигнала на фасад сооружения или непосредственно в защищаемое помещение	значительное
21. Требования к объектам хранения		

518	Недопущение совместного хранения в одной секции с каучуком или авторезиной каких-либо других материалов и товаров, независимо от однородности применяемых огнетушащих веществ	значительное
519	Обеспечение защиты баллонов с горючими газами, емкостей (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки от солнечного и иного теплового воздействия	значительное
520	Осуществление складирования аэрозольных упаковок в многоэтажных складах в противопожарных отсеках только на верхнем этаже, при количестве упаковок в отсеке не более 150000	грубое
521	Осуществление складирования в изолированном отсеке склада не более 15000 упаковок (коробок), при общей емкости склада не более 900000 упаковок. Размещение складов в бесчердачных зданиях, с легкосбрасываемыми покрытиями	грубое
522	Осуществление скандирования в общих складах аэрозольных упаковок в количестве не более 5000 штук	грубое
523	Осуществление хранения аэрозольных упаковок на открытых площадках или под навесами только в негорючих контейнерах	грубое
524	Осуществление складирования материалов в штабели в складских помещениях при бесстеллажном способе хранения. Наличие свободных проходов шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 метра напротив дверных проемов складских помещений. Наличие продольных проходов шириной не менее 0,8 метра через каждые 6 метров в складах	грубое
525	Осуществление обработки огнезащитным составом деревянных конструкций внутри складских помещений	значительное
526	Недопущение размещения складов в помещениях, через которые проходят транзитные электрические кабели, газовые и другие коммуникации	значительное
527	Наличие расстояния от светильников до хранящихся товаров не менее 0,5 метра и 0,2 метра до поверхности горючих строительных конструкций	грубое
528	Недопущение устройства в помещениях, предназначенных для хранения товарно-материальных ценностей, бытовок, комнат для приема пищи и других подсобных служб	значительное
529	Недопущение стоянки и ремонта погрузочно-разгрузочных и транспортных средств, в складских помещениях и на дебаркадерах	незначительное
530	Осуществление в здании складов операций, связанных с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков) в помещениях, изолированных от мест хранения	незначительное
531	Расположение аппаратов, предназначенные для отключения электроснабжения склада, вне складского помещения, на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей опоре, заключение их в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закрываться на замок	грубое
532	Недопущение дежурного освещения в помещениях складов, а также эксплуатация газовых плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток	грубое
533	Недопущение проживания персонала и других лиц в зданиях, расположенных на территории баз и складов	значительное
534	Недопущение въезда локомотивов в складские помещения категорий А, Б и В1-В4	значительное
535	Недопущение в цеховых кладовых хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в количестве, превышающем норму	значительное
	Недопущение хранения горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приемками	

536	для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами	грубое
Требования к хранению газовых баллонов		
537	Размещение складов для хранения баллонов с горючими газами в одноэтажных, бесчердачных зданиях с легкосбрасываемыми покрытиями	грубое
538	Закрашивание окон помещений, где хранятся баллоны с газами, белой краской или оборудование их солнцезащитными негорючими устройствами	незначительное
539	Недопущение хранения каких-либо горючих материалов и производство огневых работ на расстоянии 10 метров вокруг места хранения баллонов	грубое
540	Выполнение шкафов и будок, где размещаются баллоны, из негорючих материалов и оборудование их естественной вентиляцией, исключающую образование в них взрывоопасных смесей	грубое
541	Осуществление хранения баллонов с горючими газами отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичными газами	значительное
542	Осуществление хранения газа в сжатом, сжиженном и растворенном состоянии в баллонах. Окраска наружной поверхности баллонов в установленный для данного газа цвет	значительное
543	Недопущение попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами при хранении и транспортировании баллонов с кислородом	грубое
544	Наличие исправных газоанализаторов до взрывоопасных концентраций в помещениях хранения газов	грубое
545	Недопущение в складском помещении, где хранятся баллоны с горючими газами, нахождение лиц в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами	значительное
546	Хранение баллонов с горючими газами, имеющие башмаки, в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях или других устройствах, исключающих их падение	незначительное
547	Хранение баллонов, не имеющие башмаков, в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Применение высоты штабеля не более 1,5 метра, закрытие клапанов предохранительными колпаками, и обращение их в одну сторону	значительное
548	Недопущение хранения каких-либо других веществ, материалов и оборудования в складах газов	значительное
549	Наличие естественной вентиляции в помещении складов с горючими газами	значительное
Требования к содержанию складов лесоматериалов		
550	Наличие плана размещения штабелей, с указанием предельного объема хранящихся материалов, противопожарных разрывов и проездов между штабелями, а также между штабелями и соседними объектами на складах лесоматериалов	незначительное
551	Недопущение в противопожарных разрывах между штабелями складирование лесоматериалов, оборудования	грубое
552	Очищение мест, отведенные под штабели, до грунта от травяного покрова, горючего мусора и отходов или наличие слоя песка, земли или гравия толщиной не менее 0,5 метра	незначительное
553	Наличие в каждом складе оперативного плана пожаротушения с определением мер по разборке штабелей, куч баланса, щепы, с учетом возможности привлечения работников и техники предприятия	незначительное

554	Наличие на складах пунктов (постов) с запасом различных видов пожарной техники в количествах, определяемых оперативными планами пожаротушения, кроме первичных средств пожаротушения	грубое
555	Недопущение на складах производства работ, не связанные с хранением лесоматериалов	незначительное
556	Устройство бытовых помещений для рабочих на складах лесоматериалов в отдельных зданиях с соблюдением противопожарных разрывов	значительное
557	Применение для отопления помещений электронагревательных приборов заводского изготовления	грубое
558	Размещение лебедок с двигателями внутреннего сгорания на расстоянии не менее 15 метров от штабелей круглого леса	значительное
Требования к складам пиломатериалов		
559	Недопущение установки транспортных пакетов в противопожарных разрывах, проездов, подъездов к пожарным водосточникам	грубое
560	Выполнение полов закрытых складов и площадок под навесами из негорючих материалов	грубое
Требования к складам щепы		
561	Осуществление хранения щепы в закрытых складах, бункерах и на открытых площадках с основанием из негорючего материала	грубое
562	Наличие колодцев из негорючих материалов для установки термоэлектрических преобразователей для контроля температуры нагрева щепы внутри бурта	грубое
Требования к складам угля		
563	Недопущение складирования угля свежей добычи на старые отвалы угля, пролежавшего более одного месяца	значительное
564	Недопущение транспортировки горящего угля по транспортерным лентам и отгрузка их в железнодорожный транспорт или бункер	грубое
565	Недопущение расположения штабелей угля над источниками тепла (паропроводы, трубопроводы горячей воды, каналы нагретого воздуха), а также над проложенными электрокабелями и нефтегазопроводами	грубое
566	Недопущение попадания в штабели древесины, ткани, бумаги и других горючих материалов при укладке угля и его хранении	значительное
567	Выделение противопожарными преградами (стенами и перегородками) помещений для хранения угля, устраиваемые в подвальном или первом этаже производственных зданий	грубое
Требования к складам горючих волокнистых материалов		
568	Недопущение превышения массы волокна в штабеле более 300 тонн	значительное
569	Осуществление размеров штабеля не более 22x11 метров, по высоте не более 8 метров	значительное
570	Наличие в гнезде не более шести штабелей или навесов, разрыв между штабелями не менее 15 метров, между навесами – 20 метров по всем направлениям	грубое
571	Наличие в группе не более четырех гнезд (24 штабеля или навеса), разрыв между гнездами не менее 30 метров по всем направлениям	грубое
572	Наличие в секторе не более четырех групп (96 штабелей или навесов), разрывы между группами не менее 50 метров по всем направлениям	грубое
573	Недопущение разрывов между секторами менее 100 метров	грубое
574	Наличие ограждения участков, занятые складами, навесами и открытыми площадками для хранения волокнистых материалов	значительное



575	Недопущение хранения производственных отходов совместно с сырьем и готовой продукцией	значительное
576	Недопущение подъезда железнодорожного (за исключением паровозов) и автотранспорта ближе 5 метров, а тракторов – 10 метров к навесам и штабелям волокнистых материалов без искрогасителей	грубое
Требования к содержанию резервуарных парков		
577	Выполнение объема обвалования резервуаров равным объему наибольшего резервуара, находящегося в обваловании и постоянного поддержания его в исправном состоянии	значительное
578	Недопущение установки электрооборудования и прокладки электролинии внутри обвалования резервуаров и непосредственно в резервуарах за исключением линий устройств для контроля и автоматизации наполнения и замера уровня	грубое
579	Устройство коммуникаций трубопроводов в резервуарном парке обеспечивающими возможность в случае аварии с резервуаром перекачки нефти из одной емкости в другую	значительное
580	В зимний период года своевременное удаление снега с крыш резервуаров, а также очистка от снега дорожек и пожарных проездов на территории резервуарного парка	незначительное
581	Наличие газоанализаторов со световой и звуковой сигнализацией для постоянного контроля концентрации углеводородов во взрыво- и пожароопасных помещениях и на территории резервуарного парка	грубое
582	Наличие на видных местах надписей о недопустимости нарушения противопожарного режима на всей территории резервуарного парка и отдельно стоящих резервуаров	незначительное
583	Осуществление измерения уровня и отбора проб нефтепродуктов только стационарными системами измерительных устройств	незначительное
584	Наличие графика плановых работ по очистке от отложений пирофорного сернистого железа для резервуаров, в которых хранятся сернистые нефтепродукты	незначительное
585	Наличие запорных устройств в виде клапанов-хлопушек, приводимые в действие вне пределов обвалования для удаления разлившегося при аварии нефтепродукта, а также для спуска ливневых вод на канализационных выпусках из обвалований	грубое
586	Недопущение уменьшения высоты обвалования, установленной в проектной документации	значительное
587	Недопущение эксплуатации резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также неисправное оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства	грубое
588	Недопущение высадки деревьев, кустарников, травы в каре обвалований	незначительное
589	Недопущение установки емкостей на горючее основание	грубое
590	Недопущение переполнения резервуаров и цистерн	значительное
591	Наличие на складах резервуарного парка запаса огнетушащих веществ, а также средств их подачи в количестве, необходимых для тушения пожара в наибольшем резервуаре	значительное
Требования к хранению нефтепродуктов в таре		
592	Отделение складского помещения от других помещений противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее EI-45	грубое
593	Установка бочек с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями в хранилищах при ручной укладке на полу не более чем в 2 ряда, при механизированной укладке бочек с горючими жидкостями – не более 5, а легковоспламеняющимися жидкостями – не более 3	грубое

594	Недопущение выполнения ширины штабеля более 2 бочек. Устройство ширины главных проходов для транспортирования бочек не менее 1,8 метра, а между штабелями – не менее 1 метра	грубое
595	Хранение жидкости только в исправной таре	значительное
596	Ограждение открытых площадок для хранения нефтепродуктов в таре земляным валом или негорючей сплошной стенкой высотой не менее 0,5 метра с пандусами для прохода на площадки	грубое
597	Размещение в пределах одной обвалованной площадки не более 4 штабелей бочек размером 25×15 метров и высотой 5,5 метра с разрывами между штабелями не менее 10 метров, а между штабелем и валом (стенкой) – не менее 5 метров. Выполнение разрывов между штабелями двух смежных площадок не менее 20 метров	грубое
598	Недопущение разлива нефтепродуктов, а также хранения упаковочного материала и тару непосредственно в хранилищах и на обвалованных площадках	значительное
22. Требования к сельскохозяйственным объектам		
599	Отделение помещений предназначенных для размещения вакуум-насосных и теплогенераторов для приготовления кормов с огневым подогревом, а также помещений для хранения запаса грубых кормов, пристроенные к животноводческим и птицеводческим зданиям или встроенные в них от помещений для содержания скота и птицы противопожарными стенами и перекрытиями в зданиях животноводческих и птицеводческих ферм. Оборудование указанных помещений выходами непосредственно наружу	грубое
600	Недопущение в помещениях для животных и птицы устройства мастерских, складов, стоянок автотранспорта, тракторов, сельхозтехники, а также производство работ, не связанных с обслуживанием ферм. Недопущение въезда в эти помещения тракторов, автомобилей и сельхозмашин, выхлопные трубы которых не оборудованы искрогасителями	незначительное
601	Наличие применения группового способа привязи при наличии 20 и более голов скота на молочно-товарных фермах (комплексах)	значительное
602	Обеспечение мероприятий при хранении грубых кормов в чердачных помещениях ферм : 1) выполнение кровли из негорючих материалов; 2) защита деревянных чердачных перекрытий и горючего утеплителя от возгораний со стороны чердачных помещений глиняной обмазкой толщиной 3 сантиметра по горючему утеплителю (или равноценной огнезащитой) или негорючим утеплителем; 3) защита электропроводки на чердаке от механических повреждений; 4) ограждение дымохода по периметру на расстоянии 1 метра	грубое
603	Обеспечение мероприятий при устройстве и эксплуатации электрических брудеров: 1) обеспечение расстояния от теплонагревательных элементов до подстилки и горючих предметов по вертикали не менее 80 сантиметров и по горизонтали не менее 25 сантиметров ; 2) использование нагревательных элементов только заводского изготовления и устройства таким образом, чтобы исключалась возможность выпадения раскаленных частиц. Не допущение применения открытых нагревательных элементов; 3) осуществление обеспечения их электроэнергией по самостоятельным линиям от распределительного щита. Оборудование каждого брудера самостоятельным выключателем ; 4) оборудование распределительного щита рубильником для обесточивания всей электросети, а также устройством защиты от короткого замыкания, перегрузки	грубое
604	Расположение передвижных ультрафиолетовых установок и их электрооборудования на расстоянии не менее 1 метра от горючих материалов	грубое

605	Установка бензинового двигателя стригального агрегата на очищенной от травы и мусора площадке на расстоянии 15 метров от зданий. Осуществление хранения запаса горюче-смазочных материалов в закрытой металлической таре на расстоянии 20 метров от пункта стрижки и строений	грубое
606	Недопущение скопления шерсти на стригальном пункте свыше сменной выработки и загромождение прохода и выхода тюками с шерстью	грубое
607	Хранение аммиачной селитры в самостоятельных I или II степеней огнестойкости безчердачных одноэтажных зданиях с негорючими полами. В исключительных ситуациях допущение хранения селитры в отдельном отсеке общего склада минеральных удобрений сельскохозяйственного предприятия I или II степеней огнестойкости. Хранение сильнодействующих окислителей (хлораты магния и кальция, перекись водорода) в отдельных отсеках зданий I, II и III а степеней огнестойкости	значительное
608	Устройство на весенне-летний пожароопасный период защитных противопожарных полос, устраиваемые с помощью бульдозеров, плугов и других почвообрабатывающих орудий при размещении ферм и других сельскохозяйственных объектов вблизи лесов хвойных пород, между строениями и лесными массивами	значительное
Требования к переработке сельскохозяйственной продукции		
609	Наличие для очистки мешков от муки и их хранения изолированных помещений с установкой мешковывивальной машины	значительное
610	Обеспечение бестарного хранения жидкого жира и растительного масла в отдельном помещении на хлебопекарных предприятиях	значительное
611	Наличие помещения, выделяемое противопожарной перегородкой (с противопожарной дверью) и перекрытием для топок конвейерных люлечно-подиковых тупиков хлебопекарных печей, работающих на твердом топливе	значительное
612	Недопущение наличия в топочном отделении запаса твердого топлива не более чем для одной смены	значительное
613	Наличие за пределами здания изолированного помещения из негорючих конструкций для установки расходных баков жидкого топлива при работе хлебопекарных печей на жидком топливе	значительное
614	Выполнение дверей из производственных помещений с одновременным пребыванием 15 человек на элеваторах, мукомольных, комбикормовых и крупяных заводах открывающимися внутрь помещений (против хода эвакуации). Устройство дверей из тамбур-шлюзов открывающимися в разные стороны (двери из производственных помещений в тамбур-шлюзы напротив хода эвакуации, двери из тамбур-шлюза на лестничные клетки – по ходу эвакуации)	грубое
615	Наличие автоматических противопожарных клапанов или устройств для их перекрытия при возникновении пожара в проемах противопожарных стен для пропуска ленточных конвейеров	грубое
616	Недопущение прохождения воздуховодов, материалопроводов, самотечных труб через бытовые, подсобные и административно-хозяйственные помещения, помещения пультов управления, электrorаспределительных устройств, вентиляционных камер и лестничных клеток	грубое
617	Недопущение установки циклонов на стороне, обращенной к дымовым трубам зерносушилок и котельных	значительное
618	Недопущение установки норий, проход самотечных и аспирационных труб, а также установки транспортирующего и технологического оборудования в шахтах для прокладки кабелей	значительное

619	Наличие междуэтажной и межцеховой связью (телефоны, переговорные трубы, звонки) на этажах зернохранилищ, зерноперерабатывающих предприятий	незначительное
620	Наличие устройства предупреждающее запыление территории при бестарной загрузки продукции и отходов на автотранспорт	значительное
621	Наличие аспирации в целях предупреждения пылеобразования на комбикормовых заводах в места разгрузки мучнистого сырья и отрубей с железнодорожного и автомобильного транспорта	значительное
622	Обеспечение плотного соединения люков для силосов и бункеров, а также лючков в самотечных трубах, воздуховодах и аспирационных кожухах, препятствующие проникновению пыли в помещения	грубое
623	Наличие на всех складах наружных приставных лестниц, расположенные на расстоянии не более 100 метров одна от другой	значительное
624	Наличие на нориях производительностью более 50 тонн/час автоматических тормозных устройств, предохраняющие ленту от обратного хода при остановках. Недопущение устройств норий и отдельных деталей из дерева или других горючих материалов	значительное
625	Недопущение работы с неполным комплектом клиновых ремней или применение ремней с профилем, не соответствующим профилю канавок шкива	значительное
626	Недопущение объединения аспирации емкостей для сбора и хранения пыли и оперативных (производственных) емкостей в одну аспирационную установку с технологическим и транспортным оборудованием	значительное
627	Наличие блокировки технологического и транспортного оборудования с аспирационными установками	значительное
628	Недопущение размещения вентиляторов и пылеуловителей зерносушилок в рабочих зданиях элеваторов	значительное
629	Недопущение на элеваторах сбор и хранение аспирационных отсосов и производственной пыли в бункерах и силосах, расположенных в производственных помещениях	значительное
630	Недопущение прокладки транзитных воздуховодов через помещения складов сырья и готовой продукции, а также через помещения категорий А, Б и В 1-4 по взрывопожарной и пожарной опасности	значительное
631	Недопущение эксплуатации емкостей для гравитационного осаждения пыли (аспираторных шахт, пылеосадочных камер), расположенных после вентиляторов и воздухоудных машин	значительное
632	Заземление воздухопроводов и материалопроводов не менее чем в двух местах	значительное
633	Недопущение в соединениях между элементами установок использование шайб под болты из диэлектрических материалов и шайб, окрашенных неэлектропроводными красками	значительное
634	Недопущение касания воздуховодов аспираторных установок с трубопроводами отопительной системы	значительное
635	Недопущение эксплуатации оборудования без работающих систем аспирации, без взрыворазрядителей на нориях и дробилках, предусмотренных проектной и технической документацией	грубое
636	Наличие магнитных сепараторов перед пропуском продуктов (сырья) через вальцевые станки, дробилки, бичевые машины и машины ударного действия	значительное
637	Недопущение наличия трещин и надломов в бичах обочных машин. Во избежание искрообразования недопущение задевания бичами внутренней поверхности бичевого барабана	грубое

638	Наличие датчиков подпора или кольцевых выключателей на цепных конвейерах (с погружными скребками), автоматически останавливающих конвейер при переполнении коробов	значительное
639	Наличие предохранительных клапанов, открывающиеся под давлением продукта для предотвращения загорания шнеков на их концах по ходу продукта	грубое
640	Недопущение сращивания транспортерных лент и приводных ремней с помощью металлических скоб, болтов	значительное
Требования к эксплуатации оборудования комбикормовых заводов		
641	Недопущение наличие трещин и других дефектов в молотках дробилок	грубое
642	Наличие предохранительных штифтов только заводского изготовления для грануляторов. Недопущение замены их металлическими стержнями с неопределенными размерами и механическими характеристиками	значительное
Требования к содержанию мукомольных и крупяных заводов		
643	Недопущение работы станков без продукта, с прижатыми вальцами, с перекосом и смещением их вдоль оси	значительное
644	Использование только гибких соединений кузовов рассевов ситовеечных машин, камнеотборников, сепараторов изготовленные из материалов, не пропускающих пыль, имеющие прочное соединение с выпускными патрубками	значительное
645	Недопущение пуска шелушильных машин при снятых головках, неисправных натяжных устройствах, слабо закрепленных абразивных дисках или без сушильных кругов	значительное
646	Недопущение наличия трещин и повреждений на дисках, валках и деках шелушильных и шлифовальных машин	значительное
647	Обеспечение блокировки электромагнитных сепараторов, исключающих подачу продукта на электромагниты при прекращении подачи электроэнергии	значительное
Требования к содержанию хлебопекарных предприятий		
648	Наличие взрывных предохранительных клапанов, минимальная площадь одновзрывного клапана 0,05 кубических метров в верхних частях топок и газоходов канальных печей	грубое
649	Оборудование печей вентиляционными устройствами для отвода тепла и газообразных веществ	грубое
650	Наличие в печах, работающих на газообразном или жидком топливе, устройства, автоматически отключающие подачу топлива в аварийных ситуациях: 1) прекращения подачи жидкого топлива в топку и воздуха к устройствам для сжигания (для печей, работающих на жидком топливе); 2) превышения допустимой температуры греющих газов в системе обогрева; 3) остановки конвейера	грубое
651	Наличие в печах резервного механизма ручного привода для выгрузки выпекаемых изделий в аварийных случаях	значительное
Требования к содержанию технологических процессов		
652	Использование оборудования в соответствии с требованиями технологической схемы по производительности и назначению	значительное
653	Наличие на концевых валиках шлюзовых затворов или групп затворов разгрузителей с внутрицехового пневматического транспорта реле контроля скорости (требование не распространяется на шлюзовые затворы комплекта высокопроизводительного оборудования)	значительное
654	Недопущение приемки и хранения не зерновых продуктов (шротов, жмыхов, гранулированной травяной муки) в силосах и бункерах зерновых элеваторов	значительное

655	Сушка кукурузы в зерне в шахтных прямооточных сушилках, установленных вне здания	значительное
656	Осуществление хранения рисовых, просяных, гречневых лузг в складах бункерного типа вместимостью на 1-2 суток работы крупозавода. Недопущение хранения лузги на открытых площадках, под навесом	значительное
657	Наличие установки дистанционного контроля температуры (стационарными системами термометрии) во всех силосах, в которых осуществляется хранение зерна, жмыхов и шротов	значительное
658	Обеспечение периодического перемещения жмыха, шрота и другого мучнистого сырья, склонного к самовозгоранию, из занимаемых ими емкостей в свободные. Наличие план-графика указанных перемещений, разработанный главным технологом завода или заведующим технологической лабораторией на основании допустимых сроков непрерывного хранения сырья в бункерах и силосах	значительное
659	Использование самотечного, механического (норий, цепные транспортеры, ленточные и безроликовые конвейеры в закрытых кожухах) транспорта и пневмотранспорта, исключаящие пылевыведение в помещение при транспортировании отходов производства	значительное
Требования при уборке зерновых и заготовке кормов		
660	Разбивка хлебных массивов на участки площадью не более 50 гектар перед уборкой зерновых. Выполнение прокосов шириной не менее 8 метров между участками. Немедленная уборка скошенного хлеба с прокосов. Наличие посредине прокоса пропашки шириной не менее 4 метра	значительное
661	Расположение временных полевых станов не ближе 100 метров от хлебных массивов, токов	значительное
662	Наличие трактора с плугом для опашки зоны горения в случае пожара в непосредственной близости от убираемых хлебных массивов площадью более 25 гектар	грубое
663	Расположение зернотоков от зданий и сооружений не ближе 50 метров, а от хлебных массивов – 100 метров	грубое
664	Осуществление в полевых условиях, хранения и заправки нефтепродуктами на специальных площадках, очищенных от сухой травы, горючего мусора и опавших полосой шириной не менее 4 метров, или на пахоте на расстоянии 100 метров от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивах и не менее 50 метров от строений	грубое
665	Недопущение в период уборки зерновых культур и заготовки кормов: 1) работы тракторов, самоходных шасси и автомобилей без капотов или с открытыми капотами; 2) применения паяльных ламп для выжигания пыли в радиаторах двигателей; 3) заправки автомашин в ночное время в полевых условиях	грубое
666	Своевременное очищение от пыли, соломы и зерна радиаторов двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных машин	значительное
Требования к приготовлению и хранению витаминной травяной муки		
667	Установка агрегатов для приготовления травяной муки под навесом или в помещениях	значительное
668	Обеспечение противопожарных разрывов от пункта приготовления травяной муки до зданий, сооружений и цистерн с горюче-смазочными материалами не менее 50 метров, а до открытых складов грубых кормов – не менее 150 метров	грубое

669	Установка расходного топливного бака вне помещения агрегата. Оборудование топливопроводов не менее двумя вентилями (один – у агрегата, второй – у топливного бака)	значительное
670	Осуществление хранения муки в отдельно стоящем складе или отсеке, выделенном противопожарными стенами и перекрытиями и имеющем надежную вентиляцию, и отдельно от других веществ и материалов	значительное
671	Недопущение попадания влаги в склад. Не допущение хранения муки навалом	значительное
672	Осуществление складирования мешков с мукой в штабели высотой не более 2 метров по два мешка в ряду. Выполнение проходов между рядами шириной не менее 1 метра, а вдоль стен – 0,8 метров	значительное
Требования к первичной обработке льна, конопли и других технических культур		
673	Обеспечение изолирования помещений для обработки льна, конопли и других технических культур от машинного отделения	грубое
674	Оборудование искрогасителями выпускных труб двигателей внутреннего сгорания. Устройство противопожарной разделки на выводе трубы через горючие конструкции	грубое
675	Хранение сырья льна (соломки, тресты) в стогах, шохам (под навесами), закрытых складах, а волокна и пакли – только в закрытых складах	значительное
676	Недопущение при первичной обработке технических культур: 1) хранения и обмолот льна на территории ферм, ремонтных мастерских, гаражей; 2) въезда автомашин, тракторов в производственные помещения, склады готовой продукции и шохы. Остановка автомашин предусматривается на расстоянии не менее 5 метров, а тракторов – не менее 10 метров от указанных зданий, скирд и шох; 3) устройства печного отопления в мяльно-трепальном цехе	значительное
677	Оборудование исправными искрогасителями автомобилей, тракторов и самоходных машин, въезжающие на территорию пункта обработки льна	грубое
678	Обеспечение подъезда транспортных средств при подъезде к скирдам (шохам) стороной, противоположной направлению выхода отработавших газов из выпускных систем двигателей	значительное
679	Расположение места для курения на расстоянии не менее 30 метров от производственных зданий и мест складирования готовой продукции на территории пункта обработки льна	значительное
680	Выполнение крыш зданий первичной обработки льна из негорючих материалов	грубое
681	Осуществление естественной сушки трест на специально отведенных участках	значительное
682	Отделение сушилок от других помещений противопожарными преградами 1-го типа размещенные в производственных зданиях	грубое
683	Недопущение превышения сменной потребности количества тресты, находящейся в производственном помещении. Осуществление складирования в штабели не ближе 3 метров от машин	значительное
684	Выполнение стеллажей и этажерок в сушилках табака, из негорючих материалов. Наличие в огневых сушилках над жаровыми трубами металлические козырьки, защищающие их от попадания табака	грубое
Требования к сбору, сушке, хранению и первичной обработке хлопка-сырца		
685	Недопущение при уборке хлопка: 1) курения и пользования открытым огнем на хлопковом поле; 2) оставлять в поле, заправлять топливом хлопкоуборочную машину с заполненным бункером хлопком-сырцом;	грубое

	3) эксплуатировать хлопкоуборочные машины с неисправной гидросистемой и электрооборудованием; 4) стоянки хлопкоуборочных машин на площадках для сушки хлопка	
686	Осуществление стоянки тракторов, автомобилей, хлопкоуборочных машин, ремонт, смазки и заправка их горючим на расстоянии не менее 50 метров от площадки для естественной сушки хлопка-сырца	значительное
687	Размещение площадок для естественной сушки хлопка-сырца от жилых домов, общественных зданий, ремонтных мастерских на расстоянии не менее 150 метров, а от высоковольтных и низковольтных линий электропередач не менее 1,5 метров высоты опоры	грубое
688	Обеспечение площадок для естественной сушки хлопка-сырца расчетным количеством воды для целей наружного пожаротушения, но не менее 50 кубических метров	значительное
689	Асфальтирование или укатывание глинистым покрытием толщиной не менее 5 сантиметров площадки для естественной сушки хлопка-сырца. Не допущение производства сушки хлопка на проезжей части дороги	значительное
690	Поддержание в исправном состоянии устройств, обеспечивающих предотвращение выделения пыли из технологического оборудования (узлы герметизации, местные отсосы)	значительное
691	Обеспечение элеваторов стационарными площадками с лестницами. Ограждение площадки перилами высотой не менее 0,9 метра со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,1 метра	значительное
692	Недопущение неисправности автоматической защиты привода элеватора на случай обрыва ленты, а также задевание рабочих органов о стенку короба элеватора	значительное
693	Оборудование кожуха элеватора легкооткрывающимися люками с надежными запорами и эластичными прокладками, обеспечивающими плотность (герметичность) прикрытия по периметру	значительное
694	Оборудование транспортеров исправными специальными устройствами для удаления хлопка-сырца с нижней ленты	значительное
695	Содержание в исправном состоянии заземления машин и аппаратов, входящих в систему пневмотранспорта. Не допущение механизированного перелопачивание хлопка-сырца через вентилятор	значительное
696	Недопущение превышения числа бунтов в группе более двух бунтов, при размерах площадки 65×14 метров, четырех при размерах площадки 25×14 метров под один бунт или шести при размерах площадки 25×11 метров под один бунт. Выполнение высоты бунта не более 8 метров	грубое
697	Недопущение уменьшения противопожарных разрывов между бунтами в группе менее 15 метров, а между группами бунтов менее 30 метров	грубое
698	Осуществление установки теплопроизводящих установок, применяемые для сушки хлопка-сырца, в изолированных помещениях из негорючих конструкций	значительное
699	Осуществление хранения хлопковолокна в кипах	значительное
700	Выполнение стандартного штабель хлопка размером не более 22 метров в длину, 11 метров в ширину и 8 метров в высоту при хранении кип хлопка-волокна в штабелях на открытых площадках	грубое
701	Наличие противопожарного водопровода высокого давления на хлопкозаводах и хлопкопунктах при хранении хлопка-сырца более 2400 тонн	значительное
Требования к содержанию конюшен и хранения фуража		



702	Наличие в помещениях конюшен двух и более самостоятельных ворот перед которыми запрещается устраивать пороги, ступени, подворотни. Закрытие ворот на легкооткрываемые запоры	грубое
703	Наличие устройств в помещениях конюшен, позволяющие одновременно освобождать и выводить лошадей из стойл при возникновении пожара	значительное
704	Отделение помещений для приготовления кормов животным от других помещений конюшни конструкциями (стенами и перекрытиями) из негорючих материалов	грубое
705	Отделение помещений фуража, а также помещение для хранения подстилки от других помещений противопожарными перегородками и перекрытиями и обеспечиваются самостоятельным выходом наружу	грубое
706	Наличие плана эвакуации животных на случай пожара для эвакуации лошадей из конюшен	незначительное
707	Недопущение при эксплуатации электрических сетей в конюшнях: 1) расположение электропровода над местами размещения животных; 2) складирования под электропроводкой сено, солому; 3) прокладывания транзитом электропровода и кабели через помещения конюшен; 4) применение лампы, мощность которых превышает предельно допустимую для данного типа светильника; 5) подвешивания светильников непосредственно на проводах	грубое
708	Недопущение устройства мастерских, складов, стоянок автотранспорта, а также производства каких-либо работ, не связанных с обслуживанием животных	грубое
709	Недопущение въезда транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания, выхлопные трубы которых не оборудованы искрогасителями	значительное
710	Недопущение установки на воротах пружины и блоков для их автоматического закрывания	значительное
711	Недопущение для освещения помещений керосиновых ламп, свеч и неисправных электрофонарей	грубое
712	Недопущение устройства временных печей	грубое
713	Недопущение хранения сена, фуража, подстилок в тамбурах и проходах, на чердаках конюшни	значительное
714	Недопущение курения и применение открытого огня в помещении конюшен	грубое
Требования к хранению грубых кормов		
715	Хранение запаса грубых кормов в пристройках (встройках), отделенных от зданий ферм глухими негорючими стенами (перегородками) и перекрытиями. На усадебных участках жилых домов на расстоянии не менее 15 метров от зданий и надворных построек и недопущение хранения на крышах хозяйственных построек, под линиями электропередач, на расстоянии менее 3-х метров от внешнего ограждения участка, на улицах, дорогах, вне приусадебных участков	грубое
716	Ограждение сеновала земляным валом и проволочным забором. Размещение весовой за пределами сеновала	незначительное
717	Расположение скирд (стог), навесов и штабелей грубых кормов на расстоянии не менее 15 метров до линий электропередач, не менее 20 метров – до дорог и не менее 50 метров – до зданий и сооружений	грубое
718	Обеспечение расстояний от ограждения складов сена, до расположенных вблизи лесных массивов не менее 20 метров и опашки по периметру полосой шириной не менее 4 метров	грубое
719	Расположение складов грубых кормов на территории производственно-хозяйственного комплекса на специально отведенной площадке	грубое

720	Обеспечение опашки площадки для размещения скирд (стогов), а также пары скирд (стогов) или штабелей по периметру полосой шириной не менее 4 метров. Обеспечение расстояний от края полосы до скирды (стога), расположенной на площадке, не менее 15 метров, а до отдельно стоящей скирды (стога) – не менее 5 метров	грубое
721	Недопущение превышения площади основания одной скирды (стога) более 150 квадратных метров, а штабелей прессованного сена (соломы) – 500 квадратных метров	грубое
722	Обеспечение противопожарных разрывов между отдельными штабелями, навесами и скирдами (стогами) не менее 20 метров	грубое
723	Складирование сена с повышенной влажностью в конические стога (копны) с разрывами между ними не менее 20 метров	грубое
724	Наличие в складах грубых кормов запаса воды на случай пожара не менее 50 метров кубических	значительное
Требования к хранению зерна		
725	Размещение зерноскладов в отдельно стоящих зданиях	грубое
726	Обеспечение расстояния от верха насыпи до горючих конструкций покрытия, а также до светильников и электропроводов не менее 0,5 метра при хранении зерна насыпью. Наличие огнезадерживающих устройств в местах транспортирования зерна через проемы в противопожарных преградах	грубое
727	Недопущение хранения совместно с зерном других материалов и оборудования	значительное
728	Недопущение применения внутри складских помещений зерноочистительные и другие машины с двигателями внутреннего сгорания	грубое
729	Недопущение работы на передвижных механизмах при закрытых воротах с двух сторон склада	значительное
730	Недопущение розжига сушилок, работающих на твердом топливе, с помощью легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а работающих на жидком топливе, – с помощью факелов	грубое
731	Недопущение работы на сушилках с неисправными приборами контроля температуры и автоматики отключения подачи топлива при затухании факела в топке, системой электрозажигания или без них	значительное
732	Недопущение засыпания зерна выше уровня транспортной ленты и допускать трение ленты о конструкции транспортера	значительное
733	Установка передвижного сушильного агрегата на расстоянии не менее 10 метров от здания зерносклада	значительное
734	Устройство вентиляторов на расстоянии не менее 2,5 метров от горючих стен при вентилировании зерна в зерноскладах. Выполнение воздуховодов из негорючих материалов	грубое
735	Недопущение применения внутри производственных и складских помещений машин и оборудования с двигателями внутреннего сгорания	грубое
736	Применение для разделения отдельных партий зерна стандартных деревянных хлебных щитов	значительное
737	Применение ширины при наличии проходов между встроенными бункерами и стенами склада не менее 0,7 метра	грубое
738	Недопущение во всех зданиях и помещениях использования электронагревательных приборов с открытыми нагревательными элементами, а во взрывопожароопасных помещениях использования всех типов электронагревательных приборов	грубое

739	Устройство на хлебопекарных и макаронных предприятиях при складировании мешков с мукой проходов и проездов шириной не менее: 1) прохода между штабелями, не реже чем через 12 метров – 0,8 метра; 2) расстояния от штабелей до стен – 0,7 метра; 3) проездов для электропогрузчиков – 3,0 метра; 4) проездов для тележек с подъемной платформой – 2,0 метра	грубое
740	Устройство внутри склада для хранения продукции в таре остальных предприятий отрасли хлебопродуктов проходов: 1) одного – по центру склада, продольный, шириной, обеспечивающий работу механизмов, но не менее 1,25 метра; 2) двух поперечных – против ворот склада, сквозных, шириной не менее ширины в о р о т ; 3) между штабелями и стенами склада – шириной не менее 0,7 метра	грубое
741	Применение отопительных приборов с гладкой поверхностью и на высоте, обеспечивающей возможность систематической очистки их от пыли	грубое
742	Обеспечение свободного доступа к приборам отопления	грубое
23. Требования к энергетическим объектам (энергопроизводящих и энергопередающих)		
Требования к лабораториям и помещениям с электронно-вычислительными машинами		
743	Хранение в лабораторных помещениях всех веществ, материалов и приборов по ассортименту или по типу. Недопущение совместного хранения веществ, химическое воздействие которых вызывает взрыв или пожар	значительное
744	Выполнение полов в химических лабораторных из метлахской плитки, линолеума и других материалов в зависимости от технологических требований и обрабатываемых химических веществ	грубое
745	Покрытие рабочих столов и вытяжных шкафов, предназначенные для работы с применением нагрева или взрывопожароопасных веществ, полностью несгораемым материалом, а предназначенные для работы с кислотами и щелочами, - антикоррозионным материалом и наличие бортиков, предотвращающие разлив жидких веществ	грубое
Требования к сливным эстакадам		
746	Содержание в чистоте помещений для подготовки и перекачки нефтепродуктов (мазутонасосные, маслонасосные, регенерации масла и другие)	незначительное
747	Регулярная проверка технического состояния стационарно установленных автоматических газоанализаторов, а также устройств звуковой и световой сигнализации о наличии в производственных помещениях опасной концентрации паров в воздухе с внесением результатов проверки в оперативный журнал	незначительное
748	Выполнение устройства электроподогрева и другого электрооборудования на маслоочистительных установках	грубое
749	Установка оборудования маслоочистительных установок на несгораемых основаниях	грубое
Требования к наливным устройствам		
750	Осуществление налива нефтепродуктов в автоцистерны и другие емкости на специально оборудованных площадках с твердым покрытием. Наличие на площадке организованного стока (для удаления разлитых жидкостей) через гидрозатвор в специальную сборную емкость, которая периодически очищается	значительное
751	Наличие на наливной площадке знаков безопасности и вывесок с основными требованиями пожарной безопасности при наливке нефтепродуктов в автоцистерны	значительное
752	Наличие на автоналивной эстакаде троса или штанги для буксировки автоцистерн	значительное

Требования к содержанию газового хозяйства		
753	Наличие в помещениях газового хозяйства газорегуляторных установок схем и местной инструкции по эксплуатации оборудования, в которой излагаются конкретные требования по пожарной безопасности. Наличие снаружи и внутри помещений на видных местах знаков безопасности	незначительное
754	Расположение помещений с контрольно-измерительными приборами и устройствами управления отдельно от газорегуляторных пунктов, газорегуляторных установок и отделение газоплотной стеной, в которой не допускаются сквозные отверстия и щели. Допущение проходов коммуникаций через стену только с применением специальных устройств (сальников)	значительное
755	Исполнение с отличительной окраской газопроводов, прокладываемые открыто	значительное
756	Недопущение использования действующих газопроводов для устройства подвески ( опоры) приспособлений и настила строительных лесов	значительное
Требования к складам твердого топлива		
757	Очищение площадки для хранения твердого топлива (угля, сланца, торфа) от растительного мусора и материалов	значительное
758	Недопущение укладки угля, торфа и горючих сланцев на грунте, содержащем органические вещества и колчеданы	значительное
759	Наличие на складе специальной площадки для тушения самовозгоревшегося топлива и его остывания после удаления из штабеля	значительное
760	Для выполнения регламентных работ со штабелями, а также проезда механизмов и пожарных машин выполнение расстояние от подошвы штабелей до ограждающего забора и фундамента подкрановых путей не менее 3 метра, а до наружной грани головки рельса или бровки автодороги - не менее 2 метра. Недопущение засыпания проезды твердым топливом и загромождение их оборудованием	значительное
Требования к топливоподаче твердого топлива		
761	Обеспечение на узлах пересыпки топлива работы аспирационных установок или установок подавления пыли с применением тонко распыленной воды, воздушно-механической пены или водопаровой смеси	значительное
762	Работоспособность средств обеспыливания, находящихся на тракте топливоподачи, а также устройств по улавливанию из топлива металла, щепы и других посторонних включений при подаче топлива	значительное
763	Соблюдение чистоты в помещениях тракта топливоподачи, регулярная уборка с удалением пыли со всех мест ее скопления. Наличие утвержденного графика уборки в зависимости от типа твердого топлива, его склонности к окислению и запыленности помещений	незначительное
764	Установка отопительных приборов, по тракту топливоподачи, выполнение их с гладкими поверхностями, легкодоступными для очистки	грубое
765	Выполнение электрооборудования, установленное по тракту топливоподачи, в пылезащищенном исполнении и отвечающее требованиям гидроуборки пыли	грубое
766	Наличие просветов между кабелями на кабельных трассах, идущих по тракту топливоподачи, для уменьшения скопления пыли	значительное
767	Применение в помещениях, галереях конвейеров и бункерах сырого топлива светильников пылезащищенного исполнения	значительное
768	Содержание в исправном состоянии переходных мостиков через конвейеры в галереях тракта топливоподачи	значительное

769	<p>Недопущение в производственных помещениях тракта топливоподачи:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) курения за пределами специально отведенных мест;</li> <li>2) применения для отопления электрические нагревательные приборы;</li> <li>3) применения открытых ламп накаливания;</li> <li>4) подачи топлива с очагами горения (тления) на конвейеры и сбрасывание его в бункера;</li> <li>5) скапливания топлива под нижними нитками конвейерных лент;</li> <li>6) остановки конвейеров, нагруженные топливом, кроме аварийных случаев;</li> <li>7) хранения, особенно на галереях конвейеров, демонтированного оборудования, транспортную ленту и другие сгораемые материалы</li> </ol>	грубое
Требования к установкам для приготовления и сжигания твердого топлива в пылевидном состоянии		
770	Эксплуатация установок приготовления пыли, к которым относятся мельницы, сепараторы, циклоны	грубое
771	Недопущение прокладки новых кабельных трасс напротив горловины предохранительных устройств пылесистем на расстоянии ближе 10 метров. Наличие защиты существующих кабельных трасс, проходящие на указанном расстоянии, металлическими кожухами (коробами) на длине не менее 5 метров, или отбойными щитами у предохранительных клапанов	значительное
Требования к котельным установкам		
772	Применение на мазутопроводах несгораемой теплоизоляции. Осуществление периодической, но не менее одного раза в полугодие, визуального осмотра состояния теплоизоляции трубопроводов, оборудования и бункеров. Отметка обнаруженных нарушений в журнале дефектов и неполадок с оборудованием	значительное
Требования к генерирующим энергетическим установкам		
773	Недопущение нарушений плотности систем маслоснабжения, регулирования, газоснабжения, а также фланцевых и штуцерных соединений на трубопроводах жидкого топлива газотурбинных установок при эксплуатации энергетических установок	значительное
774	Недопущение при эксплуатации агрегатов попадание масла на горячие поверхности, в подвальные помещения и на кабельные трассы	грубое
775	Хранение промасленных тряпок и ветоши в специальных металлических закрывающихся ящиках вместимостью не более 0,5 метров кубических с надписью "Для ветоши", которые устанавливаются на основных отметках обслуживания	незначительное
776	Наличие на запорном устройстве (задвижке) аварийного слива масла из маслобака энергетических установок надписи "Аварийный слив масла", а ручной привод окрашивается в красный цвет	незначительное
777	Недопущение установки газовых баллонов у газовых постов генератора (синхронного компенсатора) для заполнения их корпусов водородом или инертным газом, за исключением аварий с централизованными системами подачи этих газов или их ремонта	значительное
778	Недопущение проведения огнеопасных работ (сварки, шлифовки, пайки и других) непосредственно на корпусах агрегатов, аппаратах и газопроводах, заполненных водородом	грубое
779	Наличие на корпусах генераторов (синхронных компенсаторов) и оборудовании газомасляной системы с водородным охлаждением знаков безопасности "Запрещается пользоваться открытым огнем", "Запрещается курить", "Осторожно! Опасность взрыва", а на видимых местах масляной системы – предупреждающий знак: "Осторожно! Легковоспламеняющиеся вещества", если не применяются огнестойкие масла. На корпусах газотурбинных установок знак безопасности "Осторожно! Опасность взрыва"	незначительное

Требования к дизельным и передвижным электростанциям		
780	Прохождение обслуживающим персоналом энергопроизводящих организаций до назначения на самостоятельную работу производственное обучение, а также проверку знаний техники безопасности и эксплуатации оборудования	незначительное
781	Выполнение противопожарных мероприятий в местах соприкосновения сгораемых строительных конструкций здания электростанции с выхлопными трубами: 1) наличие в чердачном помещении и стенах вокруг проходящей выхлопной трубы, независимо от наличия теплоизоляции, несгораемой разделки на расстоянии не менее 0,5 метра от стенки выхлопной трубы. Обработка деревянных конструкций на расстоянии до 1 метра от трубы огнезащитными составами; 2) в кровле вокруг выходящей выхлопной трубы выполнение разделки из несгораемых материалов на ширину не менее 0,5 метра от трубы; 3) выполнение высоты выхлопной трубы не менее 2 метров над кровлей; 4) ввод конца выхлопной трубы в бетонный или кирпичный глушитель (прямоук), расположенный вне здания при ее горизонтальном положении	грубое
782	Недопущение хранения пустых бочек от нефтепродуктов в помещениях	значительное
Требование к распределительным устройствам электростанций и подстанций		
783	Недопущение в помещениях и коридорах закрытых распределительных устройств устройства кладовых и других подсобных сооружений, не относящиеся к распределительному устройству, а также хранение электротехнического оборудования, материалов, запасных частей, емкостей с горючими жидкостями и баллоны с различными газами	грубое
Требования к содержанию кабельного хозяйства		
784	Регулярный осмотр кабельных сооружений по графику, утвержденному начальником соответствующего цеха. Фиксация результатов осмотра и выявленных недостатков в оперативном журнале и журнале (или картотеке) дефектов и неполадок с оборудованием	незначительное
785	Недопущение устройства кладовых, мастерских, а также хранение материалов и оборудования, в том числе неиспользованных кабельных изделий	грубое
786	В кабельных сооружениях наличие не реже, чем через 50 метров, указателей ближайшего выхода	незначительное
787	Выполнение дверей секционных перегородок кабельных сооружений самозакрывающимися, открывающимися в сторону ближайшего выхода и иметь плотный притвор	грубое
788	Недопущение в помещениях подпитывающих устройств маслonaполненных кабелей хранения сгораемых и других материалы, не относящиеся к данной установке	значительное
Требования к содержанию силовых трансформаторов и масляных реакторов		
789	Выполнение бортовых ограждений маслоприемных устройств по всему периметру гравийной засыпки без разрывов высотой не менее 150 миллиметров над землей	значительное
790	Недопущение использования (приспособления) стенок кабельных каналов в качестве бортового ограждения маслоприемников трансформаторов и масляных реакторов	значительное
791	Недопущение включения в эксплуатацию трансформаторов и масляных реакторов на электростанциях и подстанциях, если не обеспечена полная готовность к работе установок пожаротушения, предусмотренных проектом	значительное
Требования к аккумуляторным установкам		
792	Наличие на дверях помещений аккумуляторной батареи надписей, а также необходимые запрещающие и предписывающие знаки безопасности	незначительное

793	Выполнение стекол матовыми или покрытыми белой клеевой краской, стойкой к агрессивной среде при естественном освещении помещения аккумуляторных батарей	незначительное
794	Недопущение непосредственно в помещениях аккумуляторных батарей курения, хранения кислоты и щелочи в количествах, превышающих односменную потребность, оставление спецодежды, посторонних предметов и сгораемых материалов	значительное
Требования к складам оборудования и материалов		
795	Обеспечение к зданиям склада на территории энергетических предприятий свободного доступа. Наличие между штабелями хранения материалов и оборудования открытых складов разрывов не менее 5 метров и проезды для пожарных машин	значительное
796	Недопущение на территории склада: 1) загромождения противопожарных разрывов и проездов между зданиями, штабелями материалов и оборудованием, а также установки их у зданий даже на непродолжительное время; 2) сжигания упаковки, тары и другие отходов; 3) хранения грузов и погрузочных механизмов на разгрузочных площадках складов	грубое
797	Соблюдение на складах: 1) складирование легковоспламеняющихся и горючих жидкостей отдельно от других материалов; 2) отдельное хранение лаков, красок и растворителей; 3) отдельное хранение газовых баллонов и ядовитых веществ Группировка различных материалов и оборудования для складирования и хранения по признакам однородности их горючести (сгораемые, трудносгораемые) и применения к ним огнетушащих средств (вода, пена)	значительное
798	Наличие в складских помещениях, размещенные в подвальных или цокольных этажах, не менее двух выходов или один выход и окно для обеспечения эвакуации людей непосредственно на первый этаж, а также для ввода средств пожаротушения	грубое
799	Недопущение в складских помещениях: 1) курения и пользования открытым огнем; 2) складирования различных материалов и оборудования на расстоянии менее 1 метра от отопительных приборов; 3) прокладки транзитных коммуникации (кабели, газопроводы, трубопроводы пара, воды); 4) складирования, даже временно, различных материалов в проходах между стеллажами, штабелями, а также между стеллажами, штабелями и стеной склада	грубое
800	Расположение отключающего устройства для снятия напряжения (автомат, рубильник) вне помещений склада на несгораемой стене, а для сгораемых и трудносгораемых зданий складов - на отдельно стоящей опоре	грубое
Требования к складам лаков, красок и химических реактивов		
801	Обеспечение хранения лаков, красок, олиф, различных растворителей (при соблюдении принципа однородности продукта) в металлических бочках, банках и других емкостях с плотно закрытыми крышками в отдельных помещениях или отсеках склада (боксах)	значительное
802	Хранение металлических порошков, способные самовозгораться (алюминиевая пудра, магниевый порошок и прочее), в металлических банках с плотно закрытыми крышками в сухих помещениях	значительное
803	Недопущение хранения нитролаков, нитрокраски и растворителей в подвальных помещениях	значительное

804	Осуществление хранения и отпуска лаков и красок в отдельном помещении, оборудованном электроосвещением и вентиляцией во взрывобезопасном исполнении. Использование специальных ручных насосов, мерников или других средства малой механизации для налива (расфасовки) лаков, красок и растворителей	значительное
805	Недопущение эксплуатации складских помещений с лакокрасочными помещениями при неисправной приточно-вытяжной вентиляции	значительное
Требования к складам баллонов с газами		
806	Осуществление эксплуатации, хранения и транспортировки баллонов на предприятии по инструкциям, утвержденным главным инженером предприятия. Осуществление хранения на открытых площадках баллонов под навесами для защиты от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей. Наличие ограждения открытых площадок	незначительное
807	Недопущение хранения других материалов и оборудования в помещениях складов баллонов, а также совместное размещение газовых баллонов в общих складах	значительное
808	Недопущение применения сгораемых материалов для покрытия пола складов с баллонами	грубое
809	Хранение наполненных баллонов в вертикальном положении, для чего открытые и закрытые склады оборудуются "гнездами" или барьерами, предохраняющими баллоны от падения. Осуществление хранения наполненных и пустых баллонов отдельно	значительное
810	Недопущение установки битумоварок, разведение костров и хранение горючих материалов в радиусе 50 метров вокруг складов с баллонами	грубое
24. Требования к объектам вооруженных сил и другим воинским формированиям		
811	Наличие в воинской части плана противопожарной защиты, утвержденный командиром	незначительное
812	Наличие у дежурного по воинской части выписки из плана, включающей требования пожарной безопасности в воинской части, расчет сил и средств, привлекаемых для тушения пожара, порядок эвакуации личного состава, вооружения, военной и другой техники, имущества и других материальных средств	незначительное
813	Наличие нештатной пожарной команды численностью от пяти до пятнадцати человек в воинской части, не имеющей штатной пожарной команды	грубое
814	Осуществление постоянной очистки от мусора и сухой травы территории воинской части и внешнего периметра на расстоянии пятидесяти метров	незначительное
815	Оборудование молниезащитными устройствами и другими инженерными системами всех хранилищ, навесов, площадок с боеприпасами, цехов основного и вспомогательного производства, лабораторий, линий высокого напряжения, электростанций и трансформаторных подстанций, труб котельных, водонапорных башен, складов обеспечивающие их пожарную безопасность	грубое
816	Недопущение разведения огня ближе пятидесяти метров от строений, площадок с имуществом, военной и другой техникой, а также курения и применения приборов с открытым огнем в парках, хранилищах, ангарах и других подобных помещениях, оставление включенным освещение при выходе из помещения	грубое
817	Недопущение производства работ по ремонту оборудования и сетей электроэнергии, газоснабжения и центрального (автономного) отопления лицами, не имеющим специальной подготовки и разрешения на выполнение этих работ	грубое
818	Недопущение устройства в подвальных помещениях зданий мастерских и складов, связанных с обработкой или хранением легковоспламеняющихся горючих жидкостей и сгораемых материалов	грубое



819	Хранение средств пожаротушения на территории складов, парков, в ангарах и производственных помещениях на щитах	незначительное
820	Наличие у телефонных аппаратов надписей с указанием номера телефона ближайшей пожарной части, а на территории воинской части для подачи сигнала пожарной тревоги средств звуковой сигнализации	незначительное
821	Наличие пожарного жетона, являющийся подтверждением выполнения требований пожарной безопасности на закрытом объекте после окончания работ на нем, вручаемый пожарным нарядом лицу закрывающим объект	незначительное
Требования к паркам и ангарам, стоянкам воздушных судов		
822	Установка вооружения, военной и другой техники (воздушные суда) с наличием необходимых проходов для быстрого вывода их в случае пожара	значительное
823	Недопущение заправки горючим машин на стоянках и хранение машин (воздушные суда) с протекающими топливными баками, топливопроводами	грубое
824	Недопущение хранения в местах стоянок машин горючего вне штатных топливных баков, смазочные материалы и пустую тару	значительное
825	Недопущение хранения в машинах посторонних предметов, промасленных тряпок, чехлов, специальной одежды	незначительное
826	Недопущение хранения в хранилищах парков и в ангарах совместно с другой техникой цистерн с горючим	значительное
827	Недопущение производства сварочных работ в помещениях для стоянки машин	грубое
828	Недопущение загромождения ворот в помещениях для стоянки и хранения машин, устройства в этих помещениях кладовых, мастерских и жилье	грубое
829	Ежедневное наличие дежурных тягачей со специальными буксирными устройствами (приспособлениями) и необходимое количество военнослужащих для обеспечения немедленного вывода машин (воздушных судов) при пожаре	незначительное
Требования к складам и хранилищам		
830	Осуществление своевременного выкоса и уборки травы на территории складов (хранилищ). Недопущение сушки и выжигания сухой травы на территории складов (хранилищ)	незначительное
831	Хранение в складах (хранилищах) только тех видов имущества, для которых они предназначены	значительное
832	Недопущение загромождения в складах (хранилищах) проходов и выходов, а также обивки стеллажей и затемнения окон бумагой, картоном, пленкой из полимерных материалов и тканей, не обработанные огнезащитным составом	грубое
833	Производство укладки имущества в штабеля так, чтобы оставались свободными проходы и выходы. Недопущение укладки имущества вплотную к печам, радиаторам отопления, электропроводке и лампам	грубое
834	Недопущение складирования вблизи складов (хранилищ) строительных материалов, запасов топлива или какое-либо имущество. Устройство топок и вьюшечных отверстий печей вне складов (хранилищ), обеспечение труб искроулавливателями	грубое
835	Оборудование всех складов (хранилищ) наружными рубильниками при устройстве электроосвещения. Размещение наружных рубильников и групповых щитков с предохранителями в металлические ящики. Недопущение установки электророзеток и служебных помещений внутри хранилищ	грубое
836	Выполнение стекол в хранилищах боеприпасов и взрывчатых веществ и в местах, где производятся работы с ними, матовыми или закрашенными белой краской	значительное

837	Наличие защитного вала из пластичных или сыпучих пород, не имеющих в своем составе крупных комьев и камней вокруг хранилищ взрывчатых веществ наземного типа	значительное
25. Требования к негосударственным противопожарным службам		
838	Наличие у негосударственной противопожарной службы аттестата на право проведения работ по предупреждению и тушению пожаров, обеспечению пожарной безопасности и проведению аварийно-спасательных работ на объектах	грубое
839	Прием на работу в негосударственную противопожарную службу граждан Республики Казахстан, достигших восемнадцати лет и прошедших курсы обучения по специальной подготовке в специализированных учебных центрах в области пожарной безопасности по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов негосударственных противопожарных служб	грубое
840	Наличие документации, регламентирующую деятельность негосударственной противопожарной службы	грубое
841	Содержание негосударственной противопожарной службы в постоянной (круглосуточной) готовности. Нахождение объекта обслуживания в нормативном радиусе выезда негосударственной противопожарной службы	грубое
842	Наличие в пожарных частях негосударственной противопожарной службы расчета на пожарном автомобиле, возглавляемого командиром расчета	грубое
843	Наличие караула, возглавляемого начальником караула (руководителя смены) при наличии у негосударственной противопожарной службы двух и более пожарных автомобилей	грубое
844	Наличие группы пожарной профилактики с инструкторами в пожарных частях с выездной техникой	грубое
845	Наличие инструкторов-пожарных (не менее 2 штатных работников в дежурную смену), для охраны объектов, на которых создана негосударственная противопожарная служба без выездной техники	грубое
846	Наличие пункта связи в пожарных частях и постах негосударственной противопожарной службы	грубое
847	Обеспечение пожарных автомобилей мобильными радиостанциями, руководителя тушения пожара, работников осуществляющих дежурство и по условиям работы находящихся вне места постоянной дислокации пожарной части или поста переносными средствами связи	грубое
848	Наличие газодымозащитной службы, созданной по решению руководителя объекта	грубое
849	Наличие соответствующего количества основных пожарных автомобилей для негосударственной противопожарной службы	грубое
850	Наличие переносных или передвижных пожарных мотопомп, на случай ремонта и/или технического обслуживания основных пожарных автомобилей, необходимых для тушения пожаров на объектах	грубое
851	Наличие соответствующего количества специальных пожарных автомобилей для негосударственной противопожарной службы, определенного руководителем объекта с учетом их специфики	грубое
852	Размещение и эксплуатация пожарных автомобилей в соответствии с требованиями к безопасности пожарной техники для защиты объектов	грубое
853	Наличие соответствующего количества работников негосударственной противопожарной службы на объекте в дежурную смену, согласно количества пожарных автомобилей, умноженных на количество расчетов на пожарном автомобиле	грубое

854	Осуществление в негосударственной противопожарной службе ежегодной специальной подготовки работников, включающие теоретические и практические занятия с учетом производственных характеристик объекта	грубое
26. Требования к метрополитенам		
855	Наличие оперативного плана пожаротушения, плана эвакуации пассажиров, порядка действий работников метрополитена при работе шахт тоннельной вентиляции в случае задымления или пожара	значительное
856	Недопущение применения горючих материалов для облицовки стен, потолков путей эвакуации (коридоры, лестничные клетки, вестибюли, холлы), а также для устройства рекламы в отделке подземных помещений и вестибюлей станций	грубое
857	Использование платяных шкафов, устанавливаемых в подземном пространстве метрополитенов, только из негорючих материалов	значительное
858	Недопущение хранения в подземных сооружениях более двух баллонов с газами емкостью более 5 литров каждый вне специально отведенного места	значительное
859	Проведение газосварочных и электросварочных работ в действующих тоннелях только со специальных агрегатов, устанавливаемых на подвижном транспорте	грубое
860	Недопущение превышения вместимости учебных классов в технических кабинетах, размещаемых в подземном пространстве для проведения инструктажей с сотрудниками метрополитенов (не более 30 человек)	грубое
861	Недопущение складирования запчастей и материалов в помещениях машинных залов, эскалаторов и в демонтажных камерах	грубое
862	Установка торговых киосков только в наземных вестибюлях станций. Выполнение киосков из негорючих материалов. Размещение торговых киосков с таким расчетом, чтобы они не препятствовали проходу пассажиров	грубое
863	Применение масляных электрорадиаторов или греющих электропанелей для отопления киосков	значительное
864	Оборудование киосков первичными средствами пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного персонала	грубое
865	Недопущение торговли и пользование легковоспламеняющимися и горючих жидкостей, горючих газов, товарами в аэрозольной упаковке, пиротехническими изделиями и другими огнеопасными материалами	грубое
866	Недопущение хранения товара, упаковочного материала, торгового инвентаря в помещениях станций	значительное

Приложение 2  
 к совместному приказу  
 Министра национальной экономики  
 Республики Казахстан  
 от 2 сентября 2020 года № 61  
 и Министра внутренних дел  
 Республики Казахстан  
 от 1 сентября 2020 года № 610  
 Приложение к Критериям  
 оценки степени риска для  
 проведения профилактического  
 контроля с посещением в  
 области гражданской обороны

## Субъективные критерии оценки степени риска

№ п/п	Наименование требований в области гражданской обороны (степень нарушения устанавливается при несоблюдении указанного требования)	Степень нарушений
1. Результаты мониторинга отчетности		
1	Представление ежегодного отчета о выполненных мероприятиях гражданской обороны в текущем году в установленный срок	грубое
2	Наличие в представленном ежегодном отчете о выполнении мероприятий гражданской обороны информации, о невыполнении требований приводящих к понижению обороноспособности страны	грубое
2. Результаты предыдущей проверки и профилактического контроля с посещением (степень тяжести устанавливается при несоблюдении нижеперечисленных требований)		
3	Наличие у местного исполнительного органа правового акта о создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций	грубое
4	Наличие у местного исполнительного органа правового акта о создании служб гражданской защиты	грубое
5	Наличие у местного исполнительного органа правового акта об утверждении положений о службах гражданской защиты	грубое
6	Наличие соответствующего документа (приказ, постановление, решение) о создании структурного подразделения или отдельных работников по организации и ведению гражданской обороны	грубое
7	Наличие плана гражданской обороны, утвержденного начальником гражданской обороны соответствующего уровня	грубое
8	Соответствие структуре и содержанию плана гражданской обороны	значительное
9	Наличие у местного исполнительного органа плана действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций местного масштаба и их последствий, утвержденного соответствующим начальником гражданской обороны	грубое
10	Соответствие структуре и содержанию плана действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций местного масштаба и их последствий	значительное
11	Наличие у центрального государственного органа плана действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного соответствующим начальником гражданской обороны	грубое
12	Соответствие структуре и содержанию плана действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций центрального государственного органа	значительное
13	Наличие плана действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций объектового характера и их последствий, утвержденного соответствующим начальником гражданской обороны	грубое
14	Соответствие структуре и содержанию плана действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций объектового характера и их последствий	значительное
15	Наличие соответствующего документа (приказ, постановление, решение) о создании эвакуационной комиссии	грубое
16	Наличие у местного исполнительного органа правового акта о создании эвакуационной комиссии	грубое
17	Наличие у местного исполнительного органа правового акта о создании сборных эвакуационных пунктов	грубое
18	Наличие у местного исполнительного органа правового акта о создании промежуточных пунктов эвакуации	грубое
19	Наличие у местного исполнительного органа правового акта о создании приемных эвакуационных пунктов	грубое

20	Наличие у местного исполнительного органа правового акта о создании пунктов приема пострадавшего населения (оставшегося без крова, санитарных потерь, безвозвратных потерь)	грубое
21	Наличие соответствующего документа (приказ, постановление, решение) об утверждении состава и положения эвакуационной (эвакоприемной) комиссии	грубое
22	Наличие у местного исполнительного органа постановления о назначении администрации сборных эвакуационных пунктов	грубое
23	Наличие у местного исполнительного органа правового акта о назначении администрации промежуточных пунктов эвакуации	грубое
24	Наличие у местного исполнительного органа правового акта о назначении администрации приемных эвакуационных пунктов	грубое
25	Наличие у местного исполнительного органа правового акта о назначении администрации пунктов приема пострадавшего населения	грубое
26	Наличие соответствующего документа (приказ, постановление, решение) о назначении администрации сборных эвакуационных пунктов	грубое
27	Наличие на сборном эвакуационном пункте обязанностей должностных лиц сборного эвакуационного пункта	значительное
28	Наличие на сборном эвакуационном пункте списка личного состава сборного эвакуационного пункта, порядок оповещения (адрес, номер телефонов)	значительное
29	Наличие на сборном эвакуационном пункте выписки из правового акта соответствующего начальника гражданской обороны о создании сборных эвакуационных пунктов	значительное
30	Наличие на сборном эвакуационном пункте списка организаций с контактами отправляемых со сборного эвакуационного пункта, списка эвакуационных комиссий (городской, районной) с контактами, списка пунктов посадки на транспорт с контактами	грубое
31	Наличие на сборном эвакуационном пункте схемы (плана) территории сборного эвакуационного пункта и помещений по их назначению	значительное
32	Наличие на сборном эвакуационном пункте перечня закрепленных за сборным эвакуационным пунктом ближайших защитных сооружений	грубое
33	Наличие на сборном эвакуационном пункте графика прибытия и отправки автоколонн, обслуживающих сборный эвакуационный пункт	грубое
34	Наличие на сборном эвакуационном пункте образца заявки на перевозку	значительное
35	Наличие на сборном эвакуационном пункте образца эвакуационного удостоверения и информации о его выдаче	значительное
36	Наличие у местного исполнительного органа правового акта об утверждении перечня объектов двойного назначения	грубое
37	Наличие фонда защитных сооружений гражданской обороны, содержание их в готовности к функционированию предназначенных для защиты работников организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, и населения от воздействия поражающих (разрушающих) факторов современных средств поражения, а также при чрезвычайных ситуациях	грубое
38	Наличие паспорта убежища (противорадиационного укрытия)	грубое
39	Наличие журнала обследования защитного сооружения гражданской обороны	грубое
40	Наличие журнала регистрации показателя микроклимата и газового состава воздуха в убежище (противорадиационном укрытии)	значительное
41	Наличие плана защитного сооружения гражданской обороны	значительное

42	Наличие плана приведения в готовность защитного сооружения гражданской обороны утвержденного первым руководителем организации	грубое
43	Наличие перечня оборудования, инструментов и имущества защитного сооружения гражданской обороны	грубое
44	Наличие в защитном сооружении списка телефонов органов управления	значительное
45	Наличие списка личного состава группы по обслуживанию защитного сооружения	значительное
46	Наличие эксплуатационной схемы систем жизнеобеспечения защитного сооружения (вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения)	значительное
47	Наличие инструкции по обслуживанию дизельной электростанции, фильтровентиляционного оборудования защитного сооружения	грубое
48	Наличие запасного городского, запасного загородного, вспомогательного и подвижного пунктов управления	грубое
49	Наличие у центрального государственного органа правового акта подтверждающего совместное размещение в одном запасном городском, запасном загородном пунктах управления по отраслевому признаку	грубое
50	Наличие, содержание в исправном состоянии дизельной электростанции защитного сооружения	грубое
51	Наличие, содержание в исправном состоянии аварийного освещения защитного сооружения	грубое
52	Наличие, содержание в исправном состоянии фильтровентиляционного оборудования защитного сооружения	грубое
53	Наличие, содержание в исправном состоянии водоснабжения защитного сооружения	грубое
54	Наличие, содержание в исправном состоянии канализации защитного сооружения	грубое
55	Наличие, содержание в исправном состоянии электроснабжения и отключающих устройств (рубильников, кранов, задвижек) защитного сооружения	грубое
56	Наличие, содержание в исправном состоянии защитно – герметических и герметических дверей, клапанов и противовзрывных устройств защитного сооружения	грубое
57	Наличие на видных местах сигналов оповещения гражданской обороны, правил пользования средствами индивидуальной защиты, указателей входов и выходов, помещений дизельной электростанции и фильтровентиляционных помещений, мест размещения санитарных узлов, пунктов раздачи воды, санитарных постов защитного сооружения	значительное
58	Наличие освещения и обозначения мест установки противопожарных средств защитного сооружения	значительное
59	Наличие требуемого количества и поддержание в готовности запасов имущества гражданской обороны, а также размещение в оборудованных хранилищах	грубое
60	Наличие складских помещений для хранения имущества гражданской обороны	грубое
61	Наличие круглосуточной охраны и оборудование исправной охранной сигнализацией складских помещений для хранения имущества гражданской обороны	грубое
62	Наличие ограждения территории и исправного освещения в ночное время складских помещений для хранения имущества гражданской обороны	значительное
63	Соблюдение безопасного расстояния складских помещений для хранения имущества гражданской обороны от предприятий, деятельность которых может отрицательно повлиять на состояние имущества гражданской обороны	грубое

64	Наличие системы телефонизации с учетом обеспечения внешней и внутренней связи, поставой и пожарной сигнализации складских помещений для хранения имущества гражданской обороны	грубое
65	Наличие средств механизации погрузочно – разгрузочных работ для оперативной разгрузки в складских помещениях для хранения имущества гражданской обороны	грубое
66	Нахождение подъездных путей складских помещений для хранения имущества гражданской обороны в состоянии готовности к беспрепятственному проезду транспорта в любое время года	значительное
67	Наличие порядкового номера складского помещения для хранения имущества гражданской обороны	значительное
68	Наличие в складском помещении для хранения имущества гражданской обороны приборов для измерения температуры и относительной влажности воздуха (термометры, гигрометры или психрометры)	грубое
69	Соблюдение температурного режима и влажности воздуха в складском помещении для хранения имущества гражданской обороны	Грубое
70	Наличие контрольно-пропускного пункта склада	грубое
71	Наличие на складе карточки по учету наличия имущества гражданской обороны	значительное
72	Наличие акта сверки бухгалтерского и складского учета по состоянию на 1 января и 1 июля соответствующего года	значительное
73	Наличие акта технического (качественного) состояния имущества гражданской обороны, паспорта, журнала, подтверждающего истечение предельных сроков хранения, а также дополнительно в случае не истечения предельного срока хранения лабораторного заключения о наличии отклонений от нормативных показателей	грубое
74	Наличие акта на списание имущества гражданской обороны	грубое
75	Наличие акта передачи имущества гражданской обороны на утилизацию	грубое
76	Наличие средств индивидуальной защиты для обеспечения защиты в мирное и военное время для проживающего и работающего населения на территориях в границах зон возможного радиационного, химического, бактериологического (биологического) загрязнения (заражения)	грубое
77	Наличие дополнительных патронов к средствам индивидуальной защиты	грубое
78	Наличие приборов радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля и соответствующих документов, подтверждающих их принадлежность	грубое
79	Наличие у центрального исполнительного органа правового акта о создании формирований гражданской защиты в непосредственно подчиненных отраслевых подсистемах и центральном исполнительном органе	грубое
80	Наличие у местного исполнительного органа правового акта о создании территориальных формирований гражданской защиты	грубое
81	Наличие у организации приказа руководителя о создании объектовых формирований гражданской защиты	грубое
82	Наличие у местного исполнительного органа правового акта о создании отряда экстренного реагирования с утверждением его командира	грубое
83	Наличие автомобильной, инженерной (специальной) и другой техники формирований гражданской защиты	грубое
84	Наличие оборудования, снаряжения, инструментов формирований гражданской защиты	грубое
85	Наличие средств защиты органов дыхания на каждого члена формирования гражданской защиты	грубое

86	Наличие сертификатов о прохождении обучения руководителей формирований в территориальных подразделениях ведомства уполномоченного органа в сфере гражданской защиты	незначительное
87	Наличие сертификатов о прохождении обучения руководящего состава и специалистов органов управления гражданской защиты в организациях и учебных заведениях ведомства уполномоченного органа	незначительное
88	Наличие требуемой, исправной системы оповещения	грубое
89	Наличие утвержденной схемы оповещения, согласованной с соответствующим территориальным подразделением ведомства уполномоченного органа	грубое
90	Наличие сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны для своевременного обнаружения и индикации радиоактивного, химического, биологического заражения (загрязнения)	грубое
91	Наличие у владельца места отдыха на водоеме спасательного поста, штатного состава спасателей (руководитель поста-спасатель, дружинник-спасатель)	грубое
92	Наличие на спасательном посту лодок весельных или моторных (с надписью на бортах "спасательная") в количестве двух единиц	грубое
93	Наличие на спасательном посту спасательных средств "Круги спасательные" в количестве двух единиц	грубое
94	Наличие на спасательном посту спасательных средств "Конец-Александрова" в количестве двух единиц	грубое
95	Наличие на спасательном посту громкоговорящих устройств "Мегафон" в количестве двух единиц	грубое
96	Наличие на месте отдыха на водоеме помещения для оказания первой медицинской помощи с дежурным медицинским персоналом и оснащенный необходимым инструментом и медикаментами	грубое
97	Наличие на спасательном посту спасательных средств "Трал с кошками" в количестве одной единицы	грубое
98	Наличие на спасательном посту спасательных досок 5-6 метров (на зимний период) в количестве двух единиц	грубое
99	Наличие на спасательном посту нагрудников (жилетов) спасательных в количестве двух единиц	грубое
100	Наличие на спасательном посту спасательных средств "Шесты, спасательные багры" в количестве двух единиц	грубое
101	Наличие на месте отдыха на водоеме участка для купания детей с глубиной не более 1,2 метров и обозначенных линией поплавок	грубое
102	Наличие акта обследования пляжа перед началом купального сезона	грубое
103	Наличие установленных буйков, информационных стендов и знаков	значительное
104	Наличие на месте отдыха у водоема, а также на детских пляжах через каждые 50 метров и не более 15 метров от воды щитов со спасательными кругами и спасательными средствами "Конец –Александрова"	грубое
3. Наличие неблагоприятных происшествий в местах массового отдыха на естественных и искусственных водоемах		
105	Факты получения травм, увечий или гибели одного и более человек в установленных местах массового отдыха на естественных и искусственных водоемах	грубое
4. Наличие подтвержденных жалоб и обращений		
106	Наличие двух и более подтвержденных жалоб по вопросам гражданской обороны и обеспечения безопасности в местах массового отдыха на водоемах	грубое



5. Результаты анализа официальных интернет - ресурсов госорганов, средств массовой информации, в случае наличия, рейтингов "нарушителей"

107	Наличие на официальных интернет-ресурсах и печатных изданиях информации о фактах гибели людей в местах массового отдыха на естественных и искусственных водоемах	грубое
108	Наличие информации на официальных интернет-ресурсах государственных органов и средствах массовой информации об имеющихся нарушениях требований к устройству спасательного поста в местах массового отдыха на естественных и искусственных водоемах	грубое

Приложение 3  
к совместному приказу  
Министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 2 сентября 2020 года № 61  
и Министра внутренних дел  
Республики Казахстан  
от 1 сентября 2020 года № 610

Приложение 3  
к совместному приказу  
Министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 30 октября 2018 года № 31  
и Министра внутренних дел  
Республики Казахстан  
от 30 октября 2018 года № 758

## **Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории,**

### **предназначения и вида деятельности**

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля \_\_\_\_\_

(№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля \_\_\_\_\_

— (Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля

\_\_\_\_\_ Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Н е требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям

1	2	3	4	5	6
1	Наличие инструкции устанавливающей для объекта соответствующий его пожарной опасности противопожарный режим				
2	Наличие планов эвакуации людей в случае пожара				
3	Наличие ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности на отдельных участках работ				
4	Наличие должностного лица ответственного за эксплуатацию систем противопожарной защиты, приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения, своевременное и качественное проведение технического обслуживания (перезарядке ручных огнетушителей) и планово-предупредительного ремонта				
5	Наличие специального журнала или автоматизированной системы по учету работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту технических средств систем противопожарной защиты, проверок наличия и состояния первичных средств пожаротушения				
6	Наличие инструкции, памятки о мерах пожарной безопасности, разработанной для зданий с круглосуточным пребыванием людей (школы-интернаты, дома для престарелых и инвалидов, детские дома, больницы, гостиницы, мотели, кемпинги), с вариантом самостоятельной эвакуации людей, а также эвакуации людей неспособных к самостоятельной эвакуации, персоналом организации для светлого и темного времени суток				
7	Осуществление руководителями школ-интернатов, домов для престарелых и инвалидов, детских домов и больниц не реже одного раза в полугодие тренировок персонала по их действиям при пожаре с одновременной проверкой работоспособности всех элементов системы противопожарной защиты здания				
8	Наличие у дежурного персонала при себе комплект ключей от всех замков дверей здания, согласно возложенных на него функций. Хранение запасного комплекта ключей в помещении дежурного персонала (охраны) на первом этаже здания				
9	Наличие у обслуживающего или дежурного персонала зданий для проживания людей,				

	объектов с массовым пребыванием людей электрических фонарей на случай отключения электроэнергии				
10	Наличие в населенных пунктах сельской местности, садоводческих товариществах, дачных кооперативах (товариществах, потребительских кооперативах, некоммерческих партнерствах), на территории которых не размещены подразделения противопожарной службы, пожарных мотопомп с комплектом рукавов и стволов, первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря, которые используются при тушении пожаров				
11	Наличие на территории сельских населенных пунктов, садоводческих товариществ, дачных кооперативов, блок-контейнерных зданий средств звуковой сигнализации для оповещения людей о пожаре, хранение запаса воды для целей пожаротушения				
12	Допуск к работе работников после прохождения противопожарного инструктажа и прохождения последующего обучения по программе пожарно-технического минимума				
13	Наличие негосударственной противопожарной службы				
14	Наличие подъездов для пожарных автомобилей к зданиям, сооружениям, технологическим установкам, источникам противопожарного водоснабжения				
15	Наличие стационарного поста с круглосуточным дежурством персонала, и шлагбаума обеспеченного устройством для их ручного открывания, в случае установки у въезда на территорию групп жилых домов, объединенных общим пространством (двором) шлагбаума				
16	Недопущение загромождения противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, материалами и оборудованием, стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений				
17	Наличие противопожарных расстояний				
18	Недопущение разведение костров, сжигание отходов и тары на расстоянии менее 50 метров от зданий и сооружений. Недопущение установки специальных приспособлений для размещения горящего угля (мангала, барбекю, гриля) в местах с сухой растительностью, под кронами деревьев, под навесами, выполненными из горючих материалов, в помещениях жилого здания, а также на балконах и лоджиях, в хозяйственных				

	постройках, гаражах, чердаках, на плоских кровлях				
19	Недопущение устройства на территории населенных пунктов и организаций свалки горючих отходов				
20	Недопущение использования открытого огня и курение на взрывопожароопасных участках территории, зданий и сооружений				
21	Наличие в зданиях и сооружениях, не относящихся к категории взрывопожароопасных объектов, специально отведенных и оборудованных мест для курения				
22	Очистка территории от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сгораемого мусора и других горючих материалов				
23	Наличие наружного освещения на территории организации в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения				
24	Размещение временных строений от строящихся и других зданий на расстоянии не менее 18 метров или у глухих противопожарных стен				
25	Размещение отдельных блок-контейнерных зданий и бытовых вагончиков группами не более 10 в группе и площадью не более 800 квадратных метров, с расстоянием между группами этих зданий и от них до других строений не менее 18 метров				
26	Разработка и выполнение мероприятий, исключающие возможность распространения огня при лесных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности)				
27	Размещение на дверях эвакуационных выходов из помещений, зданий (сооружений) производственного и складского назначения, на наружных технологических установках информации об их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также о классах расположенных в них взрывоопасных или пожароопасных зон				
28	Наличие, соответствие проектной документации и содержание в исправном рабочем состоянии установок пожаротушения и пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, противодымной защиты и противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, клапанов, люков и				

	других заполнений проемов в противопожарных преградах, помещений, зданий и сооружений, средств защиты и спасения людей				
29	Недопущение проведения работ на оборудовании, установках и станках с неисправностями				
30	Наличие в зданиях, сооружениях и строениях, предусмотренных проектом, исправных устройств молниезащиты				
31	Содержание в исправном состоянии механизмов для samozакрывания дверей. Недопущение установки, каких либо приспособлений, препятствующих свободному закрыванию противопожарных дверей и противодымных устройств (занавесов, экранов, штор)				
32	Обеспечение гостиниц, многофункциональных зданий высотой более 50 метров пожаробезопасными зонами, в соответствии с проектной документацией				
33	Обеспечение людей находящихся в помещениях гостиниц, многофункциональных и административных зданий, расположенных на высоте более 28 метров, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (самоспасатели), в количестве установленной проектной документацией				
34	Обеспечение гостиниц, мотелей, многофункциональных зданий высотой более 50 метров индивидуальными и коллективными средствами спасения, в соответствии с проектной документацией				
35	Недопущение устройства в лестничных клетках и коридорах кладовые (подсобные помещения), а также хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели и других горючих материалов				
36	Наличие огнезащитной обработки и покрытий строительных конструкций, отделочных теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор и эстакад, деревянных конструкций и осуществление проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки), с составлением протокола испытаний				
37	Обеспечение закрытия на замок дверей чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей. Наличие на дверях указанных помещений информации о месте хранения ключей				
	Недопущение использования чердаков, технических этажей, вентиляционных камер и				

38	других технических помещений для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов				
39	Очистка от мусора и других предметов приямков у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий, сооружений и строений, открывание запоров на окнах изнутри без ключа				
40	Недопущение устройства решеток на окнах всех этажей здания, и приямках у окон подвалов (за исключением помещений исправительных и специальных учреждений, обеспечивающих временную изоляцию от общества, складов, касс, оружейных комнат, секретных частей учреждений, хранения и обращения прекурсоров)				
41	Недопущение размещения в лифтовых холлах кладовых, киосков, ларьков				
42	Недопущение остекления балконов, лоджии и галерей, относящихся к зонам безопасности на случай пожара				
43	Недопущение изменений объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действий автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией)				
44	Недопущение хранения и применения в подвальных и цокольных этажах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров с аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов				
45	Недопущение снятия предусмотренных проектом дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, других дверей, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации				
46	Недопущение устройства в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресолей, перегородок, бытовок, кладовок и других встроенных помещений из горючих материалов				

47	Недопущение одновременного пребывания 50 человек и более в помещениях с одним эвакуационным выходом				
48	Наличие требуемого количества исправных и прошедших техническое обслуживание первичных средств пожаротушения				
49	Заделка строительным раствором или другими негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшиеся отверстия и зазоры, в местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими коммуникациями				
50	Недопущение изменения функционального назначения, проведения капитального ремонта, технического перевооружения, реконструкции и перепланировки зданий, сооружений и строений без разработанной и утвержденной проектно-сметной документации				
51	Наличие, содержание в исправном состоянии и подверженность эксплуатационным испытаниям наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий, сооружений и строений				
52	При эксплуатации бытовых газовых приборов недопущение размещения мебели и других горючих материалов на расстоянии менее 0,2 метра по горизонтали до ближайшей вертикальной поверхности и менее 0,7 метра по вертикали до ближайшей нависающей над ней горизонтальной поверхности этих изделий				
53	Недопущение расположения газовых баллонов (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок) в зданиях				
54	Недопущение в зданиях с витражами высотой более 1 метра нарушений конструкций дымопроницаемых негорючих диафрагм, установленных в витражах на уровне каждого этажа				
55	Автоматическое опускание на основной посадочный этаж, а в подземных сооружениях поднятие на верхний этаж и обесточивание лифтов и подъемников (за исключением пожарных лифтов) при возникновении пожара				
56	Наличие предупреждающих знаков пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом" у входа в здания (в том числе индивидуальные жилые дома) или сооружения, в				

	которых хранятся или используются газовые баллоны				
57	Наличие на объекте сертификатов (деклараций) по подтверждению соответствия предела огнестойкости, класса пожарной опасности строительных конструкций (в том числе конструкций заполнения проемов), а также показателей пожарной опасности строительных материалов (в том числе, отделочных)				
58	Наличие на объекте сертификатов (деклараций) по подтверждению соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения				
59	Количество эвакуационных выходов из зданий, помещений и соответствие их проектному решению (в том числе по освещенности, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности)				
60	Устройство дверей на путях эвакуации открывающимися свободно и по направлению выхода из здания				
61	Обеспечение возможности людям находящимся внутри здания (сооружения), свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа				
62	Содержание в исправном состоянии и включенной световой индикацией объемных световых знаков пожарной безопасности "Выход", "Эвакуационный (запасный) выход", "Дверь эвакуационного выхода", используемые на путях эвакуации				
63	Недопущение загромождения эвакуационных путей и выходов (в том числе дверей, проходов, коридоров, тамбуров, галерей, лифтовых холлов, лестничных площадок, маршей лестниц, дверей, эвакуационных люков, переходов в смежные секции и выходов на наружные эвакуационные лестницы) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивание двери эвакуационных выходов				
64	Недопущение устройства в тамбурах выходов сушилок и вешалок для одежды, гардеробов, а также хранение (в том числе временно) инвентаря и материалов				
	Недопущение устройства на путях эвакуаций порогов (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот, вращающихся дверей и				



65	турникетов, а также других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства				
66	Недопущение применения горючих материалов несоответствующие классу пожарной опасности для отделки, облицовки и окраски стен, потолков и полов, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации, за исключением зданий V степени огнестойкости				
67	Недопущение фиксирования самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие				
68	Недопущение остекления или закрывания жалюзи воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках				
69	Наличие эвакуационных проходов к лестничным клеткам и другим путям эвакуации при расстановке технологического, выставочного и другого оборудования помещения				
70	Крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов в помещениях с массовым пребыванием людей				
71	Недопущение загромождения и закрытия проходов к местам установки средств индивидуальной защиты и крепления спасательных устройств				
72	Недопущение прокладки и эксплуатации воздушных линий электропередачи над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами) горючих веществ, материалов и изделий				
73	Недопущение использования электрических сетей и приемников электрической энергии с нарушением требований безопасности, изложенных в инструкции предприятия-изготовителя, электрических приемников с неисправностями, которые могут привести к пожару (вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, отказ автоматических систем управления, противоаварийной и противопожарной защиты), а также эксплуатации электрических проводов и кабелей с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией				

74	Недопущение использования поврежденных и незакрепленных розеток, рубильников, других электроустановочных изделий, эксплуатации электросети-временки				
75	Недопущение применения электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией				
76	Недопущение обертывания электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатацию светильников со снятыми плафонами (рассеивателями) и защитными сетками, предусмотренных конструкцией светильника				
77	Недопущение использования электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других электронагревательных приборов без специальных подставок (цоколей питания, нагревательных дисков), исключающих опасность возникновения пожара, если их наличие предусмотрено инструкцией предприятия-изготовителя				
78	Недопущение применения электронагревательных приборов во всех взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях				
79	Недопущение применения нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов, использования некалиброванных плавких вставок или других самодельных аппаратов защиты от перегрузок и короткого замыкания				
80	Недопущение размещения (складирование) у электрических щитов, электрических двигателей и пусковой аппаратуры, в помещениях и коридорах закрытых распределительных устройств, горючих веществ и материалов (в том числе легковоспламеняющихся)				
81	Недопущение применения в пожароопасных зонах электрического оборудования, не имеющего обозначения уровня и вида защиты от взрыва и (или) пожара завода-изготовителя				
82	Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки аварийного и рабочего освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств не реже одного раза в три года				
	Монтаж всех токоведущих частей, распределительных устройств, аппаратов и измерительных приборов, а также предохранительных устройств разрывного типа,				

83	рубильников, и всех прочих пусковых аппаратов и приспособлений электроустановок только на негорючих основаниях (мрамор, текстолит, гетинакс)				
84	Выполнение соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов				
85	Недопущение нарушений условий эксплуатации теплогенерирующих аппаратов, их размещение в непригодных для этих целей помещениях (местах)				
86	Удаление продуктов горения от теплогенерирующих аппаратов за пределы зданий и сооружений через специально предназначенные для этих целей дымовые каналы. Недопущение использования в качестве дымовых каналов воздуховоды системы вентиляции				
87	Наличие в конструкции дымового канала технологических отверстий для периодической их очистки от сажи				
88	Наличие на полу из горючих материалов под топочной дверкой теплогенерирующих аппаратов, работающих на твердом топливе, предтопочно металлического листа размером не менее 0,5 x 0,7 метра без отверстий, располагаемого длинной его стороной вдоль печи				
89	Размещение аппарата, работающего на жидком топливе, в металлический поддон, вмещающий при аварийном разливе весь объем топлива, находящийся в топливном баке				
90	Недопущение использования в жилых помещениях теплогенерирующих аппаратов, работающих на жидком топливе с температурой вспышки ниже 61 °С, а также горючей жидкости в качестве теплоносителя в системах отопления				
91	Наличие на теплогенерирующих аппаратах, работающих на жидком, твердом и газообразном топливе, исправных дверец и установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций				
92	Наличие на топливопроводе около каждой форсунки отопительных котлов и теплогенераторных установок не менее двух вентилях: один – у топки, другой – у емкости с топливом				
	В производственных помещениях осуществление топки печей специально выделенными лицами (				

93	истопниками), проинструктированных о мерах пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов				
94	Очистка дымовых труб, дымоходов и других элементов отопительных печей и систем от сажи непосредственно перед началом, а также в течение отопительного сезона				
95	Недопущение хранения топлива теплогенерирующего аппарата в не предназначенных для этих целей помещениях или вне специально выделенных площадках, расположенных не ближе 8 м от сгораемых строений				
96	Недопущение применения в качестве топлива горючих веществ (твердые, жидкие, газообразные), не предусмотренные инструкциями по эксплуатации печей				
97	Недопущение эксплуатации теплогенерирующей установки при подтекании жидкого топлива, утечке газа из систем топливоподачи, неисправном дымоходе и других неисправностях				
98	Недопущение эксплуатации при отсутствии, неисправности или отключении предусмотренных конструкцией теплогенерирующих установок приборов контроля и регулирования				
99	Недопущение сушки одежды и горючих материалов на теплогенерирующих аппаратах и вблизи них				
100	Недопущение размещения подготовленного для сжигания топлива, а также других горючих веществ и материалов на предтопочном листе				
101	Недопущение применения для розжига печей на твердом топливе легковоспламеняющиеся и горючие жидкости				
102	Недопущение сушки горючих веществ и материалов на расстоянии менее 0,5 метра от поверхности печи и дымоходов				
103	Наличие специально отведенных мест, исключающих возможность возникновения пожара, для размещения золы и шлака и пролитие их водой				
104	Недопущение размещения горючих веществ, материалов, изделий и оборудования на расстоянии менее 1,25 метра до топочных отверстий печей и менее 0,7 метра до остальных нагретых частей печей				
105	Наличие побелки на чердаках дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы				

106	Наличие искрогасителей на дымовых трубах котельных установок				
107	Соблюдение инструкции предприятий-изготовителей, а также требования норм проектирования, предъявляемые к системам отопления, при установке печей заводского изготовления в помещениях общежитий, административных, общественных и административных и бытовых зданий промышленных предприятий, в жилых домах				
108	Высота ножек временных металлических печей не менее 0,2 метра				
109	Установка металлических ножек на расстоянии не менее : 1 метр – от деревянных конструкций, мебели, товаров, стеллажей, витрин, прилавков и другого оборудования ; 0,7 метра – от конструкций, защищенных от возгорания ; 1,25 метра – от топочных отверстий до деревянных конструкций и другого оборудования				
110	Соблюдение требований при выносе в окно металлических труб теплогенерирующих аппаратов				
111	Применение электрокалориферов с исправной сигнализацией и блокировкой, исключающей подачу электроэнергии на нагревательные элементы при неработающем вентиляторе, и автоматикой контроля за температурой выходящего воздуха и ее регулирования, предусмотренной электрической и тепловой защитой				
112	Устройство конструкции воздуховодов и каналов систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции и транзитных каналов (в том числе воздуховодов, коллекторов, шахт) вентиляционных систем различного назначения из негорючих материалов и огнестойкими				
113	Наличие автоматически и дистанционно управляемых приводов в противопожарных нормально открытых клапанах				
114	Соответствие огнестойкости узлов пересечения ограждающих строительных конструкций с огнестойкими каналами вентиляционных систем и конструкциями опор (подвесок) пределам, требуемым для таких каналов				
115	Недопущение хранения в вентиляционных камерах какого-либо оборудования и материалов и содержание их в закрытом состоянии				
	Проверка в установленные технической документацией сроки и содержание в исправном				

116	состоянии огнезадерживающих устройств (заслонки, шиберы, клапаны) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройства отключения вентиляции при пожаре. Очистка от загрязнений горючей пылью чувствительных элементов привода задвижек (легкоплавкие замки, легкогораемые вставки, термочувствительные элементы). Очистка вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов от горючих пылей и отходов производства				
117	Наличие испытаний параметров систем вентиляции, кондиционирования и противодымной защиты (в том числе пределов огнестойкости и сопротивления дымогазопроницанию)				
118	Наличие в соответствии с проектной документацией и содержание в исправном состоянии естественных и искусственных источников противопожарного водоснабжения (в том числе противопожарный водопровод, пожарные водоемы, емкости для хранения воды на цели пожаротушения), а также подъездов к ним для забора воды				
119	Наличие акта и протокола испытаний результатов технического осмотра и проверки на водоотдачу систем внутреннего противопожарного водоснабжения посредством пуска воды оборудования систем противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарные краны, сухотрубные системы водяного и пенного пожаротушения, а также водяного орошения)				
120	Утепление и очистка пожарных гидрантов в зимнее время от снега и льда				
121	Обеспеченность знаками пожарной безопасности и указателями мест размещения источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, пожарных водоемов, пожарных кранов)				
122	Укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода рукавами и стволами				
123	Наличие пожарных шкафов в любом из трех вариантов (навесные, приставные и встроенные), с возможностью размещения в них комплекта оборудования пожарного крана и не менее двух ручных огнетушителей, с массой заряда огнетушащего вещества огнетушителя не менее 5 килограммов, а также средств индивидуальной защиты и спасения людей				

124	Содержание пожарных рукавов сухими, хорошо скатанными, и присоединенными к кранам и стволам				
125	Обеспечение электроснабжением предприятия бесперебойного питания электродвигателей пожарных насосов, а также их наличие и содержание их в исправном состоянии				
126	Наличие задвижек с электроприводом на обводных линиях водомерных устройств наружного и внутреннего противопожарного водопроводов. Открытие задвижек от кнопок установленных в пожарных шкафах и сблокированных с запуском насосов-повысителей противопожарного водопровода, при их наличии				
127	Приспособленность водонапорных башен для отбора воды пожарной техникой в любое время года. Недопущение использования для хозяйственных и производственных нужд запаса воды, предназначенного для целей пожаротушения				
128	Поддержание систем и установок пожарной автоматики в работоспособном состоянии путем организации проведения своевременного технического обслуживания, освидетельствования и планово-предупредительного ремонта эксплуатирующей организацией самостоятельно при наличии квалифицированных специалистов или по договору с организациями				
129	Наличие для обслуживающего персонала "Инструкции по эксплуатации систем и установок пожарной автоматики" и "Инструкции для дежурного (оперативного) персонала"				
130	Наличие на объекте, оборудованном системами и установками пожарной автоматики, технической документации				
131	Знание обслуживающим персоналом объекта устройств и принципов работы систем и установок пожарной автоматики, смонтированных на объекте				
132	Проведение технического освидетельствования систем и установок пожарной автоматики после истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, а также в случаях отказа работы этих систем и установок				
133	Недопущение использования трубопроводов установок автоматического пожаротушения для подвески или крепления какого-либо оборудования				
	Недопущение присоединения к трубопроводам установок автоматического пожаротушения				

134	производственного оборудования и санитарных приборов				
135	Наличие самостоятельной электрической сети, начиная от вводно-распределительного устройства до потребителя электроэнергии, для питания автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, аварийного освещения				

Примечание: с 1 по 13 пункты - требования к организационным мероприятиям, с 14 по 26 пункты - требования к содержанию территорий, с 27 по 58 пункты - требования к содержанию зданий, сооружений и строений, с 59 по 71 пункты - требования к содержанию эвакуационных путей и выходов, с 72 по 84 пункты - требования к эксплуатации электрических сетей, электроустановок и электротехнических изделий, с 85 по 117 пункты - требования к содержанию систем отопления и вентиляции зданий и сооружений, с 118 по 127 пункты - требования к содержанию источников противопожарного водоснабжения, с 128 по 135 пункты - требования к эксплуатации систем и установок пожарной автоматики.

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

— — — — Должность подпись

— — — — фамилия, имя, отчество (при наличии)  
Руководитель субъекта контроля \_\_\_\_\_

— — — — Должность подпись

— — — — фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 4  
к совместному приказу  
Министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 2 сентября 2020 года № 61  
и Министра внутренних дел  
Республики Казахстан  
от 1 сентября 2020 года № 610  
Приложение 5  
к совместному приказу  
Министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 30 октября 2018 года № 31  
и Министра внутренних дел  
Республики Казахстан  
от 30 октября 2018 года № 758



**Проверочный лист в сфере государственного контроля в области  
пожарной безопасности в отношении автопредприятий, объектов  
обслуживания  
транспорта, автостоянок (паркингов)**

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля

(№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля \_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля

Адрес места нахождения \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Н е требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	2	3	4	5	6
1	Соблюдение требований по осуществлению мелкого ремонта и текущего технического обслуживания транспортных средств на территории открытых стоянок на площадках с твердым покрытием				
2	Наличие на каждой площадке для осуществления мелкого ремонта и текущего обслуживания транспортных средств пожарного щита				
3	Недопущение загромождения помещений гаражей и площадки открытого хранения транспортных средств предметами и оборудованием, которые препятствуют их эвакуации в случае пожара или других чрезвычайных ситуаций				
4	Недопущение использования гаражей и открытых стоянок не по прямому назначению (складирование горючих материалов, газовых баллонов, устройство ремонтных мастерских, окрасочных камер и другое)				
5	Наличие схем расстановки автотехники в гаражах, боксах и площадках открытого хранения транспортных средств (кроме индивидуального)				
6	Недопущение стоянки автомобилей с двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе во встроенных зданиях иного назначения и пристроенных к ним, а также				

	расположенных ниже уровня земли автостоянках закрытого типа				
7	Устройство или размещение в паркингах (в автостоянках закрытого типа) помещений иного функционального назначения при условии отделения их глухими противопожарными перегородками 1 типа (кроме автомоек, хозяйственных кладовых, кладовых для багажа клиентов). Недопущение хранения в хозяйственных кладовых и кладовых для багажа клиентов взрывоопасных веществ и материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, масел, баллонов с горючими газами, баллонов под давлением				
8	Установка транспортных средств в количестве, превышающих норму плана расстановки, уменьшение расстояния между автомобилями, зданиями (сооружениями)				
9	Недопущение загромождения выездных ворот и проездов, выполнения кузнечных, термических, сварочных, малярных и деревообделочных работ, а также промывка деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей				
10	Недопущение оставления транспортных средств с открытыми горловинами топливных баков при наличии течи из топливных баков, топливопроводов и карбюраторов, а также с неисправными системами электрооборудования				
11	Недопущение заправки транспортных средств горюче-смазочными материалами, а также слив их в канализацию или на прилегающую территорию. Сбор отработанных горюче-смазочных материалов, фильтров, ветоши предусматривается в емкостях, из негорючих материалов, оборудованных закрывающимися крышками				
12	Недопущение подзарядки аккумуляторов непосредственно на транспортных средствах, а также в непригодных для этих целей помещениях				
13	Недопущение поджога двигателей открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), использование открытых источников огня для освещения				
14	Недопущение установки на общих стоянках транспортных средств для перевозки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов				
15	Недопущение хранения емкостей из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей				

16	Недопущение проведения окраски транспортных средств, мойки деталей легковоспламеняющимися и горючими жидкостями				
17	Недопущение стоянки в закрытом помещении транспортных средств с технически неисправной (негерметичной) газовой системой питания				
18	Недопущение осуществления стравливания сжиженного углеводородного газа в помещениях, предназначенных для хранения транспортных средств				
19	Содержание в исправном состоянии систем, связанных с контролем давления, выработки газа, подогрева двигателя, переключения на разные виды топлива и подачи газа в карбюратор-смеситель. Эксплуатация в исправном состоянии предохранительных клапанов на баллонах с сжиженным углеводородным газом, а также электромагнитных клапанов, обеспечивающих блокировку подачи топлива. Проведение освидетельствования баллонов не реже 1 раза в 2 года				
20	Недопущение применения и хранения сжиженного углеводородного газа в закрытых гаражах-стоянках и других отапливаемых помещениях, где температура воздуха превышает 250С				
21	Оснащение помещений для стоянок и площадок открытого хранения транспортных средств (кроме индивидуального) буксирными тросами и штангами, из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники				
22	Недопущение в помещениях для ремонта автомобилей и подсобных помещениях проведения ремонта автомобилей с баками, наполненными горючим (а у газовых автомобилей при заполненных газом баллонах), и картерами, заполненными маслом				
23	Недопущение курения, разведения огня, использования электронагревательных приборов				
24	Недопущение хранения кислот, щелочей или электролит в количестве, более односменной потребности				
25	Недопущение оставления специальной одежды и посторонних предметов на рабочих местах				
26	Недопущение размещения промывочных и окрасочных цехов в подвальных, цокольных и на первых этажах многоэтажных зданий				
27	Размещение краскозаготовительных отделений в помещении у наружной стены с оконными				

	проемами, с самостоятельным эвакуационным выходом и изоляция от смежных помещений негорючими стенами				
28	Выполнение полов промывочных и окрасочных цехов, а также краскозаготовительных отделений негорючими, электропроводными, стойкими к растворителям, исключающими искрообразование				
29	Недопущение применения ребристых радиаторов в промывочных и окрасочных цехах				
30	Установка электрических пусковых устройств, кнопочных электромагнитных пускателей вне промывочных и окрасочных помещений				
31	Оборудование защитными устройствами передвижное технологическое оборудование промывочных, окрасочных цехов и краскозаготовительных отделений (лестницы, стремянки, доски, тележки)				
32	Недопущение ношения рабочими и служащими одежды из синтетических материалов и шелка, а также колец и браслетов				
33	Обеспечение работников токопроводящей обувью и антистатическими браслетами				

Примечание: с 5 по 16 пункты - требования к помещениям под навесами и открытым площадкам хранения транспорта, с 17 по 22 пункты - требования к содержанию транспортных средств работающих на газообразном топливе, с 23 по 25 пункты - требования к аккумуляторным станциям, с 26 по 33 пункты - требования для помещений для проведения промывочных и окрасочных работ.

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии))  
 Руководитель субъекта контроля \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 5  
 к совместному приказу  
 Министра национальной экономики  
 Республики Казахстан  
 от 2 сентября 2020 года № 61  
 и Министра внутренних дел

Республики Казахстан  
от 1 сентября 2020 года № 610  
Приложение 22  
к совместному приказу  
Министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 30 октября 2018 года № 31  
и Министра внутренних дел  
Республики Казахстан  
от 30 октября 2018 года № 758

**Проверочный лист в сфере государственного контроля в области  
гражданской обороны в отношении организаций, отнесенных к категории  
по  
гражданской обороне и на базе которых созданы службы гражданской  
защиты**

в области гражданской обороны \_\_\_\_\_  
в соответствии со статьей 138

в отношении организаций, отнесенных к категории по гражданской обороне и  
организаций, на базе которых созданы службы гражданской защиты

\_\_\_\_\_

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (

объекта) контроля

\_\_\_\_\_

(№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер  
субъекта (объекта) контроля

\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения

№ п/ п	Перечень требований	Требуется	Н е требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	Наличие соответствующего документа (приказ, постановление, решение) о создании структурного подразделения или отдельных работников по организации и ведению гражданской обороны				

2	Наличие плана гражданской обороны, утвержденного начальником гражданской обороны соответствующего уровня				
3	Соответствие структуре и содержанию плана гражданской обороны				
4	Наличие плана действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций объектового характера и их последствий, утвержденного соответствующим начальником гражданской обороны				
5	Соответствие структуре и содержанию плана действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций объектового характера и их последствий				
6	Наличие соответствующего документа (приказ, постановление, решение) о создании эвакуационной комиссии				
7	Наличие соответствующего документа (приказ, постановление, решение) об утверждении состава и положения эвакуационной (эвакоприемной) комиссии				
8	Наличие соответствующего документа (приказ, постановление, решение) о назначении администрации сборных эвакуационных пунктов				
9	Наличие на сборном эвакуационном пункте обязанностей должностных лиц сборного эвакуационного пункта				
10	Наличие на сборном эвакуационном пункте списка личного состава сборного эвакуационного пункта, порядок оповещения (адрес, номер телефонов)				
11	Наличие на сборном эвакуационном пункте выписки из правового акта соответствующего начальника гражданской обороны о создании сборных эвакуационных пунктов				
12	Наличие на сборном эвакуационном пункте списка организаций с контактами отправляемых со сборного эвакуационного пункта, списка эвакуационных комиссий (городской, районной) с контактами, списка пунктов посадки на транспорт с контактами				
13	Наличие на сборном эвакуационном пункте схемы (плана) территории сборного эвакуационного пункта и помещений по их предназначению				
14	Наличие на сборном эвакуационном пункте перечня закрепленных за сборным эвакуационным пунктом ближайших защитных сооружений				
15	Наличие на сборном эвакуационном пункте графика прибытия и отправки автоколонн, обслуживающих сборный эвакуационный пункт				
16	Наличие на сборном эвакуационном пункте образца заявки на перевозку				

17	Наличие на сборном эвакуационном образце эвакуационного удостоверения и информации о его выдаче				
18	Наличие фонда защитных сооружений гражданской обороны, содержание их в готовности к функционированию предназначенных для защиты работников организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, и населения от воздействия поражающих (разрушающих) факторов современных средств поражения, а также при чрезвычайных ситуациях				
19	Наличие паспорта убежища (противорадиационного укрытия)				
20	Наличие журнала обследования защитного сооружения гражданской обороны				
21	Наличие журнала регистрации показателя микроклимата и газового состава воздуха в убежище (противорадиационном укрытии)				
22	Наличие плана защитного сооружения гражданской обороны				
23	Наличие плана приведения в готовность защитного сооружения гражданской обороны утвержденного первым руководителем организации				
24	Наличие перечня оборудования, инструментов и имущества защитного сооружения гражданской обороны				
25	Наличие в защитном сооружении списка телефонов органов управления				
26	Наличие списка личного состава группы по обслуживанию защитного сооружения				
27	Наличие эксплуатационной схемы систем жизнеобеспечения защитного сооружения (вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения)				
28	Наличие инструкции по обслуживанию дизельной электростанции, фильтровентиляционного оборудования защитного сооружения				
29	Наличие, содержание в исправном состоянии дизельной электростанции защитного сооружения				
30	Наличие, содержание в исправном состоянии аварийного освещения защитного сооружения				
31	Наличие, содержание в исправном состоянии фильтровентиляционного оборудования защитного сооружения				
32	Наличие, содержание в исправном состоянии водоснабжения защитного сооружения				

33	Наличие, содержание в исправном состоянии канализации защитного сооружения				
34	Наличие, содержание в исправном состоянии электроснабжения и отключающих устройств (рубильников, кранов, задвижек) защитного сооружения				
35	Наличие, содержание в исправном состоянии защитно – герметических и герметических дверей, клапанов и противовзрывных устройств защитного сооружения				
36	Наличие на видных местах сигналов оповещения гражданской обороны, правил пользования средствами индивидуальной защиты, указателей входов и выходов, помещений дизельной электростанции и фильтровентиляционных помещений, мест размещения санитарных узлов, пунктов раздачи воды, санитарных постов защитного сооружения				
37	Наличие освещения и обозначения мест установки противопожарных средств защитного сооружения				
38	Наличие требуемого количества и поддержание в готовности запасов имущества гражданской обороны, а также размещение в оборудованных хранилищах				
39	Наличие складских помещений для хранения имущества гражданской обороны				
40	Наличие круглосуточной охраны и оборудование исправной охранной сигнализацией складских помещений для хранения имущества гражданской обороны				
41	Наличие ограждения территории и исправного освещения в ночное время складских помещений для хранения имущества гражданской обороны				
42	Соблюдение безопасного расстояния складских помещений для хранения имущества гражданской обороны от предприятий, деятельность которых может отрицательно повлиять на состояние имущества гражданской обороны				
43	Наличие системы телефонизации с учетом обеспечения внешней и внутренней связи, постовой и пожарной сигнализации складских помещений для хранения имущества гражданской обороны				
44	Наличие средств механизации погрузочно – разгрузочных работ для оперативной разгрузки в складских помещениях для хранения имущества гражданской обороны				
	Нахождение подъездных путей складских помещений для хранения имущества гражданской				



45	обороны в состоянии готовности к беспрепятственному проезду транспорта в любое время года				
46	Наличие порядкового номера складского помещения для хранения имущества гражданской обороны				
47	Наличие в складском помещении для хранения имущества гражданской обороны приборов для измерения температуры и относительной влажности воздуха (термометры, гигрометры или психрометры)				
48	Соблюдение температурного режима и влажности воздуха в складском помещении для хранения имущества гражданской обороны				
49	Наличие контрольно-пропускного пункта склада				
50	Наличие на складе карточки по учету наличия имущества гражданской обороны				
51	Наличие акта сверки бухгалтерского и складского учета по состоянию на 1 января и 1 июля соответствующего года				
52	Наличие акта технического (качественного) состояния имущества гражданской обороны, паспорта, журнала, подтверждающего истечение предельных сроков хранения, а также дополнительно в случае не истечения предельного срока хранения лабораторного заключения о наличии отклонений от нормативных показателей				
53	Наличие акта на списание имущества гражданской обороны				
54	Наличие акта передачи имущества гражданской обороны на утилизацию				
55	Наличие средств индивидуальной защиты для обеспечения защиты в мирное и военное время для проживающего и работающего населения на территориях в границах зон возможного радиационного, химического, бактериологического (биологического) загрязнения (заражения)				
56	Наличие дополнительных патронов к средствам индивидуальной защиты				
57	Наличие приборов радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля и соответствующих документов, подтверждающих их принадлежность				
58	Наличие у организации приказа руководителя о создании объектовых формирований гражданской защиты				
59	Наличие автомобильной, инженерной (специальной) и другой техники формирований гражданской защиты				

60	Наличие оборудования, снаряжения, инструментов формирований гражданской защиты				
61	Наличие средств защиты органов дыхания на каждого члена формирования гражданской защиты				
62	Наличие сертификатов о прохождении обучения руководителей формирований в территориальных подразделениях ведомства уполномоченного органа в сфере гражданской защиты				
63	Наличие сертификатов о прохождении обучения руководящего состава и специалистов органов управления гражданской защиты в организациях и учебных заведениях ведомства уполномоченного органа				
64	Наличие требуемой, исправной системы оповещения				
65	Наличие утвержденной схемы оповещения, согласованной с соответствующим территориальным подразделением ведомства уполномоченного органа				
66	Наличие сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны для своевременного обнаружения и индикации радиоактивного, химического, биологического заражения (загрязнения)				

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Должность

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество (при наличии)

Руководитель субъекта контроля \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Должность

\_\_\_\_\_ подпись

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 6  
к совместному приказу  
Министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 2 сентября 2020 года № 61  
и Министра внутренних дел  
Республики Казахстан  
от 1 сентября 2020 года № 610  
Приложение 23  
к совместному приказу  
Министра национальной экономики

**Проверочный лист в сфере государственного контроля в области  
гражданской обороны в отношении местных исполнительных органов  
Республики Казахстан**

в области гражданской обороны \_\_\_\_\_  
в соответствии со статьей 138

в отношении местных исполнительных органов Республики Казахстан  
Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля

\_\_\_\_\_  
(№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля

\_\_\_\_\_  
(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля

\_\_\_\_\_  
Адрес места нахождения

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Н е требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	Наличие у местного исполнительного органа правового акта о создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций				
2	Наличие у местного исполнительного органа правового акта о создании служб гражданской защиты				
3	Наличие у местного исполнительного органа правового акта об утверждении положений о службах гражданской защиты				
4	Наличие соответствующего документа (приказ, постановление, решение) о создании структурного				

	подразделения или отдельных работников по организации и ведению гражданской обороны				
5	Наличие плана гражданской обороны, утвержденного начальником гражданской обороны соответствующего уровня				
6	Соответствие структуре и содержанию плана гражданской обороны				
7	Наличие у местного исполнительного органа плана действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций местного масштаба и их последствий, утвержденного соответствующим начальником гражданской обороны				
8	Соответствие структуре и содержанию плана действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций местного масштаба и их последствий				
9	Наличие соответствующего документа (приказ, постановление, решение) о создании эвакуационной комиссии				
10	Наличие у местного исполнительного органа правового акта о создании эвакуационной комиссии				
11	Наличие у местного исполнительного органа правового акта о создании сборных эвакуационных пунктов				
12	Наличие у местного исполнительного органа правового акта о создании промежуточных пунктов эвакуации				
13	Наличие у местного исполнительного органа правового акта о создании приемных эвакуационных пунктов				
14	Наличие у местного исполнительного органа правового акта о создании пунктов приема пострадавшего населения (оставшегося без крова, санитарных потерь, безвозвратных потерь)				
15	Наличие соответствующего документа (приказ, постановление, решение) об утверждении состава и положения эвакуационной (эвакуационной) комиссии				
16	Наличие у местного исполнительного органа постановления о назначении администрации сборных эвакуационных пунктов				
17	Наличие у местного исполнительного органа правового акта о назначении администрации промежуточных пунктов эвакуации				
18	Наличие у местного исполнительного органа правового акта о назначении администрации приемных эвакуационных пунктов				
19					

	Наличие у местного исполнительного органа правового акта о назначении администрации пунктов приема пострадавшего населения				
20	Наличие приказа о назначении администрации сборных эвакуационных пунктов				
21	Наличие на сборном эвакуационном пункте обязанностей должностных лиц сборного эвакуационного пункта				
22	Наличие на сборном эвакуационном пункте списка личного состава сборного эвакуационного пункта, порядок оповещения (адрес, номер телефонов)				
23	Наличие на сборном эвакуационном пункте выписки из правового акта соответствующего начальника гражданской обороны о создании сборных эвакуационных пунктов				
24	Наличие на сборном эвакуационном пункте списка организаций с контактами отправляемых со сборного эвакуационного пункта, списка эвакуационных комиссий (городской, районной) с контактами, списка пунктов посадки на транспорт с контактами				
25	Наличие на сборном эвакуационном пункте схемы (плана) территории сборного эвакуационного пункта и помещений по их предназначению				
26	Наличие на сборном эвакуационном пункте перечня закрепленных за сборным эвакуационным пунктом ближайших защитных сооружений				
27	Наличие на сборном эвакуационном пункте графика прибытия и отправки автоколонн, обслуживающих сборный эвакуационный пункт				
28	Наличие на сборном эвакуационном пункте образца заявки на перевозку				
29	Наличие на сборном эвакуационном образца эвакуационного удостоверения и информации о его выдаче				
30	Наличие у местного исполнительного органа правового акта об утверждении перечня объектов двойного назначения				
31	Наличие фонда защитных сооружений гражданской обороны, содержание их в готовности к функционированию предназначенных для защиты работников организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, и населения от воздействия поражающих (разрушающих) факторов современных средств поражения, а также при чрезвычайных ситуациях				
32	Наличие паспорта убежища (противорадиационного укрытия)				

33	Наличие журнала обследования защитного сооружения гражданской обороны				
34	Наличие журнала регистрации показателя микроклимата и газового состава воздуха в убежище (противорадиационном укрытии)				
35	Наличие плана защитного сооружения гражданской обороны				
36	Наличие плана приведения в готовность защитного сооружения гражданской обороны утвержденного первым руководителем организации				
37	Наличие перечня оборудования, инструментов и имущества защитного сооружения гражданской обороны				
38	Наличие в защитном сооружении списка телефонов органов управления				
39	Наличие списка личного состава группы по обслуживанию защитного сооружения				
40	Наличие эксплуатационной схемы систем жизнеобеспечения защитного сооружения (вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения)				
41	Наличие инструкции по обслуживанию дизельной электростанции, фильтровентиляционного оборудования защитного сооружения				
42	Наличие запасного городского, запасного загородного, вспомогательного и подвижного пунктов управления				
43	Наличие, содержание в исправном состоянии дизельной электростанции защитного сооружения				
44	Наличие, содержание в исправном состоянии аварийного освещения защитного сооружения				
45	Наличие, содержание в исправном состоянии фильтровентиляционного оборудования защитного сооружения				
46	Наличие, содержание в исправном состоянии водоснабжения защитного сооружения				
47	Наличие, содержание в исправном состоянии канализации защитного сооружения				
48	Наличие, содержание в исправном состоянии электроснабжения и отключающих устройств (рубильников, кранов, задвижек) защитного сооружения				
49	Наличие, содержание в исправном состоянии защитно – герметических и герметических дверей, клапанов и противовзрывных устройств защитного сооружения				
	Наличие на видных местах сигналов оповещения гражданской обороны, правил пользования				

50	средствами индивидуальной защиты, указателей входов и выходов, помещений дизельной электростанции и фильтровентиляционных помещений, мест размещения санитарных узлов, пунктов раздачи воды, санитарных постов защитного сооружения				
51	Наличие освещения и обозначения мест установки противопожарных средств защитного сооружения				
52	Наличие требуемого количества и поддержание в готовности запасов имущества гражданской обороны, а также размещение в оборудованных хранилищах				
53	Наличие складских помещений для хранения имущества гражданской обороны				
54	Наличие круглосуточной охраны и оборудование исправной охранной сигнализацией складских помещений для хранения имущества гражданской обороны				
55	Наличие ограждения территории и исправного освещения в ночное время складских помещений для хранения имущества гражданской обороны				
56	Соблюдение безопасного расстояния складских помещений для хранения имущества гражданской обороны от предприятий, деятельность которых может отрицательно повлиять на состояние имущества гражданской обороны				
57	Наличие системы телефонизации с учетом обеспечения внешней и внутренней связи, постовой и пожарной сигнализации складских помещений для хранения имущества гражданской обороны				
58	Наличие средств механизации погрузочно – разгрузочных работ для оперативной разгрузки в складских помещениях для хранения имущества гражданской обороны				
59	Нахождение подъездных путей складских помещений для хранения имущества гражданской обороны в состоянии готовности к беспрепятственному проезду транспорта в любое время года				
60	Наличие порядкового номера складского помещения для хранения имущества гражданской обороны				
61	Наличие в складском помещении для хранения имущества гражданской обороны приборов для измерения температуры и относительной влажности воздуха (термометры, гигрометры или психрометры)				

62	Соблюдение температурного режима и влажности воздуха в складском помещении для хранения имущества гражданской обороны				
63	Наличие контрольно-пропускного пункта склада				
64	Наличие на складе карточки по учету наличия имущества гражданской обороны				
65	Наличие акта сверки бухгалтерского и складского учета по состоянию на 1 января и 1 июля соответствующего года				
66	Наличие акта технического (качественного) состояния имущества гражданской обороны, паспорта, журнала, подтверждающего истечение предельных сроков хранения, а также дополнительно в случае не истечения предельного срока хранения лабораторного заключения о наличии отклонений от нормативных показателей				
67	Наличие акта на списание имущества гражданской обороны				
68	Наличие акта передачи имущества гражданской обороны на утилизацию				
69	Наличие средств индивидуальной защиты для обеспечения защиты в мирное и военное время для проживающего и работающего населения на территориях в границах зон возможного радиационного, химического, бактериологического (биологического) загрязнения (заражения)				
70	Наличие дополнительных патронов к средствам индивидуальной защиты и соответствующих документов, подтверждающих их принадлежность				
71	Наличие приборов радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля и соответствующих документов, подтверждающих их принадлежность				
72	Наличие у местного исполнительного органа правового акта о создании территориальных формирований гражданской защиты				
73	Наличие у местного исполнительного органа правового акта о создании отряда экстренного реагирования с утверждением его командира				
74	Наличие автомобильной, инженерной (специальной) и другой техники формирований гражданской защиты				
75	Наличие оборудования, снаряжения, инструментов формирований гражданской защиты				
76	Наличие средств защиты органов дыхания на каждого члена формирования гражданской защиты				
	Наличие сертификатов о прохождении обучения руководящего состава и специалистов органов управления гражданской защиты в организациях и				



77	учебных заведениях ведомства уполномоченного органа				
78	Наличие требуемой, исправной системы оповещения				
79	Наличие сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны для своевременного обнаружения и индикации радиоактивного, химического, биологического заражения (загрязнения)				

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

—  
Должность
подпись  
\_\_\_\_\_

—  
фамилия, имя, отчество (при наличии)  
Руководитель субъекта контроля и надзора \_\_\_\_\_

— — — — —  
Должность
подпись  
\_\_\_\_\_

— — — — —  
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 7  
к совместному приказу  
Министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 2 сентября 2020 года № 61  
и Министра внутренних дел  
Республики Казахстан  
от 1 сентября 2020 года № 610  
Приложение 24  
к совместному приказу  
Министра национальной экономики  
Республики Казахстан  
от 30 октября 2018 года № 31  
и Министра внутренних дел  
Республики Казахстан  
от 30 октября 2018 года № 758

**Проверочный лист в сфере государственного контроля в области  
гражданской обороны в отношении центральных исполнительных органов и  
их  
территориальных подразделений**

в области гражданской обороны \_\_\_\_\_  
в соответствии со статьей 138

в отношении центральных исполнительных органов и их территориальных подразделений

Государственный орган, назначивший проверку \_\_\_\_\_

Акт о назначении проверки/профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(№, дата)

Наименование субъекта (объекта) контроля

\_\_\_\_\_

(Индивидуальный идентификационный номер), бизнес-идентификационный номер субъекта (объекта) контроля

\_\_\_\_\_

Адрес места нахождения

\_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень требований	Требуется	Н е требуется	Соответствует требованиям	Н е соответствует требованиям
1	Наличие соответствующего документа (приказ, постановление, решение) о создании структурного подразделения или отдельных работников по организации и ведению гражданской обороны				
2	Наличие плана гражданской обороны, утвержденного начальником гражданской обороны соответствующего уровня				
3	Соответствие структуре и содержанию плана гражданской обороны				
4	Наличие у центрального государственного органа плана действий по ликвидации чрезвычайных				

	ситуаций, утвержденного соответствующим начальником гражданской обороны				
5	Соответствие структуре и содержанию плана действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций центрального государственного органа				
6	Наличие соответствующего документа (приказ, постановление, решение) о создании эвакуационной комиссии				
7	Наличие соответствующего документа (приказ, постановление, решение) об утверждении состава и положения эвакуационной (эвакоприемной) комиссии				
8	Наличие фонда защитных сооружений гражданской обороны, содержание их в готовности к функционированию предназначенных для защиты работников организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, и населения от воздействия поражающих (разрушающих) факторов современных средств поражения, а также при чрезвычайных ситуациях				
9	Наличие паспорта убежища (противорадиационного укрытия)				
10	Наличие журнала обследования защитного сооружения гражданской обороны				
11	Наличие журнала регистрации показателя микроклимата и газового состава воздуха в убежище (противорадиационном укрытии)				
12	Наличие плана защитного сооружения гражданской обороны				
13	Наличие плана приведения в готовность защитного сооружения гражданской обороны утвержденным первым руководителем организации				
14	Наличие перечня оборудования, инструментов и имущества защитного сооружения гражданской обороны				
15	Наличие в защитном сооружении списка телефонов органов управления				
16	Наличие списка личного состава группы по обслуживанию защитного сооружения				
17	Наличие эксплуатационной схемы систем жизнеобеспечения защитного сооружения (вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения)				
18	Наличие инструкции по обслуживанию дизельной электростанции, фильтровентиляционного оборудования защитного сооружения				

19	Наличие запасного городского, запасного загородного, вспомогательного и подвижного пунктов управления				
20	Наличие у центрального государственного органа правового акта подтверждающего совместное размещение в одном запасном городском, запасном загородном пунктах управления по отраслевому признаку				
21	Наличие, содержание в исправном состоянии дизельной электростанции защитного сооружения				
22	Наличие, содержание в исправном состоянии аварийного освещения защитного сооружения				
23	Наличие, содержание в исправном состоянии фильтровентиляционного оборудования защитного сооружения				
24	Наличие, содержание в исправном состоянии водоснабжения защитного сооружения				
25	Наличие, содержание в исправном состоянии канализации защитного сооружения				
26	Наличие, содержание в исправном состоянии электроснабжения и отключающих устройств (рубильников, кранов, задвижек) защитного сооружения				
27	Наличие, содержание в исправном состоянии защитно – герметических и герметических дверей, клапанов и противовзрывных устройств защитного сооружения				
28	Наличие на видных местах сигналов оповещения гражданской обороны, правил пользования средствами индивидуальной защиты, указателей входов и выходов, помещений дизельной электростанции и фильтровентиляционных помещений, мест размещения санитарных узлов, пунктов раздачи воды, санитарных постов защитного сооружения				
29	Наличие освещения и обозначения мест установки противопожарных средств защитного сооружения				
30	Наличие требуемого количества и поддержание в готовности запасов имущества гражданской обороны, а также размещение в оборудованных хранилищах				
31	Наличие складских помещений для хранения имущества гражданской обороны				
32	Наличие круглосуточной охраны и оборудование исправной охранной сигнализацией складских помещений для хранения имущества гражданской обороны				
33	Наличие ограждения территории и исправного освещения в ночное время складских помещений для хранения имущества гражданской обороны				

34	Соблюдение безопасного расстояния складских помещений для хранения имущества гражданской обороны от предприятий, деятельность которых может отрицательно повлиять на состояние имущества гражданской обороны				
35	Наличие системы телефонизации с учетом обеспечения внешней и внутренней связи, постовой и пожарной сигнализации складских помещений для хранения имущества гражданской обороны				
36	Наличие средств механизации погрузочно – разгрузочных работ для оперативной разгрузки в складских помещениях для хранения имущества гражданской обороны				
37	Нахождение подъездных путей складских помещений для хранения имущества гражданской обороны в состоянии готовности к беспрепятственному проезду транспорта в любое время года				
38	Наличие порядкового номера складского помещения для хранения имущества гражданской обороны				
39	Наличие в складском помещении для хранения имущества гражданской обороны приборов для измерения температуры и относительной влажности воздуха (термометры, гигрометры или психрометры)				
40	Соблюдение температурного режима и влажности воздуха в складском помещении для хранения имущества гражданской обороны				
41	Наличие контрольно-пропускного пункта склада				
42	Наличие на складе карточки по учету наличия имущества гражданской обороны				
43	Наличие акта сверки бухгалтерского и складского учета по состоянию на 1 января и 1 июля соответствующего года				
44	Наличие акта технического (качественного) состояния имущества гражданской обороны, паспорта, журнала, подтверждающего истечение предельных сроков хранения, а также дополнительно в случае не истечения предельного срока хранения лабораторного заключения о наличии отклонений от нормативных показателей				
45	Наличие акта на списание имущества гражданской обороны				
46	Наличие акта передачи имущества гражданской обороны на утилизацию				
	Наличие средств индивидуальной защиты для обеспечения защиты в мирное и военное время для проживающего и работающего населения на				

47	территориях в границах зон возможного радиационного, химического, бактериологического (биологического) загрязнения (заражения)				
48	Наличие дополнительных патронов к средствам индивидуальной защиты				
49	Наличие приборов радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля и соответствующих документов, подтверждающих их принадлежность				
50	Наличие у центрального исполнительного органа правового акта о создании формирований гражданской защиты в непосредственно подчиненных отраслевых подсистемах и центральном исполнительном органе				
51	Наличие автомобильной, инженерной (специальной) и другой техники формирований гражданской защиты				
52	Наличие оборудования, снаряжения, инструментов формирований гражданской защиты				
53	Наличие средств защиты органов дыхания на каждого члена формирования гражданской защиты				
54	Наличие сертификатов о прохождении обучения руководителей формирований в территориальных подразделениях ведомства уполномоченного органа в сфере гражданской защиты				
55	Наличие сертификатов о прохождении обучения руководящего состава и специалистов органов управления гражданской защиты в организациях и учебных заведениях ведомства уполномоченного органа				
56	Наличие требуемой, исправной системы оповещения				
57	Наличие сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны для своевременного обнаружения и индикации радиоактивного, химического, биологического заражения (загрязнения)				

Должностное (ые) лицо (а) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество (при наличии)  
 Руководитель субъекта контроля и надзора \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Должность \_\_\_\_\_ подпись \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ фамилия, имя, отчество (при наличии)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан»  
Министерства юстиции Республики Казахстан