

О внесении изменений в приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 15 июня 2021 года № 286 "Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации и ремонте резервуаров для нефти и нефтепродуктов"

Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 3 октября 2023 года № 533. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 октября 2023 года № 33500

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 15 июня 2021 года № 286 "Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации и ремонте резервуаров для нефти и нефтепродуктов" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 23068) следующие изменения:

в Правилах обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации и ремонте резервуаров для нефти и нефтепродуктов, утвержденных указанным приказом:

пункт 25 изложить в следующей редакции:

"25. Откос основания покрывается несгораемым материалом.";

пункт 145 изложить в следующей редакции:

"145. В пределах одной группы наземных резервуаров внутренними земляными валами или ограждающими стенами отделяются:

каждый резервуар объемом $20\,000\text{ м}^3$ и более или несколько меньших резервуаров суммарной вместимостью $20\,000\text{ м}^3$;

резервуары с маслами и мазутами от резервуаров с другими нефтепродуктами.

Высота внутреннего земляного вала или стены принимается:

1,3 м - для резервуаров объемом $10\,000\text{ м}^3$ и более;

0,8 м - для остальных резервуаров.";

пункт 154 исключить;

пункт 277 изложить в следующей редакции:

"277. Всех работников, обслуживающие резервуары с сернистыми нефтепродуктами, а также с продуктами, обладающими токсичными свойствами (бензол, толуол, ксилол и иные вещества), ознакомливают с опасностями, которые могут возникнуть при работе с этими нефтепродуктами.";

пункт 279 изложить в следующей редакции:

"279. Операции с сернистыми нефтепродуктами по ручному отбору проб и измерению уровня, а также спуску грязи и воды выполняют работники в исправном фильтрующем противогазе установленной марки и в присутствии наблюдающего.";

пункты 281 и 282 исключить;

пункт 599 изложить в следующей редакции:

"599. При резке металла бензо-, керосино- и кислородорезаком запрещается:

- 1) пользоваться неисправными аппаратами, шлангами и горелками;
- 2) применять загрязненное или с примесью воды горючее для бензорезов;
- 3) применять для подачи горючего к резаку кислородные шланги;
- 4) перегревать испаритель резака до вишневого цвета, а также подвешивать резак во время работы вертикально, головкой вверх;
- 5) направлять пламя и класть горелку на сгораемые предметы;
- 6) резать при давлении в бачке с горючим, превышающим рабочее давление кислорода в резаке;
- 7) зажимать, перекручивать или заламывать шланги, подающие кислород и горючее к резаку;
- 8) хранить запас горючего на рабочей площадке."

2. Комитету промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Министр по чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан*

С. Шарипханов

"СОГЛАСОВАН"

Министерство энергетики
Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство национальной экономики
Республики Казахстан

